

#166886#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2025 по 30.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Уютный Квартал, ООО, УК 5774
Карла Маркса 100-118, Калининград (ввод 1)
5774

Заводской номер счётчика 5119	Показания прибора, Гкал 30.11.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.11.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	184,04	171,971	12,069

Подпись исполнителя



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
02 12 20 25

#166885#

Отчёт за период с 23.11.2025 по 30.11.2025.

Номер абонента 5774
 Порядковый номер 8912
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 5119
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 02.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.11.2025	-	1,802	0	61,42	0	0	59,723	0	0	24	0	0	0	79,6	49,4	0	0,47	0,45	0
25.11.2025	-	1,733	0	62,05	0	0	60,409	0	0	24	0	0	0	77,6	48,9	0	0,47	0,46	0
26.11.2025	-	1,737	0	61,833	0	0	60,214	0	0	24	0	0	0	77,1	48,3	0	0,47	0,46	0
27.11.2025	-	1,713	0	60,753	0	0	59,188	0	0	24	0	0	0	76,4	47,5	0	0,47	0,46	0
28.11.2025	-	1,699	0	60,578	0	0	59,031	0	0	24	0	0	0	76	47,3	0	0,47	0,46	0
29.11.2025	-	1,686	0	60,003	0	0	58,466	0	0	24	0	0	0	76,2	47,3	0	0,47	0,46	0
30.11.2025	-	1,698	0	59,573	0	0	58,043	0	0	24	0	0	0	76,3	47	0	0,47	0,46	0
Итого:	-	12,068	0	426,21	0	0	415,074	0	0	168	0	-	-	77,03	47,96	0	0,47	0,46	0

Общее время работы системы 168 час.

Период нормальной работы системы 168 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.11.2025	171,971	9086,012	0	0	8873,438	0	0	5240,58	323,5	1795,25	444,5
30.11.2025	184,04	9512,222	0	0	9288,512	0	0	5408,58	491,5	1795,25	444,5

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____