

#190258#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель Уютный Квартал, ООО, УК 5774
Адрес потребителя Карла Маркса 100-118, Калининград (ввод 1)
Номер абонента 5774
Порядковый номер 8912
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5119
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
01.12.2025	1,631	0	59,405	0	0	57,938	0	0	24	0	0	0	74,6	46,4	0	0,46	0,45	0	-
02.12.2025	1,908	0	73,103	0	0	71,207	0	0	24	0	0	0	76,7	49,2	0	0,46	0,45	0	-
03.12.2025	2,023	0	95,513	0	0	93,219	0	0	24	0	0	0	73,5	51,8	0	0,46	0,45	0	-
04.12.2025	1,904	0	94,475	0	0	92,307	0	0	24	0	0	0	71,7	51	0	0,46	0,45	0	-
05.12.2025	1,861	0	95,333	0	0	93,193	0	0	24	0	0	0	70,8	50,9	0	0,46	0,45	0	-
06.12.2025	1,846	0	97,915	0	0	95,721	0	0	24	0	0	0	70,8	51,5	0	0,46	0,45	0	-
07.12.2025	1,796	0	94,118	0	0	92,01	0	0	24	0	0	0	70,8	51,2	0	0,46	0,45	0	-
08.12.2025	1,813	0	95,488	0	0	93,34	0	0	24	0	0	0	70,9	51,5	0	0,46	0,45	0	-
09.12.2025	1,799	0	99,863	0	0	97,625	0	0	24	0	0	0	70,8	52,4	0	0,47	0,45	0	-
10.12.2025	1,764	0	99,39	0	0	97,159	0	0	24	0	0	0	70,8	52,7	0	0,47	0,45	0	-
11.12.2025	1,758	0	99,3	0	0	97,066	0	0	24	0	0	0	70,9	52,8	0	0,47	0,45	0	-
12.12.2025	1,748	0	97,485	0	0	95,293	0	0	24	0	0	0	70,9	52,6	0	0,46	0,45	0	-
13.12.2025	1,736	0	94,168	0	0	92,059	0	0	24	0	0	0	70,8	51,9	0	0,46	0,45	0	-
14.12.2025	1,764	0	96,073	0	0	93,926	0	0	24	0	0	0	70,7	51,9	0	0,46	0,45	0	-
15.12.2025	1,765	0	92,678	0	0	90,606	0	0	24	0	0	0	70,7	51,2	0	0,46	0,45	0	-
16.12.2025	1,883	0	93,85	0	0	91,629	0	0	24	0	0	0	72,9	52,4	0	0,46	0,45	0	-
17.12.2025	2,053	0	96,965	0	0	94,503	0	0	23,93	0,07	0	32774	75,7	54	0	0,38	0,37	0	-
18.12.2025	2,061	0	102,523	0	0	99,968	0	0	24	0	0	0	74,8	54,2	0	0,27	0,25	0	-
19.12.2025	1,919	0	102,29	0	0	99,915	0	0	23,85	0,15	786433	32768	72	52,8	0	0,27	0,25	0	-
20.12.2025	1,862	0	104,057	0	0	101,707	0	0	24	0	0	0	70,9	52,6	0	0,28	0,25	0	-
21.12.2025	1,856	0	103,653	0	0	101,293	0	0	24	0	0	0	71,2	52,9	0	0,27	0,25	0	-
22.12.2025	1,868	0	103,655	0	0	101,272	0	0	24	0	0	0	71,6	53,2	0	0,27	0,25	0	-
23.12.2025	2,151	0	101,62	0	0	98,94	0	0	24	0	0	0	77,3	55,6	0	0,27	0,25	0	-
Итого:	42,769	0	2192,92	0	0	2141,896	0	0	551,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,769																		

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 551,78

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
30.11.2025	184,04	9512,222	0	0	9288,512	0	0	5408,58	491,5	1795,25	276,5
23.12.2025	226,808	11705,139	0	0	11430,407	0	0	5960,37	1043,28	1795,47	276,72

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2025 7:37:28