

#282844#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Уютный Квартал, ООО, УК 5774
Адрес потребителя Карла Маркса 100-118, Калининград (ввод 2)
Номер абонента 5774
Порядковый номер 8913
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5138
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	3,088	0	127,201	0	0	123,31	0	0	24	0	0	0	84,1	59,1	0	0,28	0,27	0	-
19.02.2026	2,883	0	126,816	0	0	123,225	0	0	24	0	0	0	80,5	57,2	0	0,28	0,27	0	-
20.02.2026	2,855	0	127,641	0	0	124,058	0	0	24	0	0	0	80,1	57,2	0	0,28	0,27	0	-
21.02.2026	2,803	0	126,856	0	0	123,34	0	0	24	0	0	0	79,5	56,8	0	0,28	0,27	0	-
22.02.2026	2,592	0	128,856	0	0	125,557	0	0	24	0	0	0	76	55,4	0	0,28	0,28	0	-
23.02.2026	2,516	0	128,266	0	0	125,062	0	0	24	0	0	0	75	54,8	0	0,28	0,27	0	-
24.02.2026	2,402	0	125,561	0	0	122,544	0	0	24	0	0	2	73,3	53,7	0	0,26	0,26	0	-
25.02.2026	2,171	0	96,901	0	0	94,455	0	0	24	0	0	0	75,4	51,5	0	0,28	0,27	0	-
26.02.2026	1,86	0	72,256	0	0	70,496	0	0	24	0	0	0	73,9	47,5	0	0,28	0,26	0	-
27.02.2026	1,769	0	73,696	0	0	72,018	0	0	24	0	0	0	71,2	46,7	0	0,28	0,26	0	-
28.02.2026	1,764	0	74,776	0	0	73,082	0	0	24	0	0	0	71	46,9	0	0,29	0,27	0	-
01.03.2026	1,743	0	73,711	0	0	72,062	0	0	24	0	0	0	70,5	46,4	0	0,28	0,26	0	-
02.03.2026	1,761	0	73,526	0	0	71,873	0	0	24	0	0	0	70,7	46,2	0	0,28	0,26	0	-
03.03.2026	1,776	0	74,536	0	0	72,856	0	0	24	0	0	0	70,8	46,5	0	0,28	0,26	0	-
04.03.2026	1,753	0	73,236	0	0	71,603	0	0	24	0	0	0	70,4	45,9	0	0,28	0,26	0	-
05.03.2026	1,78	0	74,001	0	0	72,339	0	0	24	0	0	0	70,7	46,1	0	0,28	0,26	0	-
06.03.2026	1,807	0	74,481	0	0	72,784	0	0	24	0	0	0	71,2	46,4	0	0,29	0,26	0	-
07.03.2026	1,782	0	75,111	0	0	73,428	0	0	24	0	0	0	70,6	46,3	0	0,28	0,26	0	-
08.03.2026	1,778	0	76,346	0	0	74,634	0	0	24	0	0	0	70,6	46,8	0	0,29	0,26	0	-
09.03.2026	1,775	0	76,791	0	0	75,07	0	0	24	0	0	0	70,6	47	0	0,29	0,26	0	-
10.03.2026	1,751	0	76,621	0	0	74,913	0	0	24	0	0	0	70,4	47	0	0,29	0,26	0	-
11.03.2026	1,322	0	54,975	0	0	53,762	0	0	24	0	0	0	70	42,8	0	0,29	0,26	0	-
12.03.2026	0,624	0	19,865	0	0	19,46	0	0	24	0	262144	2	66,9	34	0	0,26	0,22	0	-
13.03.2026	0,76	0	27,17	0	0	26,601	0	0	23,67	0,33	262144	32774	68	38,7	0	0,27	0,23	0	-
14.03.2026	0,892	0	32,425	0	0	31,739	0	0	24	0	0	0	68,4	40,3	0	0,3	0,26	0	-
15.03.2026	0,922	0	31,61	0	0	30,923	0	0	24	0	0	0	69,4	39,6	0	0,29	0,26	0	-
16.03.2026	0,969	0	31,485	0	0	30,79	0	0	24	0	0	0	70,1	38,6	0	0,29	0,26	0	-
17.03.2026	0,98	0	31,72	0	0	31,025	0	0	24	0	0	0	69,8	38,2	0	0,3	0,26	0	-
18.03.2026	1,23	0	43,065	0	0	42,116	0	0	24	0	0	0	70	40	0	0,29	0,26	0	-
Итого:	52,108	0	2229,501	0	0	2175,125	0	0	695,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,108																		

Общее время работы системы, ч 696
Период нормальной работы системы, ч 695,67

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
17.02.2026	3915,654	203992,75	480	480	199111	476,466	455,035	67893,8	768	6853,2	0
18.03.2026	3967,764	206222,25	480	480	201286,125	476,466	455,035	68589,47	1463,67	6853,53	0,33

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 7:23:45