

#166888#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2025 по 30.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Уютный Квартал, ООО, УК 5774
Карла Маркса 100-118, Калининград (ввод 2)
5774

Заводской номер счётчика 5138	Показания прибора, Гкал 30.11.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.11.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3693,412	3675,734	17.678

Подпись исполнителя



#166887#

Отчёт за период с 23.11.2025 по 30.11.2025.

Номер абонента 5774
Порядковый номер 8913
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5138
Номер системы 1
Отчёт сформирован 02.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.11.2025	-	2,506	0	103,001	0	0	100,24	0	0	24	0	0	0	78,2	53,2	0	0,49	0,48	0
25.11.2025	-	2,406	0	103,716	0	0	101,055	0	0	24	0	0	0	76,3	52,5	0	0,49	0,48	0
26.11.2025	-	2,433	0	106,496	0	0	103,791	0	0	24	0	0	0	75,8	52,4	0	0,49	0,48	0
27.11.2025	-	2,596	0	126,321	0	0	123,149	0	0	24	0	0	0	75,3	54,2	0	0,48	0,48	0
28.11.2025	-	2,583	0	126,716	0	0	123,559	0	0	24	0	0	0	75	54,1	0	0,48	0,48	0
29.11.2025	-	2,572	0	125,681	0	0	122,542	0	0	24	0	0	0	75,1	54,1	0	0,48	0,48	0
30.11.2025	-	2,582	0	125,041	0	0	121,908	0	0	24	0	0	0	75,2	54,1	0	0,48	0,48	0
Итого:	-	17,678	0	816,972	0	0	796,244	0	0	168	0	-	-	75,84	53,51	0	0,48	0,48	0

Общее время работы системы 168 час.

Период нормальной работы системы 168 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч	
23.11.2025	3675,734	193083,359	480	480	188501,719	476,466	455,035	65829,98	323,68	6853,02	444,32
30.11.2025	3693,412	193900,328	480	480	189297,969	476,466	455,035	65997,98	491,68	6853,02	444,32

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
