

# #282843#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Уютный Квартал, ООО, УК 5774  
Адрес потребителя Комсомольская 14-14а, Калининград  
Номер абонента 5774  
Порядковый номер 9056  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 20124593  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	9,991	0	75,879	0	0	73,486	0	0	24	0	0	0	85,6	53,2	0,32	0,24	-11,6
19.02.2026	9,245	0	74,338	0	0	72,164	0	0	24	0	0	0	81,9	51,4	0,32	0,24	-
20.02.2026	9,224	0	75,831	0	0	73,63	0	0	24	0	0	0	81,6	51,8	0,32	0,24	-
21.02.2026	9,028	0	74,312	0	0	72,188	0	0	24	0	0	0	81	51,2	0,32	0,24	-
22.02.2026	8,503	0	77,845	0	0	75,79	0	0	24	0	0	0	77,3	50,6	0,33	0,24	-
23.02.2026	8,184	0	76,57	0	0	74,595	0	0	24	0	0	0	76,4	50,2	0,32	0,24	-
24.02.2026	7,934	0	74,42	0	0	72,553	0	0	24	0	0	0	75,1	49,1	0,31	0,23	-
25.02.2026	8,366	0	75,003	0	0	73,015	0	0	24	0	0	0	77,5	50,2	0,32	0,23	-
26.02.2026	8,087	0	74,51	0	0	72,589	0	0	24	0	0	0	76,2	49,6	0,31	0,23	-
27.02.2026	7,697	0	78,065	0	0	76,196	0	0	24	0	0	0	73,3	49,2	0,33	0,24	-
28.02.2026	7,604	0	80,337	0	0	78,435	0	0	24	0	0	0	72,9	49,8	0,33	0,24	-
01.03.2026	7,384	0	77,061	0	0	75,248	0	0	24	0	0	0	72,5	49,1	0,32	0,23	-
02.03.2026	7,488	0	76,234	0	0	74,419	0	0	24	0	0	0	72,9	48,9	0,32	0,23	-
03.03.2026	7,532	0	78,922	0	0	77,052	0	0	24	0	0	0	72,8	49,5	0,33	0,24	-
04.03.2026	7,404	0	75,96	0	0	74,174	0	0	24	0	0	0	72,5	48,7	0,32	0,23	-
05.03.2026	7,56	0	77,591	0	0	75,753	0	0	24	0	0	0	72,8	49	0,33	0,24	-
06.03.2026	7,714	0	78,964	0	0	77,065	0	0	24	0	0	0	73,4	49,6	0,33	0,24	-
07.03.2026	7,616	0	79,361	0	0	77,473	0	0	24	0	0	0	73	49,5	0,33	0,23	-
08.03.2026	7,565	0	82,211	0	0	80,254	0	0	24	0	0	0	73	50,5	0,33	0,23	-
09.03.2026	7,498	0	82,688	0	0	80,722	0	0	24	0	0	0	73	50,8	0,33	0,23	-
10.03.2026	7,306	0	82,213	0	0	80,266	0	0	24	0	0	0	72,8	51,1	0,33	0,23	-
11.03.2026	7,295	0	83,69	0	0	81,7	0	0	24	0	0	0	72,9	51,7	0,33	0,23	-
12.03.2026	7,289	0	82,753	0	0	80,775	0	0	24	0	0	0	73,1	51,6	0,33	0,23	-
13.03.2026	7,436	0	85,439	0	0	83,397	0	0	24	0	0	0	73,2	52	0,34	0,24	-
14.03.2026	7,246	0	86,14	0	0	84,099	0	0	24	0	0	0	72,8	52,3	0,34	0,23	-
15.03.2026	7,146	0	82,956	0	0	81,008	0	0	24	0	0	0	72,5	51,5	0,33	0,23	-
16.03.2026	7,399	0	82,297	0	0	80,324	0	0	24	0	0	0	73,3	51,3	0,33	0,23	-
17.03.2026	7,382	0	83,74	0	0	81,753	0	0	24	0	0	0	72,9	51,4	0,34	0,24	-
18.03.2026	7,311	0	81,501	0	0	79,574	0	0	24	0	0	0	72,8	50,9	0,33	0,23	-
Итого:	227,434	0	2296,831	0	0	2239,697	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	54,322																

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2026	2413,178	23690,126	0	0	23102,758	0	0	11434	437
18.03.2026	2640,613	25986,954	0	0	25342,455	0	0	12130	437

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
19.03.2026 7:54:12