

#282841#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 1 дом 60)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8081
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3713
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	3,02	0	96,325	0	0	93,122	0	0	23,48	0,52	150528	32768	88,3	55,9	69	0,35	0,27	0	-
19.02.2026	2,82	0	94,47	0	0	91,548	0	0	23,47	0,53	150528	32768	84,7	53,9	68,6	0,36	0,26	0	-
20.02.2026	2,613	0	84,52	0	0,002	81,93	0	0,002	23,33	0,67	150528	32768	84,2	52,3	70	0,37	0,26	0	-
21.02.2026	2,749	0	92,33	0	0,001	89,531	0	0,001	23,48	0,52	150528	32768	83,7	53	70	0,36	0,26	0	-
22.02.2026	2,372	0	79,52	0	0	77,311	0	0	23,4	0,6	150528	32768	79,7	48,9	68,6	0,38	0,26	0	-
23.02.2026	2,275	0	77,805	0	0,001	75,69	0	0,001	23,37	0,63	150528	32768	78,7	48,6	70	0,37	0,26	0	-
24.02.2026	2,331	0,001	82,765	0	0,016	80,551	0	0,016	23,38	0,62	150528	32768	78	49	70	0,36	0,26	0	-
25.02.2026	2,392	0	81,73	0	0	79,447	0	0	23,55	0,45	150528	32768	80	49,7	69,3	0,36	0,26	0	-
26.02.2026	2,393	0	86,175	0	0,002	83,817	0	0,002	23,38	0,62	150528	32768	79	50,3	70	0,36	0,26	0	-
27.02.2026	2,042	0	73,15	0	0,002	71,29	0	0,002	23,48	0,52	150528	32768	75,8	47	70	0,38	0,25	0	-
28.02.2026	1,829	0	63,77	0	0	62,163	0	0	23,57	0,43	150528	32768	75,4	45,7	69,1	0,39	0,25	0	-
01.03.2026	2,033	0	73,1	0	0	71,271	0	0	23,4	0,6	150528	32768	75,1	46,3	68,7	0,37	0,25	0	-
02.03.2026	2,153	0	79,805	0	0	77,789	0	0	23,72	0,28	150528	32768	75,5	47,8	69,6	0,36	0,25	0	-
03.03.2026	1,914	0	68,41	0	0,004	66,684	0	0,004	23,45	0,55	150528	32768	75,5	46,6	70	0,38	0,25	0	-
04.03.2026	2,023	0	74,735	0	0,003	72,856	0	0,003	23,55	0,45	937472	32768	75,3	48,8	70	0,37	0,25	0	-
05.03.2026	2,15	0	80,145	0	0	78,122	0	0	23,48	0,52	150528	32768	75,5	47,8	68,8	0,37	0,26	0	-
06.03.2026	2,074	0	75,01	0	0,002	73,09	0	0,002	23,42	0,58	150528	32768	76,1	47,4	70	0,38	0,25	0	-
07.03.2026	1,916	0	68,94	0	0	67,207	0	0	23,4	0,6	150528	32768	75,3	46,4	68,7	0,38	0,25	0	-
08.03.2026	1,663	0	57,83	0	0	56,384	0	0	23,5	0,5	150528	32768	75,1	45,2	68,7	0,39	0,24	0	-
09.03.2026	1,595	0	55,405	0	0,002	54,023	0	0,002	23,53	0,47	150528	32768	75	45,2	70	0,39	0,24	0	-
10.03.2026	1,529	0	52,47	0	0	51,168	0	0	23,6	0,4	150528	32768	74,8	44,6	69,1	0,39	0,23	0	-
11.03.2026	1,373	0	46,775	0	0,003	45,612	0	0,003	23,4	0,6	150528	32768	74,9	44,5	70	0,4	0,23	0	-
12.03.2026	1,638	0	55,28	0	0,001	53,896	0	0,001	23,38	0,62	150528	32768	75,1	44,2	70	0,39	0,23	0	-
13.03.2026	1,532	0	53,245	0	0,004	51,908	0	0,004	23,42	0,58	150528	32768	75,3	45,5	70	0,4	0,24	0	-
14.03.2026	1,271	0	44,15	0	0	43,06	0	0	23,55	0,45	150528	32768	74,6	44,8	69,4	0,4	0,23	0	-
15.03.2026	1,63	0	56,3	0	0,003	54,911	0	0,003	23,37	0,63	150528	32768	74,5	44,3	70	0,39	0,24	0	-
16.03.2026	1,889	0	65,94	0	0,002	64,276	0	0,002	23,42	0,58	150528	32768	75,5	45,9	70	0,39	0,24	0	-
17.03.2026	1,869	0,001	65,575	0	0,01	63,938	0	0,01	23,35	0,65	150528	32768	75	45,6	65	0,4	0,24	0	-
18.03.2026	1,896	0	67,94	0	0,002	66,242	0	0,002	23,48	0,52	150528	32768	75,1	46,2	70	0,38	0,24	0	-
Итого:	58,984	0	2053,615	0	0,06	1998,837	0	0,06	680,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	58,984																		

Общее время работы системы, ч 696
Период нормальной работы системы, ч 680,31

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
17.02.2026	5358,872	396377,438	480	489,704	386971,75	480,674	490,248	75858,05	750,97	7797,33	17,03
18.03.2026	5417,856	398431,062	480	489,764	388970,594	480,674	490,308	76538,37	1431,28	7813,02	32,72

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 7:21:44