

#161861#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2025 по 18.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 1 дом 60)
4402

Заводской номер счётчика 3713	Показания прибора, Гкал 18.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	5137,666	5120,812	16.854

Подпись исполнителя



от 18.10.25 документ
не пов по вх



#162036#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 18.10.2025.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 8081
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 3713
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 31.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.09.2025	-	0,275	0	12,7	0	0	12,426	0	0	24	0	19456	0	69,4	48,5	70	0,52	0,33	0
25.09.2025	-	0,294	0	13,545	0	0	13,253	0	0	24	0	19456	0	69,4	48,4	70	0,52	0,33	0
26.09.2025	-	0,282	0	14,765	0	0	14,455	0	0	24	0	19968	0	68,3	49,7	70	0,52	0,32	0
27.09.2025	-	0,263	0	13,615	0	0	13,32	0	0	24	0	19456	0	69,6	52,5	70	0,53	0,33	0
28.09.2025	-	0,266	0	14,41	0	0	14,101	0	0	24	0	19456	0	69,2	52,8	70	0,54	0,33	0
29.09.2025	-	0,255	0	13,855	0	0	13,558	0	0	24	0	19456	0	69,1	53,3	70	0,53	0,33	0
30.09.2025	-	0,273	0	15,315	0	0	14,992	0	0	24	0	19456	0	68,5	52,7	70	0,53	0,33	0
01.10.2025	-	0,057	0	3,285	0	0	3,216	0	0	9	15	544256	32774	68,4	40,3	70	0,28	0,18	0
02.10.2025	-	0,027	0	7,315	0	0	7,215	0	0	4	20	544256	32774	52,8	25	70	0,17	0,16	0
03.10.2025	-	0,732	0,032	33,125	0	0,5	32,425	0	0,492	24	0	20000	0	68,6	50,2	70	0,52	0,26	0
04.10.2025	-	1,565	0	64,91	0	0	63,525	0	0	24	0	19456	0	69	44,2	70	0,57	0,25	0
05.10.2025	-	1,471	0	61,52	0	0	60,214	0	0	24	0	19456	0	68,8	44,1	70	0,58	0,25	0
06.10.2025	-	1,31	0	53,86	0	0	52,715	0	0	24	0	19456	0	68,8	43,7	70	0,58	0,25	0
07.10.2025	-	0,618	0,006	30,295	0	0,099	29,723	0	0,099	11	13	543744	32774	63,6	33,9	70	0,34	0,16	0
08.10.2025	-	0,376	0,009	44,175	0	0,132	43,896	0	0,132	15	9	543744	32774	32	26,2	70	0,29	0,22	0
09.10.2025	-	0,638	0	20,6	0	0	20,141	0	0	24	0	19456	0	70,6	38,6	70	0,56	0,36	0
10.10.2025	-	0,469	0	16,525	0	0	16,159	0	0	24	0	19456	0	70,4	41,2	70	0,56	0,36	0
11.10.2025	-	0,384	0,001	12,63	0	0,012	12,353	0	0,012	24	0	19456	0	70	38,8	70	0,56	0,36	0
12.10.2025	-	0,277	0	8,865	0	0	8,674	0	0	24	0	19456	0	69,3	36,2	70	0,56	0,36	0
13.10.2025	-	0,132	0	4,145	0	0	4,058	0	0	19	5	20000	32774	68,4	35,3	70	0,58	0,36	0
14.10.2025	-	1,004	0	37,65	0	0,007	36,794	0	0,007	15	9	19968	32774	71,6	38,5	70	0,71	0,36	0
15.10.2025	-	1,479	0	54,08	0	0	52,842	0	0	24	0	19456	0	71,8	43,6	70	0,76	0,36	0
16.10.2025	-	1,419	0	52,35	0	0,002	51,157	0	0,002	24	0	19456	0	71,7	43,5	70	0,77	0,37	0
17.10.2025	-	1,402	0	51,17	0	0	50,001	0	0	24	0	19456	0	71,8	43,4	70	0,77	0,37	0
18.10.2025	-	1,583	0	58,505	0	0	57,163	0	0	24	0	19456	0	71,9	44,1	70	0,77	0,37	0
Итого:	-	16,851	0,048	713,21	0	0,752	698,376	0	0,744	529	71	-	-	67,32	42,75	70	0,54	0,31	0

Общее время работы системы 600 час.

Период нормальной работы системы 529 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.09.2025	5120,812	387599,594	480	488,89	378447,094	480,674	489,444	72437,88	756	7689,5	12
18.10.2025	5137,666	388312,812	480	489,642	379145,469	480,674	490,187	72966,88	1309	7760,5	83

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения