

#193833#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера генерала 58-68, Калининград (ввод 1 дом 60)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 8081
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3713
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	2,884	0	96,775	0	0	93,687	0	0	23,5	0,5	150528	32768	86,2	55,5	68,6	0,34	0,26	0	-6,3
25.12.2025	2,902	0	107,681	0	0	104,434	0	0	23,47	0,53	150528	32768	83,4	55,6	68,5	0,34	0,26	0	-5,6
26.12.2025	2,051	0	75	0	0	73,127	0	0	23,4	0,6	150528	32768	75	47	68,4	0,36	0,26	0	4,4
27.12.2025	1,979	0	75,535	0	0	73,73	0	0	23,52	0,48	150528	32768	73,2	46,3	68,8	0,36	0,26	0	5,4
28.12.2025	2,174	0	86,1	0	0	84,035	0	0	23,38	0,62	150528	32768	73,4	47,5	68,5	0,35	0,26	0	3,8
29.12.2025	2,209	0	80,76	0	0,001	78,679	0	0,001	23,52	0,48	150528	32768	76,4	48,1	70	0,36	0,26	0	2,5
30.12.2025	2,586	0	89,151	0	0	86,586	0	0	23,55	0,45	150528	32768	81,3	51,4	69,3	0,36	0,26	0	-1,1
31.12.2025	2,861	0	96,665	0	0	93,699	0	0	23,33	0,67	150528	32768	84,3	53,7	68,5	0,34	0,26	0	-4,2
01.01.2026	2,653	0	93,1	0	0	90,294	0	0	23,43	0,57	150528	32768	83,4	53,9	68,4	0,34	0,26	0	-5,2
02.01.2026	2,303	0	77,965	0	0,001	75,788	0	0,001	23,38	0,62	150528	32768	80	49,5	70	0,36	0,26	0	1,2
03.01.2026	2,511	0	88,97	0	0	86,43	0	0	23,23	0,77	150528	32768	81	51,7	68,6	0,35	0,26	0	-0,6
04.01.2026	2,774	0	98,515	0	0,001	95,55	0	0,001	23,47	0,53	150528	32768	83,4	54,4	70	0,35	0,27	0	-4
05.01.2026	2,736	0	94,98	0	0,002	92,115	0	0,002	23,42	0,58	150528	32768	83,5	53,8	70	0,35	0,26	0	-3
06.01.2026	2,768	0	89,95	0	0	87,068	0	0	23,15	0,85	150528	32768	86,4	54,6	68,5	0,35	0,26	0	-5,5
07.01.2026	3,101	0	105,631	0	0	102,131	0	0	23,5	0,5	150528	32768	88,1	57,6	68,9	0,34	0,27	0	-7,8
08.01.2026	3,282	0	115,546	0	0	111,608	0	0	23,38	0,62	150528	32768	89,5	60,2	68,4	0,33	0,27	0	-11
09.01.2026	3,019	0	112,096	0	0	108,446	0	0	23,5	0,5	150528	32768	87,2	59,4	68,7	0,33	0,27	0	-9,6
10.01.2026	2,785	0	100,215	0	0,001	97,132	0	0,001	23,62	0,38	150528	32768	84,4	55,8	70	0,35	0,27	0	-5,2
11.01.2026	2,732	0	99,201	0	0	96,217	0	0	23,57	0,43	150528	32768	83,3	55	69	0,35	0,27	0	-5,2
12.01.2026	2,765	0	97,185	0	0,001	94,159	0	0,001	23,45	0,55	150528	32768	85	55,7	70	0,34	0,27	0	-
13.01.2026	2,972	0	108,431	0	0,001	104,966	0	0,001	23,58	0,42	150528	32768	86,2	58	70	0,33	0,27	0	-
14.01.2026	2,914	0	107,221	0	0,002	103,826	0	0,002	23,53	0,47	150528	32768	85,8	57,8	25,8	0,33	0,27	0	-
15.01.2026	2,575	0	99,866	0	0	97,046	0	0	23,47	0,53	150528	32768	80,4	53,9	68,6	0,35	0,26	0	-
16.01.2026	2,757	0	99,995	0	0	96,956	0	0	23,53	0,47	150528	32768	83,8	55,4	68,9	0,34	0,27	0	-
17.01.2026	3	0	97,91	0	0	94,635	0	0	23,42	0,58	150528	32768	88,6	56,8	69	0,34	0,26	0	-
18.01.2026	3,225	0	105,131	0	0	101,511	0	0	23,35	0,65	150528	32768	90,1	58,3	68,5	0,33	0,27	0	-
19.01.2026	3,263	0	107,776	0	0,001	104,024	0	0,001	23,43	0,57	150528	32768	90,7	59,3	70	0,33	0,27	0	-
20.01.2026	2,987	0	104,616	0	0	101,127	0	0	23,52	0,48	150528	32768	88,4	58,8	68,7	0,33	0,27	0	-
21.01.2026	2,951	0	102,271	0	0	98,884	0	0	23,55	0,45	150528	32768	88,1	58,2	69	0,34	0,27	0	-
22.01.2026	3,122	0	118,246	0	0,001	114,295	0	0,001	23,65	0,35	150528	32768	88,5	61,2	70	0,32	0,27	0	-
23.01.2026	2,99	0	106,406	0	0	102,911	0	0	23,53	0,47	150528	32768	87,6	58,6	68,6	0,34	0,27	0	-
Итого:	85,831	0	3038,89	0	0,012	2945,096	0	0,012	727,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	85,831																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 727,33

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.12.2025	5198,916	390685,719	480	489,666	381461,031	480,674	490,211	74544,2	737,32	7767,18	6,68
23.01.2026	5284,746	393724,625	480	489,678	384406,125	480,674	490,223	75271,53	1464,65	7783,85	23,35

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.01.2026 14:40:13