

#179430#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК  
Захарова генерал-лейтенанта 27-33, Калининград  
4776

Заводской номер счётчика 00262667	Показания прибора, Гкал 23.12.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.11.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	969,971	825,705	144,266 <i>102.31</i>

Подпись исполнителя



#178724#

Отчёт за период с 23.11.2025 по 23.12.2025.

Номер абонента 4776  
 Порядковый номер 6340  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00262667  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 25.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2025	-3,9	2,977	-0,669	208,07	217,18	202,18	213,26	-11,08	24	0	1	80,6	62,5	18,1	0,6	0,4
25.11.2025	-0,9	2,849	-0,631	211,22	219,96	205,51	216,12	-10,61	24	0	1	78,5	61,5	16,99	0,6	0,4
26.11.2025	-0,4	9,135	4,217	292,49	218,86	284,67	215,1	69,57	24	0	1	78,2	61	17,14	0,6	0,4
27.11.2025	-1,3	5,02	1,109	236,61	216,57	230,41	212,96	17,45	24	0	1	77,3	60,1	17,19	0,6	0,4
28.11.2025	-0,4	2,776	-0,598	210	218,56	204,56	214,9	-10,34	24	0	1	76,8	60,3	16,58	0,6	0,4
29.11.2025	-0,3	3,406	-0,18	214,82	216,13	209,2	212,53	-3,33	24	0	1	77	59,9	17,18	0,6	0,4
30.11.2025	-0,5	3,17	-0,376	209,83	214,45	204,33	210,91	-6,58	24	0	1	77,1	59,8	17,39	0,6	0,4
01.12.2025	-	3,153	-0,24	210,22	212,5	204,97	209,1	-4,13	24	0	1	75,4	58,8	16,54	0,6	0,4
02.12.2025	-	3,02	-0,455	206,28	212,25	200,85	208,71	-7,86	24	0	1	77,5	60,1	17,36	0,6	0,4
03.12.2025	-	4,216	0,647	228,65	215,34	223,09	211,96	11,13	24	0	1	74	58	15,96	0,6	0,4
04.12.2025	-	5,56	1,826	245,69	210,77	240	207,63	32,37	24	0	1	72,1	56,6	15,5	0,6	0,4
05.12.2025	-	6,972	2,999	268,54	212,19	262,46	209,08	53,38	24	0	1	71,3	56,2	15,09	0,6	0,4
06.12.2025	-	4,139	0,801	233,07	217,01	227,78	213,76	14,02	24	0	1	71,2	56,5	14,66	0,6	0,4
07.12.2025	-	5,231	1,579	239,24	208,42	233,84	205,39	28,45	24	0	1	71,2	55,7	15,56	0,6	0,4
08.12.2025	-	4,955	1,384	239,51	212,56	234,06	209,45	24,61	24	0	1	71,3	56,1	15,24	0,6	0,4
09.12.2025	-	3,571	0,326	228,68	221,21	223,5	217,91	5,59	24	0	1	71,2	56,6	14,52	0,6	0,4
10.12.2025	-	3,061	-0,047	221,79	221,2	216,75	217,88	-1,13	24	0	1	71,2	56,8	14,39	0,6	0,4
11.12.2025	-	3,351	0,159	226,53	222,05	221,38	218,68	2,7	24	0	1	71,3	56,9	14,41	0,6	0,4
12.12.2025	-	3,757	0,524	227,45	216,29	222,26	213,03	9,23	24	0	1	71,3	56,8	14,52	0,6	0,4
13.12.2025	-	4,28	0,918	226,61	208,15	221,46	205,11	16,35	24	0	1	71,2	56	15,16	0,6	0,4
14.12.2025	-	5,455	1,81	245,72	210,92	240,15	207,85	32,3	24	0	1	71,1	55,9	15,16	0,6	0,4
15.12.2025	-	7,144	3,084	262,09	203,46	256,16	200,54	55,62	24	0	1	71,2	55,4	15,82	0,6	0,4
16.12.2025	-	4,68	1,056	231,2	210,57	225,67	207,35	18,32	24	0	1	73,5	57,4	16,05	0,6	0,4
17.12.2025	-	3,445	-0,052	212,1	211,23	206,69	207,81	-1,12	24	0	1	76,1	59,2	16,95	0,6	0,4
18.12.2025	-	3,393	-0,033	212,3	211,03	206,97	207,66	-0,69	24	0	1	75,3	58,8	16,54	0,6	0,4
19.12.2025	-	6,34	2,527	251,55	203,2	245,78	200,2	45,58	24	0	1	71,7	56,5	15,28	0,6	0,4
20.12.2025	-	7,072	3,038	266,57	209,17	260,56	206,15	54,41	24	0	1	71,2	55,8	15,45	0,6	0,4
21.12.2025	-	6,6	2,709	259,72	208,56	253,84	205,52	48,32	24	0	1	71,3	55,9	15,32	0,6	0,4
22.12.2025	-	6,482	2,587	255,3	206,44	249,43	203,39	46,04	24	0	1	71,7	56,1	15,61	0,6	0,4
23.12.2025	-	9,056	4,144	278,32	205,48	270,86	202,09	68,77	24	0	1	78,2	60	18,14	0,6	0,4
Итого:	-1,5	144,266	34,163	7060,17	6391,71	6889,37	6292,03	597,34	720	0	-	73,9	57,91	15,99	0,6	0,4

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.11.2025	825,705	58003,62	59089,9	56664,98	58224,58
23.12.2025	969,971	65063,79	65481,61	63554,35	64516,61

54.564 т = 16г  
 47.74т = 14г

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения