

#206527#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Связьинформ, ООО
Емельянова подполковника 2706, Калининград

Заводской номер счётчика 20112762	Показания прибора, ГДж 20.02.2026	Предыдущие показания, ГДж 20.01.2026	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	134,545	114,472	20.073	4.794

Подпись исполнителя _____



#206526#

Отчёт за период с 20.01.2026 по 20.02.2026.

Номер абонента
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
 Заводской номер 20112762
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 21.02.2026

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.01.2026	-10,9	0,713	0	4,063	0	0	3,969	0	0	24	0	71,9	29	0,36	0,33
22.01.2026	-12,2	0,71	0	4,053	0	0	3,96	0	0	24	0	71,7	28,8	0,36	0,33
23.01.2026	-11,6	0,691	0	4,043	0	0	3,954	0	0	24	0	70,1	28,4	0,36	0,32
24.01.2026	-8,3	0,694	0	4,032	0	0	3,942	0	0	24	0	70,3	28,3	0,35	0,32
25.01.2026	-9,4	0,645	0	4,062	0	0	3,981	0	0	24	0	66	27,3	0,37	0,33
26.01.2026	-7,3	0,599	0	4,046	0	0	3,974	0	0	24	0	62,3	26,3	0,36	0,33
27.01.2026	-4,4	0,568	0	4,046	0	0	3,979	0	0	24	0	59,8	25,7	0,36	0,33
28.01.2026	-3,8	0,591	0	4,023	0	0	3,953	0	0	24	0	61,9	26,2	0,36	0,33
29.01.2026	-6	0,674	0	3,994	0	0	3,907	0	0	24	0	69,2	28	0,37	0,33
30.01.2026	-9,7	0,708	0	3,961	0	0	3,868	0	0	24	0	72,2	28,5	0,36	0,33
31.01.2026	-12,4	0,734	0	4,081	0	0	3,984	0	0	24	0	73,1	29,1	0,36	0,33
01.02.2026	-13,8	0,741	0	4,069	0	0	3,972	0	0	24	0	73,1	28,5	0,36	0,33
02.02.2026	-18,9	0,748	0	4,061	0	0	3,964	0	0	24	0	73	27,9	0,36	0,33
03.02.2026	-20,1	0,756	0	4,087	0	0	3,99	0	0	24	0	73	27,8	0,37	0,33
04.02.2026	-18	0,754	0	4,057	0	0	3,96	0	0	24	0	73,1	27,7	0,37	0,33
05.02.2026	-12,3	0,666	0	4,063	0	0	3,982	0	0	24	0	66	26,1	0,36	0,33
06.02.2026	-7,6	0,588	0	4,062	0	0	3,995	0	0	24	0	59,7	24,5	0,36	0,33
07.02.2026	-3,2	0,573	0	4,046	0	0	3,981	0	0	24	0	58,8	24,4	0,36	0,33
08.02.2026	-3,3	0,612	0	4,026	0	0	3,954	0	0	24	0	62,4	25,4	0,37	0,34
09.02.2026	-4,9	0,685	0	3,997	0	0	3,911	0	0	24	0	69,1	27,2	0,37	0,34
10.02.2026	-12,1	0,689	0	3,937	0	0	3,85	0	0	24	0	70	27,2	0,36	0,33
11.02.2026	-12,4	0,551	0	3,923	0	0	3,861	0	0	24	0	58,4	24,3	0,36	0,33
12.02.2026	-3,8	0,507	0	3,92	0	0	3,865	0	0	24	0	54,7	23,4	0,36	0,33
13.02.2026	-0,7	0,518	0	3,911	0	0	3,854	0	0	24	0	56	23,9	0,36	0,33
14.02.2026	-1,2	0,585	0	3,898	0	0	3,829	0	0	24	0	62,1	25,6	0,36	0,33
15.02.2026	-6,7	0,676	0	3,873	0	0	3,787	0	0	24	0	70,2	27,5	0,36	0,33
16.02.2026	-11,2	0,717	0	3,852	0	0	3,758	0	0	24	0	73,7	28,2	0,36	0,33
17.02.2026	-17,4	0,68	0	3,855	0	0	3,768	0	0	24	0	70,4	27,3	0,36	0,32
18.02.2026	-11,6	0,598	0	3,872	0	0	3,801	0	0	24	0	63	25,4	0,36	0,33
19.02.2026	-	0,553	0	3,859	0	0	3,797	0	0	24	0	59,3	24,5	0,36	0,33
20.02.2026	-	0,551	0	3,852	0	0	3,79	0	0	24	0	59,3	24,6	0,36	0,33
Итого:	-9,4	20,075	0	123,624	0	0	121,14	0	0	744	0	66,25	26,68	0,36	0,33

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2026	114,472	1124,699	0	0	1111,665	0	0	9948	435
20.02.2026	134,545	1248,322	0	0	1232,806	0	0	10692	435

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____