

#150741#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Связьинформ, ООО
Емельянова подполковника 2706, Калининград

Заводской номер счётчика 20112762	Показания прибора, ГДж 20.10.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.09.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	75,786	70,629	5.157	1.232

Подпись исполнителя



#150740#

Отчёт за период с 20.09.2025 по 20.10.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

0

Тип теплосчётчика

TB7 (ASCII)

Заводской номер

20112762

Номер системы

1

Отчёт сформирован

23.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,2	17,8	0,02	0,05
22.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18	17,7	0,02	0,05
23.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,6	17,3	0,02	0,05
24.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17	16,7	0,01	0,03
25.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,5	16,3	0,01	0,03
26.09.2025	-	0	0	0,057	0	0	0,057	0	0	24	0	17,8	19,2	0,13	0,14
27.09.2025	-	0	0	0,001	0	0	0	0	0	24	0	16,1	15,8	0,29	0,3
28.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16	15,7	0,29	0,29
29.09.2025	-	0	0	0,011	0	0	0,011	0	0	24	0	16,5	15,2	0,29	0,29
30.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	15,5	15	0,28	0,28
01.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	15,2	14,9	0,29	0,29
02.10.2025	-	0,239	0	3,904	0	0	3,87	0	0	24	0	43,4	28,6	0,34	0,31
03.10.2025	-	0,368	0	4,687	0	0	4,633	0	0	24	0	49,3	30,3	0,33	0,3
04.10.2025	-	0,272	0	4,458	0	0	4,422	0	0	24	0	42	27,3	0,33	0,3
05.10.2025	-	0,248	0	4,421	0	0	4,388	0	0	24	0	40,1	26,6	0,34	0,31
06.10.2025	-	0,259	0	4,37	0	0	4,336	0	0	24	0	41,2	26,9	0,33	0,3
07.10.2025	-	0,264	0	4,328	0	0	4,293	0	0	24	0	41,8	27,1	0,33	0,3
08.10.2025	-	0,277	0	4,293	0	0	4,257	0	0	24	0	43,1	27,6	0,33	0,3
09.10.2025	-	0,251	0	4,487	0	0	4,453	0	0	24	0	40,6	27,1	0,34	0,3
10.10.2025	-	0,24	0	4,538	0	0	4,505	0	0	24	0	39,7	26,9	0,34	0,3
11.10.2025	-	0,241	0	4,542	0	0	4,51	0	0	24	0	39,9	27,1	0,33	0,3
12.10.2025	-	0,259	0	4,523	0	0	4,488	0	0	24	0	41,5	27,7	0,34	0,31
13.10.2025	-	0,273	0	4,516	0	0	4,478	0	0	24	0	42,8	28,2	0,34	0,31
14.10.2025	-	0,266	0	4,496	0	0	4,446	0	0	24	0	42,1	27,9	0,34	0,3
15.10.2025	-	0,25	0	4,503	0	0	4,469	0	0	24	0	40,7	27,3	0,33	0,3
16.10.2025	-	0,25	0	4,481	0	0	4,447	0	0	24	0	40,6	27,2	0,34	0,31
17.10.2025	-	0,256	0	4,472	0	0	4,438	0	0	24	0	41,1	27,3	0,36	0,33
18.10.2025	-	0,288	0	4,43	0	0	4,391	0	0	24	0	43,9	28,2	0,41	0,37
19.10.2025	-	0,31	0	4,443	0	0	4,4	0	0	24	0	45,5	28,7	0,41	0,38
20.10.2025	-	0,345	0	4,436	0	0	4,387	0	0	24	0	48,3	29,5	0,42	0,39
Итого:	-	5,156	0	84,397	0	0	83,693	0	0	720	0	33,07	23,64	0,28	0,26

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	70,629	639,589	0	0	632,18	0	0	7021	434
20.10.2025	75,786	723,985	0	0	715,873	0	0	7741	434

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
