

#282835#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Адрес потребителя Красная 20-22, Калининград
Номер абонента 4776
Порядковый номер 4145
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00105504
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	1,383	40,49	41,7	0	39,23	41,19	-1,96	24	0	0	84,5	49,3	35,23	0	0	-
19.02.2026	1,226	36,33	37,37	0	35,32	36,98	-1,66	24	0	0	80,8	46	34,74	0	0	-
20.02.2026	1,18	34,65	35,63	0	33,67	35,28	-1,61	24	0	0	80,4	45,3	35,06	0	0	-
21.02.2026	1,212	37,41	38,45	0	36,36	38,07	-1,71	24	0	0	79,9	46,5	33,44	0	0	-
22.02.2026	1,028	32,1	32,94	0	31,28	32,7	-1,42	24	0	0	75,9	43	32,9	0	0	-
23.02.2026	1,024	32,99	33,8	0	32,17	33,56	-1,39	24	0	0	75	43,1	31,86	0	0	-
24.02.2026	1,036	34,22	35,05	0	33,34	34,81	-1,47	24	0	0	74,3	43,3	31,07	0	0	-
25.02.2026	1,086	34,73	35,61	0	33,79	35,3	-1,51	24	0	0	76,4	44,2	32,21	0	0	-
26.02.2026	1,07	35,46	36,33	0	34,62	35,99	-1,37	24	0	0	75,1	44,2	30,96	0	0	-
27.02.2026	0,929	31,38	32,11	0	30,64	31,87	-1,23	24	0	0	72,1	41,7	30,38	0	0	-
28.02.2026	0,859	28,46	29,11	0	27,81	28,87	-1,06	24	0	0	71,8	41	30,86	0	0	-
01.03.2026	0,934	32,36	33,1	0	31,61	32,86	-1,25	24	0	0	71,7	42,1	29,61	0	0	-
02.03.2026	0,95	32,9	33,66	0	32,15	33,4	-1,25	24	0	0	72	42,4	29,54	0	0	-
03.03.2026	0,906	30,44	31,14	0	29,77	30,9	-1,13	24	0	0	71,9	41,6	30,36	0	0	-
04.03.2026	0,975	34,51	35,27	0	33,73	35,03	-1,3	24	0	0	71,8	42,8	29,02	0	0	-
05.03.2026	0,975	34,5	35,27	0	33,67	34,96	-1,29	24	0	0	72,1	43,1	29	0	0	-
06.03.2026	0,973	33,93	34,69	0	33,09	34,36	-1,27	24	0	0	72,6	43,1	29,42	0	0	-
07.03.2026	0,896	30,75	31,43	0	30,01	31,12	-1,11	24	0	0	71,9	42	29,88	0	0	-
08.03.2026	0,825	27,32	27,92	0	26,69	27,72	-1,03	24	0	0	71,5	40,7	30,76	0	0	-
09.03.2026	0,794	26,47	27,05	0	25,86	26,87	-1,01	24	0	0	71,3	40,6	30,68	0	0	-
10.03.2026	0,746	24,38	24,91	0	23,84	24,73	-0,89	24	0	0	71,1	39,9	31,22	0	0	-
11.03.2026	0,698	22,38	22,87	0	21,86	22,7	-0,84	24	0	0	71,2	39,2	31,95	0	0	-
12.03.2026	0,77	25	25,56	0	24,45	25,32	-0,87	24	0	0	71,4	39,9	31,59	0	0	-
13.03.2026	0,714	23,01	23,51	0	22,49	23,34	-0,85	24	0	0	71,4	39,7	31,69	0	0	-
14.03.2026	0,59	18,16	18,56	0	17,78	18,43	-0,65	24	0	0	70,5	37,4	33,09	0	0	-
15.03.2026	0,742	24,54	25,07	0	23,97	24,87	-0,9	24	0	0	70,7	39,7	30,96	0	0	-
16.03.2026	0,853	28,7	29,35	0	27,98	29,11	-1,13	24	0	0	71,9	41,4	30,45	0	0	-
17.03.2026	0,832	27,89	28,5	0	27,25	28,26	-1,01	24	0	0	71,4	40,9	30,54	0	0	-
18.03.2026	0,876	30,18	30,82	0	29,51	30,58	-1,07	24	0	0	71,5	41,8	29,72	0	0	-
Итого:	27,082	885,64	906,78	0	863,94	899,18	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,082															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	200,641	6848,69	7010,73	0	6671,01	6938,72
18.03.2026	227,723	7734,33	7917,51	0	7534,95	7837,9

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:18:02