

#162754#

Отчёт по теплопотреблению за период с 01.10.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК

Красная 20-22, Калининград

4776

4145

ВКТ-7

00105504

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
02.10.2025	0,393	13,33	13,55	0	13,04	13,45	-0,41	24	0	0	67,9	37,7	30,21	0	0	-
03.10.2025	0,836	31,3	31,78	0	30,66	31,54	-0,88	24	0	0	67,7	40,4	27,32	0	0	-
04.10.2025	0,785	28,82	29,21	0	28,24	28,97	-0,73	24	0	0	67,8	40	27,83	0	0	-
05.10.2025	0,686	24,03	24,34	0	23,55	24,1	-0,55	24	0	0	67,4	38,1	29,25	0	0	-
06.10.2025	0,648	22,18	22,56	0	21,7	22,34	-0,64	24	0	0	67,5	37,6	29,84	0	0	-
07.10.2025	0,664	23,2	23,63	0	22,74	23,44	-0,7	24	0	0	67,7	38,4	29,34	0	0	-
08.10.2025	0,669	23,47	23,83	0	22,96	23,59	-0,63	24	0	0	67,5	38,4	29,09	0	0	-
09.10.2025	0,573	19,52	19,86	0	19,1	19,7	-0,6	24	0	0	66,7	36,7	30	0	0	-
10.10.2025	0,608	20,86	21,19	0	20,43	20,99	-0,56	24	0	0	67,1	37,3	29,79	0	0	-
11.10.2025	0,563	18,91	19,24	0	18,51	19,1	-0,59	24	0	0	67,3	36,9	30,43	0	0	-
12.10.2025	0,592	20,09	20,43	0	19,65	20,24	-0,59	24	0	0	67,4	37,3	30,14	0	0	-
13.10.2025	0,699	25,28	25,7	0	24,76	25,46	-0,7	24	0	0	67,4	39,1	28,28	0	0	-
14.10.2025	0,737	26,82	27,39	0	26,26	27,15	-0,89	24	0	0	67,7	39,6	28,11	0	0	-
15.10.2025	0,687	23,91	24,44	0	23,41	24,2	-0,79	24	0	0	68	38,6	29,34	0	0	-
16.10.2025	0,667	22,97	23,45	0	22,49	23,21	-0,72	24	0	0	67,9	38,2	29,71	0	0	-
17.10.2025	0,662	22,85	23,32	0	22,37	23,08	-0,71	24	0	0	67,8	38,1	29,73	0	0	-
18.10.2025	0,803	30,29	30,88	0	29,66	30,64	-0,98	24	0	0	67,5	40,4	27,15	0	0	-
19.10.2025	0,813	30,41	31,02	0	29,75	30,78	-1,03	24	0	0	68	40,5	27,42	0	0	-
20.10.2025	0,887	33,1	33,7	0	32,42	33,46	-1,04	24	0	0	69,2	41,8	27,37	0	0	-
21.10.2025	0,856	32,61	33,21	0	31,89	32,92	-1,03	24	0	0	68,6	41,6	26,93	0	0	-
22.10.2025	0,75	26,88	27,41	0	26,3	27,17	-0,87	24	0	0	68,1	39,7	28,4	0	0	-
23.10.2025	0,642	21,27	21,73	0	20,79	21,52	-0,73	24	0	0	68,6	37,7	30,91	0	0	-
Итого:	15,22	542,1	551,87	0	530,68	547,05	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,22															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

528

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
01.10.2025	47,795	1789,49	1825,82	0	1749,75	1810,34
23.10.2025	63,015	2331,59	2377,69	0	2280,43	2357,39

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.10.2025 10:13:46