

#166152#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК

Красная 20-22, Калининград

4776

4145

ВКТ-7

00105504

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	0,644	21,07	21,53	0	20,59	21,29	-0,7	24	0	0	69,1	37,8	31,37	0	0	-
25.10.2025	0,723	24,47	24,98	0	23,98	24,74	-0,76	24	0	0	69,3	39,2	30,13	0	0	-
26.10.2025	0,748	25,74	26,28	0	25,17	26,04	-0,87	24	0	0	69,6	39,9	29,69	0	0	-
27.10.2025	0,807	28,67	29,26	0	27,95	29,02	-1,07	24	0	0	69,7	40,8	28,91	0	0	-
28.10.2025	0,763	26,03	26,58	0	25,44	26,34	-0,9	24	0	0	69,8	39,8	29,94	0	0	-
29.10.2025	0,763	25,83	26,37	0	25,26	26,13	-0,87	24	0	0	69,8	39,7	30,11	0	0	-
30.10.2025	0,732	24,91	25,43	0	24,38	25,19	-0,81	24	0	0	69,3	39,3	29,98	0	0	-
31.10.2025	0,759	26,37	26,91	0	25,85	26,67	-0,82	24	0	0	69	39,6	29,41	0	0	-
01.11.2025	0,789	27,08	27,65	0	26,5	27,41	-0,91	24	0	0	70	40,2	29,8	0	0	-
02.11.2025	0,684	22,76	23,24	0	22,28	23	-0,72	24	0	0	69,2	38,5	30,68	0	0	-
03.11.2025	0,649	21,16	21,6	0	20,68	21,36	-0,68	24	0	0	69,1	37,8	31,34	0	0	-
04.11.2025	0,724	24,24	24,75	0	23,71	24,51	-0,8	24	0	0	69,6	39,1	30,46	0	0	-
05.11.2025	0,64	20,75	21,2	0	20,27	21	-0,73	24	0	0	69,4	37,6	31,76	0	0	-
06.11.2025	0,676	22,11	22,57	0	21,63	22,38	-0,75	24	0	0	69,5	38,3	31,2	0	0	-
07.11.2025	0,778	27,08	27,64	0	26,45	27,4	-0,95	24	0	0	69,7	40,1	29,54	0	0	-
08.11.2025	0,861	30,99	31,6	0	30,27	31,36	-1,09	24	0	0	69,9	41,4	28,44	0	0	-
09.11.2025	0,879	31,95	32,57	0	31,23	32,33	-1,1	24	0	0	69,8	41,7	28,17	0	0	-
10.11.2025	0,83	29,38	29,98	0	28,66	29,74	-1,08	24	0	0	69,8	40,8	29,05	0	0	-
11.11.2025	0,797	27,18	27,72	0	26,59	27,48	-0,89	24	0	0	70	40	29,92	0	0	-
12.11.2025	0,796	27,62	28,14	0	26,99	27,9	-0,91	24	0	0	69,6	40,2	29,48	0	0	-
13.11.2025	0,723	24,05	24,54	0	23,52	24,3	-0,78	24	0	0	69,9	39,1	30,79	0	0	-
14.11.2025	0,73	24,66	25,15	0	24,1	24,91	-0,81	24	0	0	69,3	38,9	30,36	0	0	-
15.11.2025	0,888	31,36	31,98	0	30,64	31,74	-1,1	24	0	0	70,8	41,7	29,08	0	0	-
16.11.2025	1,037	34,32	35,04	0	33,43	34,75	-1,32	24	0	0	75,2	44,1	31,03	0	0	-
17.11.2025	0,96	32,71	33,42	0	31,99	33,18	-1,19	24	0	0	72,9	42,8	30,1	0	0	-
18.11.2025	1	35,72	36,43	0	34,87	36,18	-1,31	24	0	0	72	43,3	28,71	0	0	-
19.11.2025	0,963	32,89	33,57	0	32,17	33,33	-1,16	24	0	0	72,5	42,5	29,97	0	0	-
20.11.2025	1,045	35,51	36,26	0	34,59	35,99	-1,4	24	0	0	74,2	43,9	30,26	0	0	-
21.11.2025	1,01	33,57	34,31	0	32,78	34,07	-1,29	24	0	0	73,9	43,1	30,77	0	0	-
22.11.2025	1,051	35,51	36,28	0	34,62	36	-1,38	24	0	0	74,1	43,7	30,37	0	0	-
23.11.2025	1,164	36,46	37,32	0	35,49	36,93	-1,44	24	0	0	78,4	45,6	32,78	0	0	-
Итого:	25,613	872,15	890,3	0	852,08	882,67	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,613															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	63,015	2331,59	2377,69	0	2280,43	2357,39
23.11.2025	88,628	3203,74	3267,99	0	3132,51	3240,06

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 7:52:29