

# #190251#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель: Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК  
Адрес потребителя: Красная 20-22, Калининград  
Номер абонента: 4776  
Порядковый номер: 4145  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00105504  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	1,164	36,26	37,16	0	35,26	36,8	-1,54	24	0	0	79	45,9	33,1	0	0	-3,9
25.11.2025	1,102	34,71	35,55	0	33,75	35,3	-1,55	24	0	0	77,3	44,7	32,56	0	0	-0,9
26.11.2025	1,114	36,11	36,96	0	35,15	36,61	-1,46	24	0	0	76,7	44,9	31,8	0	0	-0,4
27.11.2025	1,105	36,26	37,11	0	35,32	36,71	-1,39	24	0	0	76	44,7	31,31	0	0	-1,3
28.11.2025	1,063	34,81	35,63	0	33,91	35,33	-1,42	24	0	0	75,5	44,1	31,47	0	0	-0,4
29.11.2025	1,092	35,97	36,82	0	35,01	36,52	-1,51	24	0	0	75,4	44,2	31,23	0	0	-0,3
30.11.2025	1,116	36,58	37,44	0	35,62	37,11	-1,49	24	0	0	75,8	44,5	31,38	0	0	-0,5
01.12.2025	1,055	34,78	35,58	0	33,87	35,33	-1,46	24	0	0	74,6	43,5	31,19	0	0	-
02.12.2025	1,134	37,05	37,91	0	36,11	37,52	-1,41	24	0	0	76,2	44,8	31,41	0	0	-
03.12.2025	1,014	34,75	35,52	0	33,98	35,28	-1,3	24	0	0	72,5	42,6	29,92	0	0	-
04.12.2025	0,97	34,43	35,17	0	33,71	34,93	-1,22	24	0	0	70,8	42	28,79	0	0	-
05.12.2025	0,894	31,62	32,32	0	30,9	32,08	-1,18	24	0	0	70,1	41,1	28,98	0	0	-
06.12.2025	0,843	29,14	29,82	0	28,42	29,58	-1,16	24	0	0	69,8	40,2	29,63	0	0	-
07.12.2025	0,916	33,09	33,82	0	32,37	33,58	-1,21	24	0	0	69,9	41,6	28,31	0	0	-
08.12.2025	0,881	31,03	31,74	0	30,31	31,5	-1,19	24	0	0	70,4	41,2	29,11	0	0	-
09.12.2025	0,773	26,12	26,72	0	25,61	26,48	-0,87	24	0	0	69,5	39,3	30,26	0	0	-
10.12.2025	0,751	25,15	25,72	0	24,63	25,48	-0,85	24	0	0	69,6	39	30,54	0	0	-
11.12.2025	0,768	25,9	26,47	0	25,36	26,23	-0,87	24	0	0	69,6	39,3	30,33	0	0	-
12.12.2025	0,8	27,35	27,95	0	26,76	27,71	-0,95	24	0	0	69,9	40	29,87	0	0	-
13.12.2025	0,89	32,16	32,84	0	31,44	32,6	-1,16	24	0	0	69,9	41,5	28,37	0	0	-
14.12.2025	0,842	29,58	30,22	0	28,87	29,98	-1,11	24	0	0	70	40,7	29,26	0	0	-
15.12.2025	0,945	34,37	35,08	0	33,65	34,84	-1,19	24	0	0	70,2	42,1	28,07	0	0	-
16.12.2025	0,972	33,94	34,67	0	33,19	34,43	-1,24	24	0	0	72	42,7	29,34	0	0	-
17.12.2025	1,039	34,16	34,94	0	33,25	34,7	-1,45	24	0	0	75	43,8	31,22	0	0	-
18.12.2025	1,034	34,82	35,59	0	33,95	35,31	-1,36	24	0	0	73,9	43,6	30,39	0	0	-
19.12.2025	0,94	33,26	33,94	0	32,54	33,7	-1,16	24	0	0	70,9	42	28,93	0	0	-
20.12.2025	0,88	31,35	31,99	0	30,63	31,75	-1,12	24	0	0	69,8	41	28,83	0	0	-
21.12.2025	0,86	30,22	30,83	0	29,52	30,59	-1,07	24	0	0	70,1	40,9	29,22	0	0	-
22.12.2025	0,865	30,26	30,84	0	29,54	30,6	-1,06	24	0	0	70,5	41,1	29,36	0	0	-
23.12.2025	1,097	35,51	36,31	0	34,58	36,01	-1,43	24	0	0	76,8	45,1	31,78	0	0	-
Итого:	28,919	980,74	1002,66	0	957,21	994,59	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,919															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	88,628	3203,74	3267,99	0	3132,51	3240,06
23.12.2025	117,547	4184,48	4270,65	0	4089,72	4234,65

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.12.2025 7:21:53