

#193828#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель: Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Адрес потребителя: Красная 20-22, Калининград
Номер абонента: 4776
Порядковый номер: 4145
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00105504
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	1,337	40,7	41,77	0	39,44	41,27	-1,83	24	0	0	83,1	49,2	33,88	0	0	-6,3
25.12.2025	1,275	40,38	41,41	0	39,24	40,95	-1,71	24	0	0	80,2	47,7	32,56	0	0	-5,6
26.12.2025	0,921	31,01	31,73	0	30,29	31,49	-1,2	24	0	0	71,8	41,4	30,43	0	0	4,4
27.12.2025	0,912	32,24	32,95	0	31,52	32,71	-1,19	24	0	0	70,2	41,2	28,99	0	0	5,4
28.12.2025	0,975	35,47	36,25	0	34,75	36,01	-1,26	24	0	0	70,3	42,1	28,18	0	0	3,8
29.12.2025	0,987	33,43	34,22	0	32,62	33,97	-1,35	24	0	0	73,2	43	30,3	0	0	2,5
30.12.2025	1,134	35,36	36,29	0	34,4	35,95	-1,55	24	0	0	78	45	32,96	0	0	-1,1
31.12.2025	1,23	36,84	37,85	0	35,78	37,5	-1,72	24	0	0	81	46,6	34,38	0	0	-4,2
01.01.2026	1,239	39,49	40,55	0	38,37	40,06	-1,69	24	0	0	80	47,6	32,31	0	0	-5,2
02.01.2026	1,065	33,52	34,39	0	32,56	34,15	-1,59	24	0	0	76,7	43,9	32,76	0	0	1,2
03.01.2026	1,157	36,48	37,42	0	35,5	37,05	-1,55	24	0	0	77,7	45,1	32,59	0	0	-0,6
04.01.2026	1,261	39,48	40,52	0	38,38	40,06	-1,68	24	0	0	79,9	47,1	32,83	0	0	-4
05.01.2026	1,232	37,16	38,16	0	36,13	37,68	-1,55	24	0	0	80,2	46	34,11	0	0	-3
06.01.2026	1,327	39,12	40,21	0	37,92	39,73	-1,81	24	0	0	83	48	34,96	0	0	-5,5
07.01.2026	1,543	48,82	50,11	0	47,3	49,48	-2,18	24	0	0	85	52,3	32,67	0	0	-7,8
08.01.2026	1,724	57,21	58,82	0	55,35	57,94	-2,59	24	0	0	86,7	55,6	31,09	0	0	-11
09.01.2026	1,63	52,74	54,35	0	51,04	53,61	-2,57	24	0	0	86	54	31,93	0	0	-9,6
10.01.2026	1,33	40,03	41,3	0	38,8	40,81	-2,01	24	0	0	82,9	48,6	34,28	0	0	-5,2
11.01.2026	1,287	38,38	39,6	0	37,24	39,16	-1,92	24	0	0	81,8	47,2	34,58	0	0	-5,2
12.01.2026	1,396	41,95	43,28	0	40,66	42,81	-2,15	24	0	0	83,6	49,3	34,32	0	0	-
13.01.2026	1,573	50,05	51,59	0	48,48	50,91	-2,43	24	0	0	85	52,5	32,46	0	0	-
14.01.2026	1,525	48,6	50,07	0	47,1	49,46	-2,36	24	0	0	84,4	52	32,39	0	0	-
15.01.2026	1,2	37,27	38,38	0	36,26	37,97	-1,71	24	0	0	78,8	45,7	33,1	0	0	-
16.01.2026	1,41	44,62	45,92	0	43,34	45,36	-2,02	24	0	0	81,8	49,3	32,56	0	0	-
17.01.2026	1,528	47,28	48,73	0	45,79	48,11	-2,32	24	0	0	85	51,6	33,37	0	0	-
18.01.2026	1,678	53,32	54,91	0	51,6	54,13	-2,53	24	0	0	86,6	54,1	32,5	0	0	-
19.01.2026	1,709	54,66	56,31	0	52,86	55,5	-2,64	24	0	0	87,1	54,8	32,31	0	0	-
20.01.2026	1,629	50,91	52,47	0	49,26	51,74	-2,48	24	0	0	86,9	53,8	33,08	0	0	-
21.01.2026	1,614	49,53	51,06	0	47,93	50,38	-2,45	24	0	0	86,7	53	33,71	0	0	-
22.01.2026	1,868	64,48	66,3	0	62,32	65,26	-2,94	24	0	0	87,4	57,5	29,97	0	0	-
23.01.2026	1,637	51,52	53,07	0	49,88	52,36	-2,48	24	0	0	86,3	53,6	32,76	0	0	-
Итого:	42,333	1342,05	1379,99	0	1302,11	1363,57	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,333															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	117,547	4184,48	4270,65	0	4089,72	4234,65
23.01.2026	159,88	5526,53	5650,64	0	5391,83	5598,22

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.01.2026 8:08:33