

#166150#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Некрасова 26, Калининград

4395

9158

ТВ7

20123702

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	2,75	0	39,687	0	0	38,738	0	0	24	0	0	0	73,3	56,4	0,49	0,26	-
25.10.2025	2,795	0	39,486	0	0	38,543	0	0	24	0	0	0	73,2	55,9	0,49	0,27	-
26.10.2025	2,8	0	39,377	0	0	38,44	0	0	24	0	0	0	73	55,7	0,49	0,27	-
27.10.2025	2,839	0	39,229	0	0	38,294	0	0	24	0	0	0	73,3	55,6	0,49	0,27	-
28.10.2025	2,804	0	39,355	0	0	38,426	0	0	24	0	0	0	72,8	55,4	0,49	0,27	-
29.10.2025	2,781	0	39,564	0	0	38,633	0	0	24	0	0	0	72,6	55,5	0,49	0,27	-
30.10.2025	2,791	0	39,766	0	0	38,833	0	0	24	0	0	0	72,5	55,4	0,49	0,26	-
31.10.2025	2,771	0	39,689	0	0	38,757	0	0	24	0	0	0	72,6	55,6	0,49	0,26	-
01.11.2025	2,796	0	39,55	0	0	38,618	0	0	24	0	0	0	72,7	55,5	0,49	0,27	-
02.11.2025	2,797	0	40,003	0	0	39,054	0	0	24	0	0	0	73	56	0,49	0,26	-
03.11.2025	2,766	0	40,093	0	0	39,14	0	0	24	0	0	0	73,1	56,2	0,49	0,26	-
04.11.2025	2,767	0	39,883	0	0	38,949	0	0	24	0	0	0	72,6	55,7	0,49	0,26	-
05.11.2025	2,757	0	40,03	0	0	39,083	0	0	24	0	0	0	72,9	56,1	0,49	0,26	-
06.11.2025	2,764	0	39,887	0	0	38,94	0	0	24	0	0	0	73	56,1	0,49	0,26	-
07.11.2025	2,834	0	39,736	0	0	38,784	0	0	24	0	0	0	73,4	56	0,49	0,26	-
08.11.2025	2,863	0	39,496	0	0	38,55	0	0	24	0	0	0	73,4	55,7	0,49	0,27	-
09.11.2025	2,854	0	39,289	0	0	38,35	0	0	24	0	0	0	73,3	55,6	0,49	0,27	-
10.11.2025	2,863	0	39,424	0	0	38,476	0	0	24	0	0	0	73,5	55,8	0,49	0,27	-
11.11.2025	2,886	0	39,681	0	0	38,719	0	0	24	0	0	0	73,9	56,1	0,49	0,26	-
12.11.2025	2,82	0	39,59	0	0	38,643	0	0	24	0	0	0	73,4	56	0,49	0,27	-
13.11.2025	2,81	0	39,797	0	0	38,845	0	0	24	0	0	0	73,2	56	0,49	0,26	-
14.11.2025	2,777	0	40,09	0	0	39,135	0	0	24	0	0	0	73,2	56,3	0,49	0,26	-
15.11.2025	2,846	0	39,265	0	0	38,323	0	0	24	0	0	0	73,5	55,8	0,49	0,27	-
16.11.2025	3,167	0	38,921	0	0	37,894	0	0	24	0	0	0	77,5	57,6	0,48	0,27	-
17.11.2025	3,011	0	39,282	0	0	38,293	0	0	24	0	0	0	75,4	56,7	0,49	0,27	-
18.11.2025	1,116	0	13,226	0	0	12,917	0	0	24	0	0	0	72	51,4	0,23	0,15	-
19.11.2025	2,577	0	37,179	0	0	36,259	0	0	22	6	0	2	74,7	57,7	0,48	0,27	-
20.11.2025	1,515	0	17,686	0	0	17,241	0	0	23	6	0	1	75,3	54,4	0,34	0,26	-
21.11.2025	3,013	0	38,014	0	0	37,034	0	0	24	16	0	0	76,4	57	0,48	0,28	-
22.11.2025	2,999	0	38,007	0	0	37,024	0	0	24	16	0	0	76,6	57,3	0,48	0,27	-
23.11.2025	3,325	0	37,896	0	0	36,797	0	0	24	16	0	0	81,7	60,2	0,47	0,27	-
Итого:	85,254	0	1172,178	0	0	1143,732	0	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,363																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

741

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	639,634	8337,805	0	0	8137,221	0	0	11573	34
23.11.2025	724,888	9509,982	0	0	9280,955	0	0	12314	37

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 8:44:40