

# #116423#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 19.02.2025

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ  
Адрес потребителя Ульяны Громовой 81, Калининград  
Номер абонента 5192  
Порядковый номер 4081  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00104166  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	0,144	0	10,39	10,41	0	10,15	10,41	0	0	24	0	0	56,3	42,6	13,73	0,7	0,7	-
22.01.2025	0,144	0	10,38	10,39	0	10,14	10,39	0	0	24	0	0	56	42,3	13,7	0,7	0,7	-
23.01.2025	0,144	0	10,41	10,42	0	10,17	10,42	0	0	24	0	0	56,8	42,7	14,08	0,7	0,7	-
24.01.2025	0,135	0	10,33	10,36	0	10,1	10,36	0	0	24	0	0	54,2	41,3	12,97	0,7	0,7	-
25.01.2025	0,122	0	10,26	10,28	0	10,1	10,28	0	0	24	0	0	51,9	40	11,88	0,7	0,7	-
26.01.2025	0,12	0	10,2	10,24	0	10,06	10,24	0	0	24	0	0	50,3	38,7	11,64	0,7	0,7	-
27.01.2025	0,117	0	10,19	10,22	0	10,08	10,22	0	0	24	0	0	49,8	38,4	11,36	0,7	0,7	-
28.01.2025	0,105	0	10,14	10,18	0	10,14	10,18	0	0	24	0	0	48,3	37,8	10,57	0,7	0,7	-
29.01.2025	0,105	0	10,15	10,18	0	10,15	10,18	0	0	24	0	0	48,3	37,7	10,58	0,7	0,7	-
30.01.2025	0,113	0	10,15	10,19	0	10,14	10,19	0	0	24	0	0	48,9	38	10,89	0,7	0,7	-
31.01.2025	0,102	0	8,61	8,63	0	8,5	8,63	0	0	24	0	0	50,8	39	11,85	0,7	0,7	-
01.02.2025	0,099	0	7,97	7,98	0	7,79	7,98	0	0	24	0	0	53,6	40,2	13,39	0,7	0,7	-
02.02.2025	0,128	0	10,31	10,34	0	10,07	10,34	0	0	24	0	0	54,2	41,2	12,97	0,7	0,7	-
03.02.2025	0,132	0	10,37	10,39	0	10,13	10,39	0	0	24	0	0	55	41,8	13,23	0,7	0,7	-
04.02.2025	0,122	0	10,32	10,35	0	10,08	10,35	0	0	24	0	0	53,3	40,8	12,53	0,7	0,7	-
05.02.2025	0,13	0	10,36	10,37	0	10,12	10,37	0	0	24	0	0	54,2	41,3	12,89	0,7	0,7	-
06.02.2025	0,12	0	10,27	10,3	0	10,07	10,3	0	0	24	0	0	51,5	39,7	11,79	0,7	0,7	-
07.02.2025	0,139	0	10,38	10,4	0	10,14	10,4	0	0	24	0	0	55,4	41,9	13,46	0,7	0,7	-
08.02.2025	0,152	0	10,46	10,48	0	10,22	10,48	0	0	24	0	0	58,8	43,8	15,01	0,7	0,7	-
09.02.2025	0,153	0	10,49	10,49	0	10,25	10,49	0	0	24	0	0	59,7	44,6	15,12	0,7	0,7	-
10.02.2025	0,168	0	10,54	10,54	0	10,3	10,54	0	0	24	0	0	61,6	45,5	16,12	0,7	0,7	-
11.02.2025	0,169	0	10,55	10,55	0	10,31	10,55	0	0	24	0	0	62,6	45,8	16,88	0,7	0,7	-
12.02.2025	0,175	0	10,55	10,54	0	10,31	10,54	0	0	24	0	0	62,1	45,5	16,55	0,7	0,7	-
13.02.2025	0,156	0	10,48	10,49	0	10,24	10,49	0	0	24	0	0	59,8	44,3	15,56	0,7	0,7	-
14.02.2025	0,133	0	9,16	9,16	0	8,95	9,16	0	0	24	0	0	58,7	43,6	15,07	0,7	0,7	-
15.02.2025	0,121	0	7,75	7,74	0	7,57	7,74	0	0	24	0	0	58,3	42,4	15,89	0,7	0,7	-
16.02.2025	0,159	0	10,43	10,45	0	10,19	10,45	0	0	24	0	0	60	44,1	15,91	0,7	0,7	-
17.02.2025	0,16	0	10,44	10,44	0	10,2	10,44	0	0	24	0	0	59,7	43,9	15,79	0,7	0,7	-
18.02.2025	0,154	0	10,4	10,4	0	10,16	10,4	0	0	24	0	0	58	43	14,92	0,7	0,7	-
19.02.2025	0,144	0	10,35	10,37	0	10,12	10,37	0	0	24	0	0	56,5	42,2	14,35	0,7	0,7	-
Итого:	4,065	0	302,79	303,28	0	296,95	303,28	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,065																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.01.2025	90,979	6857,15	6885,3	0	6747,56	6884,95	0
19.02.2025	95,203	7170,39	7199,03	0	7054,72	7198,68	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.02.2025 8:53:04