

#121025#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ
Адрес потребителя Ульяны Громовой 81, Калининград
Номер абонента 5192
Порядковый номер 4081
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104166
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	0,154	0	10,44	10,45	0	10,2	10,45	0	0	24	0	0	59,3	43,9	15,36	0,7	0,7	-
22.02.2025	0,143	0	10,4	10,42	0	10,16	10,42	0	0	24	0	0	56,5	42,4	14,06	0,7	0,7	-
23.02.2025	0,143	0	10,39	10,4	0	10,15	10,4	0	0	24	0	0	56,2	42,2	14,03	0,7	0,7	-
24.02.2025	0,133	0	10,32	10,34	0	10,08	10,34	0	0	24	0	0	53,7	40,6	13,08	0,7	0,7	-
25.02.2025	0,13	0	10,34	10,37	0	10,1	10,37	0	0	24	0	0	53,9	40,8	13,06	0,7	0,7	-
26.02.2025	0,118	0	10,25	10,28	0	10,07	10,28	0	0	24	0	0	51	39,4	11,69	0,7	0,7	-
27.02.2025	0,118	0	10,23	10,25	0	10,11	10,25	0	0	24	0	0	50,2	38,9	11,3	0,7	0,7	-
28.02.2025	0,121	0	9,68	9,71	0	9,47	9,71	0	0	24	0	0	52,7	39,8	12,93	0,7	0,7	-
01.03.2025	0,129	0	10,35	10,37	0	10,11	10,37	0	0	24	0	0	53,8	41	12,77	0,7	0,7	-
02.03.2025	0,124	0	10,35	10,37	0	10,11	10,37	0	0	24	0	0	53,1	40,9	12,24	0,7	0,7	-
03.03.2025	0,114	0	9,72	9,74	0	9,52	9,74	0	0	24	0	0	52,6	40,2	12,39	0,7	0,7	-
04.03.2025	0,119	0	10,25	10,28	0	10,05	10,28	0	0	24	0	0	51,4	39,5	11,91	0,7	0,7	-
05.03.2025	0,107	0	10,18	10,22	0	10,1	10,22	0	0	24	0	0	49	38,1	10,87	0,7	0,7	-
06.03.2025	0,1	0	10,17	10,2	0	10,17	10,2	0	0	24	0	0	48,1	37,6	10,47	0,7	0,7	-
07.03.2025	0,106	0	10,2	10,23	0	10,15	10,23	0	0	24	0	0	48,8	38,1	10,75	0,7	0,7	-
08.03.2025	0,106	0	10,2	10,24	0	10,15	10,24	0	0	24	0	0	48,8	38,1	10,76	0,7	0,7	-
09.03.2025	0,104	0	10,21	10,24	0	10,16	10,24	0	0	24	0	0	48,7	38,1	10,64	0,7	0,7	-
10.03.2025	0,1	0	10,21	10,25	0	10,21	10,25	0	0	24	0	0	48,2	37,9	10,26	0,7	0,7	-
11.03.2025	0,117	0	10,26	10,29	0	10,08	10,29	0	0	24	0	0	50,4	39,1	11,31	0,7	0,7	-
12.03.2025	0,112	0	10,22	10,26	0	10,1	10,26	0	0	24	0	0	49,6	38,6	10,99	0,7	0,7	-
13.03.2025	0,122	0	10,29	10,32	0	10,1	10,32	0	0	24	0	0	52	40	12,08	0,7	0,7	-
14.03.2025	0,129	0	10,32	10,34	0	10,14	10,34	0	0	24	0	0	53	40,8	12,29	0,7	0,7	-
15.03.2025	0,128	0	10,31	10,33	0	10,16	10,33	0	0	24	0	0	52,8	40,4	12,36	0,7	0,7	-
16.03.2025	0,132	0	10,33	10,36	0	10,14	10,36	0	0	24	0	0	53,6	40,8	12,84	0,7	0,7	-
17.03.2025	0,123	0	9,26	9,26	0	9,06	9,26	0	0	24	0	0	55,1	41,5	13,55	0,7	0,7	-
18.03.2025	0,126	0	10,32	10,35	0	10,09	10,35	0	0	24	0	0	53,8	41,3	12,52	0,7	0,7	-
19.03.2025	0,123	0	10,27	10,3	0	10,11	10,3	0	0	24	0	0	52,2	40,1	12,14	0,7	0,7	-
20.03.2025	0,113	0	10,24	10,27	0	10,16	10,27	0	0	24	0	0	50,5	39,1	11,4	0,7	0,7	-
Итого:	3,394	0	285,71	286,44	0	281,21	286,44	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,394																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2025	95,203	7170,39	7199,03	0	7054,72	7198,68	0
20.03.2025	98,597	7456,1	7485,47	0	7335,93	7485,12	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2025 15:37:06