

#282832#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Молодежный центр Калининграда, МАУ
Ульяны Громовой 81, Калининград
5192
4081
ВКТ-7
00104166
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	0,155	0	10,73	10,69	0	10,49	10,69	0	0	24	0	0	59,7	44,5	15,18	0,7	0,7	-
22.02.2026	0,14	0	10,61	10,59	0	10,37	10,59	0	0	24	0	0	55,8	42	13,78	0,7	0,7	-
23.02.2026	0,144	0	10,62	10,6	0	10,38	10,6	0	0	24	0	0	55,8	42	13,74	0,7	0,7	-
24.02.2026	0,128	0	9,45	9,42	0	9,24	9,42	0	0	24	0	0	55,6	41,7	13,85	0,7	0,7	-
25.02.2026	0,144	0	10,63	10,6	0	10,39	10,6	0	0	24	0	0	56,6	42,7	13,94	0,7	0,7	-
26.02.2026	0,143	0	10,61	10,59	0	10,37	10,59	0	0	24	0	0	55,9	42,2	13,68	0,7	0,7	-
27.02.2026	0,122	0	10,48	10,47	0	10,32	10,47	0	0	24	0	0	51,4	39,6	11,77	0,7	0,7	-
28.02.2026	0,11	0	10,41	10,41	0	10,33	10,41	0	0	24	0	0	49,2	38,3	10,86	0,7	0,7	-
01.03.2026	0,118	0	10,45	10,44	0	10,28	10,44	0	0	24	0	0	50,7	39,3	11,39	0,7	0,7	-
02.03.2026	0,123	0	10,48	10,47	0	10,3	10,47	0	0	24	0	0	51,8	40,1	11,67	0,7	0,7	-
03.03.2026	0,113	0	10,44	10,44	0	10,31	10,44	0	0	24	0	0	50,3	39,2	11,08	0,7	0,7	-
04.03.2026	0,129	0	10,55	10,53	0	10,31	10,53	0	0	24	0	0	53,7	41,2	12,48	0,7	0,7	-
05.03.2026	0,132	0	10,54	10,53	0	10,31	10,53	0	0	24	0	0	53,6	41,3	12,31	0,7	0,7	-
06.03.2026	0,123	0	10,5	10,49	0	10,34	10,49	0	0	24	0	0	52,1	40,2	11,89	0,7	0,7	-
07.03.2026	0,114	0	10,47	10,46	0	10,38	10,46	0	0	24	0	0	50,5	39,4	11,08	0,7	0,7	-
08.03.2026	0,105	0	10,44	10,44	0	10,37	10,44	0	0	24	0	0	49,2	38,6	10,55	0,7	0,7	-
09.03.2026	0,1	0	10,44	10,44	0	10,38	10,44	0	0	24	0	0	48,7	38,6	10,13	0,7	0,7	-
10.03.2026	0,098	0	10,42	10,42	0	10,39	10,42	0	0	24	0	0	48,3	38,3	10	0,7	0,7	-
11.03.2026	0,097	0	10,43	10,43	0	10,43	10,43	0	0	24	0	0	48,1	38,3	9,83	0,7	0,7	-
12.03.2026	0,097	0	10,42	10,42	0	10,4	10,42	0	0	24	0	0	48,2	38,4	9,81	0,7	0,7	-
13.03.2026	0,103	0	10,45	10,45	0	10,37	10,45	0	0	24	0	0	49	38,9	10,05	0,7	0,7	-
14.03.2026	0,096	0	10,41	10,42	0	10,41	10,42	0	0	24	0	0	48,1	38,6	9,51	0,7	0,7	-
15.03.2026	0,096	0	10,41	10,41	0	10,41	10,41	0	0	24	0	0	48,2	38,9	9,37	0,7	0,7	-
16.03.2026	0,097	0	10,43	10,43	0	10,36	10,43	0	0	24	0	0	49	39	10	0,7	0,7	-
17.03.2026	0,101	0	10,43	10,43	0	10,33	10,43	0	0	24	0	0	49,2	39,1	10,06	0,7	0,7	-
18.03.2026	0,109	0	10,46	10,45	0	10,34	10,45	0	0	24	0	0	50,3	39,6	10,63	0,7	0,7	-
19.03.2026	0,107	0	10,46	10,46	0	10,38	10,46	0	0	24	0	0	50	39,4	10,57	0,7	0,7	-
20.03.2026	0,107	0	10,45	10,45	0	10,36	10,45	0	0	24	0	0	49,5	39,1	10,35	0,7	0,7	-
Итого:	3,251	0	292,62	292,38	0	289,05	292,38	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,251																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2026	18,932	1476,09	1472,48	0	1453,9	1469,08	0
20.03.2026	22,183	1768,71	1764,86	0	1742,95	1761,46	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 7:37:22