

#166149#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Молодежный центр Калининграда, МАУ

Ульяны Громовой 81, Калининград

5192

4081

ВКТ-7

00104166

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	0,105	0	10,41	10,4	0	10,24	10,4	0	0	24	0	0	52,2	42,2	10	0,7	0,7	-
22.10.2025	0,096	0	10,38	10,38	0	10,28	10,38	0	0	24	0	0	50,2	40,7	9,46	0,7	0,7	-
23.10.2025	0,096	0	10,39	10,38	0	10,39	10,38	0	0	24	0	0	49	39,6	9,41	0,7	0,7	-
24.10.2025	0,093	0	10,33	10,34	0	10,33	10,34	0	0	24	0	0	47,3	38,6	8,72	0,7	0,7	-
25.10.2025	0,096	0	10,34	10,34	0	10,34	10,34	0	0	24	0	0	46,2	37,6	8,7	0,7	0,7	-
26.10.2025	0,1	0	10,78	10,78	0	10,77	10,77	0	0	25	0	0	46,6	37,7	8,87	0,7	0,7	-
27.10.2025	0,096	0	10,35	10,35	0	10,35	10,35	0	0	24	0	0	47,3	38	9,23	0,7	0,7	-
28.10.2025	0,096	0	10,35	10,34	0	10,35	10,34	0	0	24	0	0	46,8	37,6	9,22	0,7	0,7	-
29.10.2025	0,096	0	10,34	10,35	0	10,34	10,35	0	0	24	0	0	46,6	37,3	9,28	0,7	0,7	-
30.10.2025	0,096	0	10,34	10,33	0	10,34	10,33	0	0	24	0	0	46,5	37,2	9,32	0,7	0,7	-
31.10.2025	0,096	0	10,33	10,33	0	10,33	10,33	0	0	24	0	0	46,7	37,3	9,37	0,7	0,7	-
01.11.2025	0,077	0	8,04	8,04	0	8,04	8,04	0	0	24	0	0	46,5	36,9	9,66	0,7	0,7	-
02.11.2025	0,096	0	10,32	10,32	0	10,32	10,32	0	0	24	0	0	46,2	37,1	9,04	0,7	0,7	-
03.11.2025	0,096	0	10,34	10,34	0	10,34	10,34	0	0	24	0	0	46,2	37,2	8,95	0,7	0,7	-
04.11.2025	0,096	0	10,36	10,36	0	10,36	10,36	0	0	24	0	0	46,4	37,3	9,1	0,7	0,7	-
05.11.2025	0,096	0	10,34	10,34	0	10,34	10,34	0	0	24	0	0	46,2	37,3	8,86	0,7	0,7	-
06.11.2025	0,096	0	10,36	10,36	0	10,36	10,36	0	0	24	0	0	46,2	37,4	8,76	0,7	0,7	-
07.11.2025	0,096	0	10,37	10,37	0	10,37	10,37	0	0	24	0	0	46,8	37,8	8,98	0,7	0,7	-
08.11.2025	0,097	0	10,42	10,42	0	10,39	10,42	0	0	24	0	0	48,4	38,8	9,6	0,7	0,7	-
09.11.2025	0,096	0	10,41	10,41	0	10,4	10,41	0	0	24	0	0	48,1	38,6	9,52	0,7	0,7	-
10.11.2025	0,096	0	10,36	10,36	0	10,36	10,36	0	0	24	0	0	46,8	37,6	9,15	0,7	0,7	-
11.11.2025	0,096	0	10,36	10,35	0	10,36	10,35	0	0	24	0	0	46,3	37,3	9,01	0,7	0,7	-
12.11.2025	0,096	0	10,37	10,38	0	10,37	10,38	0	0	24	0	0	46,6	37,5	9,1	0,7	0,7	-
13.11.2025	0,096	0	10,37	10,37	0	10,37	10,37	0	0	24	0	0	46,4	37,4	8,95	0,7	0,7	-
14.11.2025	0,096	0	10,38	10,38	0	10,38	10,38	0	0	24	0	0	46,5	37,6	8,91	0,7	0,7	-
15.11.2025	0,102	0	10,43	10,43	0	10,37	10,43	0	0	24	0	0	48,8	39	9,82	0,7	0,7	-
16.11.2025	0,12	0	10,59	10,57	0	10,35	10,57	0	0	24	0	0	54,2	42,3	11,83	0,7	0,7	-
17.11.2025	0,116	0	10,51	10,5	0	10,27	10,5	0	0	24	0	0	52,2	41,1	11,07	0,7	0,7	-
18.11.2025	0,12	0	10,57	10,55	0	10,33	10,55	0	0	24	0	0	53,7	41,8	11,92	0,7	0,7	-
19.11.2025	0,12	0	10,54	10,53	0	10,3	10,53	0	0	24	0	0	52,7	41	11,7	0,7	0,7	-
20.11.2025	0,125	0	10,61	10,59	0	10,37	10,59	0	0	24	0	0	55	42,5	12,52	0,7	0,7	-
Итого:	3,095	0	320,39	320,29	0	318,81	320,28	0	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,095																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

745

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.10.2025	1,745	190,61	190,5	0	190,13	190,5	0
20.11.2025	4,84	511	510,79	0	508,94	510,78	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 7:15:53