

#190248#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Молодежный центр Калининграда, МАУ
Ульяны Громовой 81, Калининград
5192
4081
ВКТ-7
00104166
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2025	0,122	0	10,57	10,55	0	10,33	10,55	0	0	24	0	0	54	41,7	12,33	0,7	0,7	2,2
22.11.2025	0,114	0	9,16	9,14	0	8,96	9,14	0	0	24	0	0	53,8	41	12,81	0,7	0,7	1,3
23.11.2025	0,144	0	10,56	10,53	0	10,32	10,53	0	0	24	0	0	56,7	43,1	13,61	0,7	0,7	-3,3
24.11.2025	0,144	0	10,62	10,59	0	10,38	10,59	0	0	24	0	0	58,1	43,9	14,19	0,7	0,7	-3,9
25.11.2025	0,144	0	10,66	10,62	0	10,42	10,62	0	0	24	0	0	57,4	43,4	13,96	0,7	0,7	-0,9
26.11.2025	0,146	0	10,67	10,64	0	10,43	10,64	0	0	24	0	0	58,5	44	14,45	0,7	0,7	-0,4
27.11.2025	0,144	0	10,65	10,63	0	10,41	10,63	0	0	24	0	0	57,7	43,6	14,07	0,7	0,7	-1,3
28.11.2025	0,146	0	10,64	10,61	0	10,4	10,61	0	0	24	0	0	57,3	43,4	13,91	0,7	0,7	-0,4
29.11.2025	0,144	0	10,64	10,61	0	10,4	10,61	0	0	24	0	0	57,2	43,5	13,66	0,7	0,7	-0,3
30.11.2025	0,144	0	10,65	10,62	0	10,41	10,62	0	0	24	0	0	57,4	43,7	13,73	0,7	0,7	-0,5
01.12.2025	0,142	0	10,61	10,58	0	10,37	10,58	0	0	24	0	0	55,4	42,1	13,28	0,7	0,7	-
02.12.2025	0,144	0	10,65	10,62	0	10,41	10,62	0	0	24	0	0	57,5	43,7	13,85	0,7	0,7	-
03.12.2025	0,108	0	7,99	7,97	0	7,82	7,97	0	0	24	0	0	54,6	41,3	13,28	0,7	0,7	-
04.12.2025	0,121	0	10,49	10,47	0	10,25	10,47	0	0	24	0	0	53	40,7	12,34	0,7	0,7	-
05.12.2025	0,12	0	10,43	10,43	0	10,26	10,43	0	0	24	0	0	50,9	39,6	11,39	0,7	0,7	-
06.12.2025	0,114	0	10,41	10,4	0	10,26	10,4	0	0	24	0	0	50	39,1	10,91	0,7	0,7	-
07.12.2025	0,12	0	10,49	10,47	0	10,25	10,47	0	0	24	0	0	52,4	40,6	11,75	0,7	0,7	-
08.12.2025	0,119	0	10,47	10,46	0	10,24	10,46	0	0	24	0	0	51,5	40,1	11,4	0,7	0,7	-
09.12.2025	0,101	0	10,39	10,39	0	10,39	10,39	0	0	24	0	0	48,4	38,3	10,11	0,7	0,7	-
10.12.2025	0,096	0	10,39	10,38	0	10,39	10,38	0	0	24	0	0	48	38,1	9,92	0,7	0,7	-
11.12.2025	0,099	0	10,39	10,38	0	10,38	10,38	0	0	24	0	0	48,4	38,4	9,93	0,7	0,7	-
12.12.2025	0,098	0	10,38	10,38	0	10,35	10,38	0	0	24	0	0	48,7	38,5	10,19	0,7	0,7	-
13.12.2025	0,119	0	10,44	10,42	0	10,22	10,42	0	0	24	0	0	51,1	40	11,12	0,7	0,7	-
14.12.2025	0,109	0	10,43	10,43	0	10,27	10,43	0	0	24	0	0	50,1	39,6	10,54	0,7	0,7	-
15.12.2025	0,12	0	10,51	10,5	0	10,27	10,5	0	0	24	0	0	52,7	41,2	11,56	0,7	0,7	-
16.12.2025	0,123	0	10,54	10,52	0	10,3	10,52	0	0	24	0	0	53,7	41,5	12,15	0,7	0,7	-
17.12.2025	0,12	0	8,66	8,63	0	8,47	8,63	0	0	24	0	0	55,2	41,8	13,43	0,7	0,7	-
18.12.2025	0,133	0	10,57	10,55	0	10,33	10,55	0	0	24	0	0	55,3	42,6	12,78	0,7	0,7	-
19.12.2025	0,119	0	10,51	10,49	0	10,27	10,49	0	0	24	0	0	53,1	41,4	11,74	0,7	0,7	-
20.12.2025	0,109	0	10,4	10,4	0	10,22	10,4	0	0	24	0	0	50,6	39,8	10,8	0,7	0,7	-
Итого:	3,726	0	309,97	309,41	0	304,18	309,41	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,726																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.11.2025	4,84	511	510,79	0	508,94	510,78	0
20.12.2025	8,566	820,97	820,2	0	813,12	820,19	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.12.2025 7:34:34