

#282831#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Торговый центр Гвардейский, ООО
Адрес потребителя Липовая Аллея 2, Калининград (торговый центр)
Номер абонента 4480
Порядковый номер 5306
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00105146
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	0,605	99,81	99,18	96,95	96,69	0,26	24	0	0	80,8	74,6	6,21	0	0	-
22.02.2026	0,566	115,1	114,45	112,07	111,78	0,29	24	0	0	77	72	5,05	0	0	-
23.02.2026	0,547	112,4	111,76	109,52	109,21	0,31	24	0	0	75,8	70,9	4,97	0	0	-
24.02.2026	0,544	113,38	112,75	110,49	110,2	0,29	24	0	0	75,4	70,5	4,94	0	0	-
25.02.2026	0,557	108,81	108,17	105,93	105,69	0,24	24	0	0	76,8	71,6	5,25	0	0	-
26.02.2026	0,545	104,96	104,36	102,26	102,03	0,23	24	0	0	75,8	70,5	5,33	0	0	-
27.02.2026	0,511	118,33	117,71	115,54	115,22	0,32	24	0	0	72,6	68,2	4,42	0	0	-
28.02.2026	0,51	127,83	127,22	124,8	124,53	0,27	24	0	0	72,4	68,3	4,08	0	0	-
01.03.2026	0,498	119,18	118,63	116,36	116,14	0,22	24	0	0	72,1	67,9	4,27	0	0	-
02.03.2026	0,507	120,98	120,43	118,12	117,9	0,22	24	0	0	72,4	68,1	4,3	0	0	-
03.03.2026	0,505	131,52	130,95	128,42	128,2	0,22	24	0	0	72,3	68,3	3,94	0	0	-
04.03.2026	0,5	121,73	121,23	118,83	118,67	0,16	24	0	0	72,4	68,1	4,24	0	0	-
05.03.2026	0,499	120,3	119,75	117,49	117,25	0,24	24	0	0	72,2	67,9	4,26	0	0	-
06.03.2026	0,501	124,09	123,55	121,15	120,9	0,25	24	0	0	72,7	68,5	4,15	0	0	-
07.03.2026	0,503	127,88	127,32	124,84	124,61	0,23	24	0	0	72,4	68,4	4,04	0	0	-
08.03.2026	0,5	137,79	137,15	134,56	134,2	0,36	24	0	0	72,2	68,5	3,71	0	0	-
09.03.2026	0,499	141,01	140,25	137,69	137,22	0,47	24	0	0	72,1	68,5	3,62	0	0	-
10.03.2026	0,497	145,04	144,3	141,68	141,21	0,47	24	0	0	72,1	68,6	3,5	0	0	-
11.03.2026	0,495	152,16	151,35	148,57	148,1	0,47	24	0	0	72	68,7	3,34	0	0	-
12.03.2026	0,484	150,76	149,88	147,2	146,63	0,57	24	0	0	72,5	69,2	3,31	0	0	-
13.03.2026	0,477	151,32	150,5	147,77	147,26	0,51	24	0	0	72	68,8	3,23	0	0	-
14.03.2026	0,467	158,41	157,55	154,69	154,17	0,52	24	0	0	72	69	3,01	0	0	-
15.03.2026	0,469	150,43	149,65	146,94	146,44	0,5	24	0	0	71,8	68,6	3,21	0	0	-
16.03.2026	0,483	144,78	143,98	141,36	140,87	0,49	24	0	0	72,4	69	3,44	0	0	-
17.03.2026	0,474	136,15	135,42	133	132,54	0,46	24	0	0	71,7	68,1	3,58	0	0	-
18.03.2026	0,477	124,59	123,89	121,73	121,31	0,42	24	0	0	71,1	67,2	3,9	0	0	-
19.03.2026	0,499	139,27	138,55	135,99	135,59	0,4	24	0	0	72,2	68,6	3,66	0	0	-
20.03.2026	0,489	137,87	137,08	134,66	134,19	0,47	24	0	0	71,7	68,1	3,63	0	0	-
Итого:	14,208	3635,88	3617,01	3548,61	3538,75	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,208														

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.02.2026	233,696	42693,16	42294,96	41667,81	41425,38
20.03.2026	247,904	46329,04	45911,97	45216,42	44964,13

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 7:47:49