

#162751#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель	Торговый центр Гвардейский, ООО
Адрес потребителя	Липовая Аллея 2, Калининград (торговый центр)
Номер абонента	4480
Порядковый номер	5306
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00105146
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,144	8,42	8,27	8,18	8,27	-0,09	24	0	0	64	46,7	17,28	0	0	-
22.09.2025	0,14	8,29	8,15	8,05	8,15	-0,1	24	0	0	64,2	46,6	17,52	0	0	-
23.09.2025	0,137	8,26	8,11	8,02	8,11	-0,09	24	0	0	63,9	46,9	17,02	0	0	-
24.09.2025	0,139	8,3	8,15	8,06	8,15	-0,09	24	0	0	64	46,7	17,3	0	0	-
25.09.2025	0,065	8,26	8,16	8,02	8,02	0	24	0	0	64,1	56,4	7,7	0	0	-
26.09.2025	0,032	8,32	8,23	8,08	8,01	0,07	24	0	0	64,3	60,5	3,81	0	0	-
27.09.2025	0,039	8,26	8,16	8,02	7,97	0,05	24	0	0	64	59,3	4,63	0	0	-
28.09.2025	0,032	8,16	8,08	7,92	7,86	0,06	24	0	0	64	60,2	3,78	0	0	-
29.09.2025	0,036	7,91	7,81	7,67	7,65	0,02	24	0	0	64	59,7	4,27	0	0	-
30.09.2025	0,038	7,83	7,75	7,59	7,61	-0,02	24	0	0	64,3	59,7	4,6	0	0	-
01.10.2025	0,039	9,52	9,43	9,28	9,25	0,03	24	0	0	64,6	60,5	4,1	0	0	-
02.10.2025	0,041	12,37	12,29	12,13	12,05	0,08	24	0	0	67,2	64	3,21	0	0	-
03.10.2025	0,043	11,12	11,03	10,88	10,79	0,09	24	0	0	69,6	65,6	3,97	0	0	-
04.10.2025	0,039	10,33	10,22	10,09	9,98	0,11	24	0	0	68,8	65	3,85	0	0	-
05.10.2025	0,039	10,49	10,4	10,25	10,16	0,09	24	0	0	68,9	65,2	3,7	0	0	-
06.10.2025	0,263	84,75	84,33	82,82	82,54	0,28	24	0	0	70,8	67,7	3,15	0	0	-
07.10.2025	0,457	161,52	160,8	157,79	157,36	0,43	24	0	0	71,4	68,5	2,91	0	0	-
08.10.2025	0,456	159,26	158,59	155,64	155,26	0,38	24	0	0	70,9	68	2,92	0	0	-
09.10.2025	0,463	163,11	162,37	159,39	158,93	0,46	24	0	0	71,1	68,2	2,9	0	0	-
10.10.2025	0,448	162,07	161,14	158,37	157,73	0,64	24	0	0	70,9	68	2,85	0	0	-
11.10.2025	0,444	163,59	162,62	159,88	159,2	0,68	24	0	0	70,9	68,1	2,8	0	0	-
12.10.2025	0,44	160,67	159,83	157,03	156,46	0,57	24	0	0	70,7	67,9	2,8	0	0	-
13.10.2025	0,446	157,34	156,6	153,8	153,31	0,49	24	0	0	70,9	68	2,9	0	0	-
14.10.2025	0,449	155,48	154,7	151,92	151,46	0,46	24	0	0	70,9	68	2,97	0	0	-
15.10.2025	0,453	158,14	157,32	154,52	154	0,52	24	0	0	71,2	68,3	2,94	0	0	-
16.10.2025	0,44	153,33	152,37	149,83	149,13	0,7	24	0	0	71	68,1	2,95	0	0	-
17.10.2025	0,439	151,04	149,94	147,56	146,74	0,82	24	0	0	71,2	68,2	2,99	0	0	-
18.10.2025	0,448	144,03	143,1	140,71	140,09	0,62	24	0	0	71,2	68,1	3,18	0	0	-
19.10.2025	0,448	142,38	141,38	139,08	138,39	0,69	24	0	0	71,3	68,1	3,23	0	0	-
20.10.2025	0,442	132,7	131,98	129,66	129,19	0,47	24	0	0	71,3	67,9	3,43	0	0	-
Итого:	7,539	2385,25	2371,31	2330,24	2321,82	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,539														

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.09.2025	160,623	26848,33	26561,06	26232,44	26052,8
20.10.2025	168,162	29233,58	28932,37	28562,68	28374,62

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.10.2025 15:12:21