

#190247#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 19.12.2025

Потребитель	Торговый центр Гвардейский, ООО
Адрес потребителя	Липовая Аллея 2, Калининград (торговый центр)
Номер абонента	4480
Порядковый номер	5306
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00105146
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2025	0,533	119,41	118,78	116,41	116,13	0,28	24	0	0	74,6	70,1	4,55	0	0	2,2
22.11.2025	0,52	110,65	110,06	107,88	107,62	0,26	24	0	0	74,7	69,9	4,8	0	0	1,3
23.11.2025	0,577	107,51	106,84	104,52	104,21	0,31	24	0	0	79,7	74,2	5,5	0	0	-3,3
24.11.2025	0,582	107,85	107,22	104,78	104,56	0,22	24	0	0	80,4	74,8	5,56	0	0	-3,9
25.11.2025	0,563	113,76	113,15	110,65	110,4	0,25	24	0	0	78,5	73,4	5,07	0	0	-0,9
26.11.2025	0,549	110,88	110,22	107,92	107,6	0,32	24	0	0	77,8	72,7	5,07	0	0	-0,4
27.11.2025	0,54	110,46	109,68	107,53	107,11	0,42	24	0	0	77,1	72	5,01	0	0	-1,3
28.11.2025	0,539	113,16	112,22	110,23	109,6	0,63	24	0	0	76,6	71,7	4,92	0	0	-0,4
29.11.2025	0,544	108,89	107,96	106,04	105,46	0,58	24	0	0	76,6	71,5	5,11	0	0	-0,3
30.11.2025	0,539	105,04	104,08	102,31	101,67	0,64	24	0	0	76,7	71,4	5,26	0	0	-0,5
01.12.2025	0,533	114,15	113,39	111,25	110,79	0,46	24	0	0	75,9	71,1	4,8	0	0	-
02.12.2025	0,551	106,01	105,35	103,17	102,89	0,28	24	0	0	77,5	72,2	5,31	0	0	-
03.12.2025	0,509	112,06	111,23	109,33	108,82	0,51	24	0	0	73,6	69	4,63	0	0	-
04.12.2025	0,497	112,66	111,93	109,96	109,53	0,43	24	0	0	73	68,5	4,52	0	0	-
05.12.2025	0,491	120,11	119,26	117,27	116,69	0,58	24	0	0	72,9	68,7	4,2	0	0	-
06.12.2025	0,486	125,97	125,11	123,02	122,42	0,6	24	0	0	72,3	68,3	3,94	0	0	-
07.12.2025	0,482	117,46	116,57	114,72	114,09	0,63	24	0	0	72,2	68,1	4,18	0	0	-
08.12.2025	0,486	121,93	121,17	119,07	118,59	0,48	24	0	0	72,3	68,2	4,06	0	0	-
09.12.2025	0,484	133,78	132,87	130,66	130,05	0,61	24	0	0	71,9	68,2	3,7	0	0	-
10.12.2025	0,493	136,17	135,26	133,01	132,38	0,63	24	0	0	72,1	68,4	3,69	0	0	-
11.12.2025	0,488	136,09	135,24	132,92	132,34	0,58	24	0	0	72,2	68,6	3,68	0	0	-
12.12.2025	0,488	133,35	132,53	130,22	129,7	0,52	24	0	0	72,3	68,6	3,74	0	0	-
13.12.2025	0,483	125,01	124,25	122,07	121,62	0,45	24	0	0	72,1	68,1	3,96	0	0	-
14.12.2025	0,486	130,05	129,28	127,02	126,56	0,46	24	0	0	71,9	68,2	3,79	0	0	-
15.12.2025	0,451	108,77	108,27	106,28	106,05	0,23	24	0	0	71,3	67,1	4,22	0	0	-
16.12.2025	0,465	109,05	108,51	106,51	106,25	0,26	24	0	0	72	67,7	4,33	0	0	-
17.12.2025	0,491	108,25	107,68	105,54	105,25	0,29	24	0	0	75	70,3	4,67	0	0	-
18.12.2025	0,499	109,83	109,23	107,05	106,73	0,32	24	0	0	75,4	70,7	4,65	0	0	-
19.12.2025	0,486	116,87	116,29	114,09	113,78	0,31	24	0	0	72,9	68,7	4,27	0	0	-
Итого:	14,835	3385,18	3363,63	3301,43	3288,89	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,835														

Общее время работы системы, ч 696
Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.11.2025	181,639	33441,79	33119,72	32673,92	32473,3
19.12.2025	196,474	36826,97	36483,35	35975,35	35762,19

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.12.2025 15:16:20