

#4917#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
Вагоностроительная 7, Калининград
9345
ТВ7 (ASCII)
20111641
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2023	1,61	0	16,017	0	0	15,684	0	0	24	0	67,8	43,3	0,28	0,17	-
22.04.2023	1,376	0	16,8	0	0	16,471	0	0	24	0	65,5	45,5	0,26	0,17	-
23.04.2023	0,961	0	10,88	0	0	10,667	0	0	24	0	65,6	44,1	0,27	0,17	-
24.04.2023	0,92	0	9,532	0	0,015	9,357	0	0,015	24	0	63,2	39,8	0,34	0,29	-
25.04.2023	1,819	0,001	24,435	0	0	24,002	0	0	24	0	62,2	44,1	0,45	0,44	-
26.04.2023	2,071	0	30,437	0	0	29,886	0	0	24	0	62,9	46,4	0,45	0,45	-
27.04.2023	1,263	0	19,338	0	0,001	19,007	0	0,001	24	0	60,7	44,8	0,42	0,41	-
28.04.2023	1,956	0	27,914	0	0	27,422	0	0	24	0	62	44,9	0,45	0,45	-
29.04.2023	1,394	0	19,865	0	0	19,504	0	0	24	0	63,1	46	0,46	0,45	-
30.04.2023	1,766	0	24,606	0	0	24,159	0	0	24	0	63,1	45,6	0,46	0,45	-
01.05.2023	1,538	0	21,115	0	0	20,731	0	0	24	0	63	45,3	0,46	0,45	-
02.05.2023	1,725	0	22,25	0	0	21,852	0	0	24	0	62,5	43,7	0,46	0,45	-
03.05.2023	1,851	0	26,619	0	0	26,153	0	0	24	0	61,8	44,9	0,46	0,45	-
04.05.2023	1,85	0	26,865	0	0	26,387	0	0	24	0	62,3	45,5	0,46	0,45	-
05.05.2023	2,112	0	32,009	0	0	31,44	0	0	24	0	62,3	46,2	0,46	0,45	-
06.05.2023	1,615	0	24,891	0	0	24,455	0	0	24	0	61,9	46,1	0,46	0,45	-
07.05.2023	1,514	0	23,26	0	0	22,852	0	0	24	0	62	46,2	0,46	0,45	-
08.05.2023	1,309	0	19,851	0	0	19,503	0	0	24	0	61,9	45,8	0,46	0,45	-
09.05.2023	1,086	0	16,139	0	0	15,859	0	0	24	0	61,6	45,2	0,46	0,45	-
10.05.2023	0,926	0	14,906	0	0	14,652	0	0	24	0	61	45,9	0,45	0,44	-
11.05.2023	0,375	0	9,056	0	0	8,907	0	0	24	0	59,6	49,5	0,44	0,43	-
12.05.2023	0,333	0	8,464	0	0	8,327	0	0	24	0	59,3	49,7	0,43	0,42	-
13.05.2023	0,152	0	5,86	0	0	5,768	0	0	24	0	58,5	52,2	0,43	0,42	-
14.05.2023	0,151	0	5,93	0	0	5,836	0	0	24	0	58,6	52,5	0,43	0,42	-
15.05.2023	0,31	0	7,966	0	0	7,837	0	0	24	0	59,2	49,7	0,43	0,42	-
16.05.2023	0,381	0	9,022	0	0	8,875	0	0	24	0	59,6	49,3	0,43	0,43	-
17.05.2023	0,385	0	9,356	0	0	9,203	0	0	24	0	59,7	49,7	0,44	0,43	-
18.05.2023	0,246	0	8,814	0	0	8,689	0	0	24	0	55,1	48,9	0,4	0,39	-
19.05.2023	0,364	0	9,314	0	0	9,163	0	0	24	0	59,6	50,1	0,44	0,43	-
20.05.2023	0,153	0	5,89	0	0	5,796	0	0	24	0	58,8	52,5	0,44	0,43	-
Итого:	33,512	0	507,401	0	0,016	498,444	0	0,016	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,004														

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2023	1156,171	14995,605	0	1,069	14673,501	0	1,06	17842	169
20.05.2023	1189,683	15503,007	0	1,085	15171,946	0	1,076	18562	169

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2023 7:32:14