

#4908#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2022 по 20.06.2022

Потребитель Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
 Адрес потребителя Вагоностроительная 7, Калининград
 Номер абонента
 Порядковый номер 9345
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
 Заводской номер 20111641
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2022	0,159	0	4,333	0	0	4,259	0	0	24	0	61,1	52,1	0,47	0,42	-
22.05.2022	0,161	0	4,857	0	0	4,776	0	0	24	0	60,3	52,3	0,47	0,42	-
23.05.2022	0,339	0	7,044	0	0	6,922	0	0	24	0	61,4	49,7	0,47	0,42	-
24.05.2022	0,364	0	7,161	0	0	7,037	0	0	24	0	61,5	49,1	0,47	0,42	-
25.05.2022	0,352	0	7,49	0	0	7,362	0	0	24	0	61,2	49,8	0,46	0,43	-
26.05.2022	0,325	0	7,649	0	0	7,521	0	0	24	0	60,5	50,1	0,46	0,44	-
27.05.2022	0,347	0	8,292	0	0	8,155	0	0	24	0	60,2	50	0,46	0,44	-
28.05.2022	0,162	0	5,878	0	0	5,783	0	0	24	0	59,1	52,4	0,46	0,44	-
29.05.2022	0,161	0	5,719	0	0	5,627	0	0	24	0	59,1	52,3	0,46	0,44	-
30.05.2022	0,312	0	8,045	0	0	7,913	0	0	24	0	59,6	50,2	0,46	0,44	-
31.05.2022	0,329	0	7,655	0	0	7,526	0	0	24	0	60,7	50,3	0,46	0,44	-
01.06.2022	0,253	0	7,064	0	0	6,948	0	0	24	0	59,9	51,2	0,46	0,44	-
02.06.2022	0,247	0	7,215	0	0	7,098	0	0	24	0	59,6	51,3	0,46	0,44	-
03.06.2022	0,263	0	6,746	0	0	6,633	0	0	24	0	60,3	50,8	0,46	0,44	-
04.06.2022	0,164	0	5,411	0	0	5,323	0	0	24	0	59,6	52,3	0,46	0,44	-
05.06.2022	0,163	0	5,294	0	0	5,208	0	0	24	0	59,6	52,1	0,46	0,44	-
06.06.2022	0,249	0	6,404	0	0	6,296	0	0	24	0	60,5	51	0,46	0,44	-
07.06.2022	0,239	0	6,226	0	0	6,121	0	0	24	0	60,5	51,2	0,47	0,43	-
08.06.2022	0,269	0	6,596	0	0	6,485	0	0	24	0	60,7	50,8	0,47	0,43	-
09.06.2022	0,283	0	6,923	0	0	6,807	0	0	24	0	60,3	50,4	0,47	0,43	-
10.06.2022	0,246	0	6,466	0	0	6,357	0	0	24	0	60,5	51,2	0,47	0,43	-
11.06.2022	0,159	0	5,22	0	0	5,134	0	0	24	0	60,1	52,7	0,47	0,43	-
12.06.2022	0,156	0	5,055	0	0	4,971	0	0	24	0	60,1	52,6	0,48	0,42	-
13.06.2022	0,153	0	4,815	0	0	4,736	0	0	24	0	59,8	52,1	0,48	0,42	-
14.06.2022	0,248	0	6,161	0	0	6,058	0	0	24	0	60,5	50,7	0,47	0,43	-
15.06.2022	0,248	0	6,545	0	0	6,436	0	0	24	0	60,2	51	0,48	0,43	-
16.06.2022	0,247	0	6,211	0	0	6,106	0	0	24	0	60,7	51	0,48	0,43	-
17.06.2022	0,236	0	6,141	0	0	6,037	0	0	24	0	60,6	51,3	0,48	0,43	-
18.06.2022	0,161	0	5,123	0	0	5,038	0	0	24	0	60,1	52,5	0,48	0,42	-
19.06.2022	0,159	0	5,019	0	0	4,935	0	0	24	0	60,2	52,5	0,48	0,43	-
20.06.2022	0,244	0	6,344	0	0	6,238	0	0	24	0	60,3	51	0,48	0,43	-
Итого:	7,398	0	195,102	0	0	191,846	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,767														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2022	661,31	9560,635	0	0,782	9363,514	0	0,774	9830	141
20.06.2022	668,709	9755,739	0	0,782	9555,36	0	0,774	10574	141

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 21.06.2022 7:42:36