

#4909#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2022 по 20.07.2022

Потребитель Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР  
 Адрес потребителя Вагоностроительная 7, Калининград  
 Номер абонента  
 Порядковый номер 9345  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
 Заводской номер 20111641  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.06.2022 | 0,247   | 0         | 6,356   | 0       | 0       | 6,249   | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,4   | 51     | 0,48    | 0,43    | -           |
| 22.06.2022 | 0,257   | 0         | 6,465   | 0       | 0       | 6,356   | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,7   | 51     | 0,48    | 0,43    | -           |
| 23.06.2022 | 0,228   | 0         | 5,929   | 0       | 0       | 5,828   | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,7   | 51,3   | 0,48    | 0,43    | -           |
| 24.06.2022 | 0,227   | 0         | 5,843   | 0       | 0       | 5,744   | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,7   | 51,3   | 0,48    | 0,43    | -           |
| 25.06.2022 | 0,153   | 0         | 4,916   | 0       | 0       | 4,834   | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,2   | 52,6   | 0,48    | 0,42    | -           |
| 26.06.2022 | 0,15    | 0         | 4,806   | 0       | 0       | 4,726   | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,2   | 52,6   | 0,48    | 0,42    | -           |
| 27.06.2022 | 0,215   | 0         | 5,694   | 0       | 0       | 5,598   | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,6   | 51,4   | 0,48    | 0,42    | -           |
| 28.06.2022 | 0,233   | 0         | 5,962   | 0       | 0       | 5,861   | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,6   | 51,1   | 0,48    | 0,42    | -           |
| 29.06.2022 | 0,222   | 0         | 5,966   | 0       | 0       | 5,866   | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,4   | 51,4   | 0,48    | 0,42    | -           |
| 30.06.2022 | 0,139   | 0         | 6,568   | 0       | 0       | 6,478   | 0      | 0      | 24       | 0       | 53,9   | 50     | 0,47    | 0,43    | -           |
| 01.07.2022 | 0,226   | 0         | 6,068   | 0       | 0       | 5,966   | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,4   | 51,3   | 0,48    | 0,42    | -           |
| 02.07.2022 | 0,147   | 0         | 5,372   | 0       | 0       | 5,286   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,4   | 52,8   | 0,48    | 0,42    | -           |
| 03.07.2022 | 0,147   | 0         | 5,08    | 0       | 0       | 4,997   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,6   | 52,6   | 0,47    | 0,43    | -           |
| 04.07.2022 | 0,288   | 0         | 6,763   | 0       | 0       | 6,649   | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,8   | 50,4   | 0,47    | 0,42    | -           |
| 05.07.2022 | 0,269   | 0         | 6,591   | 0       | 0       | 6,48    | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,7   | 50,8   | 0,47    | 0,42    | -           |
| 06.07.2022 | 0,3     | 0         | 7,067   | 0       | 0       | 6,947   | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,7   | 50,4   | 0,47    | 0,42    | -           |
| 07.07.2022 | 0,266   | 0         | 6,706   | 0       | 0       | 6,595   | 0      | 0      | 24       | 0       | 60     | 50,3   | 0,47    | 0,42    | -           |
| 08.07.2022 | 0,303   | 0         | 7,493   | 0       | 0       | 7,368   | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,4   | 50,6   | 0,47    | 0,43    | -           |
| 09.07.2022 | 0,152   | 0         | 5,991   | 0       | 0       | 5,895   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,1   | 52,9   | 0,47    | 0,43    | -           |
| 10.07.2022 | 0,15    | 0         | 5,524   | 0       | 0       | 5,436   | 0      | 0      | 24       | 0       | 58,7   | 52,2   | 0,47    | 0,43    | -           |
| 11.07.2022 | 0,28    | 0         | 8,167   | 0       | 0       | 8,034   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,5   | 51,2   | 0,47    | 0,43    | -           |
| 12.07.2022 | 0,295   | 0         | 7,91    | 0       | 0       | 7,78    | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,8   | 50,7   | 0,47    | 0,43    | -           |
| 13.07.2022 | 0,146   | 0         | 7,398   | 0       | 0       | 7,298   | 0      | 0      | 24       | 0       | 53,4   | 49,7   | 0,46    | 0,43    | -           |
| 14.07.2022 | 0,292   | 0         | 7,883   | 0       | 0       | 7,753   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,7   | 50,8   | 0,47    | 0,43    | -           |
| 15.07.2022 | 0,317   | 0         | 8,764   | 0       | 0       | 8,621   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,6   | 50,9   | 0,47    | 0,43    | -           |
| 16.07.2022 | 0,159   | 0         | 5,923   | 0       | 0       | 5,828   | 0      | 0      | 24       | 0       | 58,9   | 52,4   | 0,47    | 0,43    | -           |
| 17.07.2022 | 0,162   | 0         | 6,052   | 0       | 0       | 5,954   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,2   | 52,7   | 0,47    | 0,43    | -           |
| 18.07.2022 | 0,289   | 0         | 7,842   | 0       | 0       | 7,714   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,6   | 50,6   | 0,47    | 0,43    | -           |
| 19.07.2022 | 0,278   | 0         | 7,615   | 0       | 0       | 7,49    | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,7   | 50,9   | 0,47    | 0,43    | -           |
| 20.07.2022 | 0,285   | 0         | 7,581   | 0       | 0       | 7,456   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,9   | 50,8   | 0,47    | 0,42    | -           |
| Итого:     | 6,822   | 0         | 196,295 | 0       | 0       | 193,087 | 0      | 0      | 720      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 1,629   |           |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

## Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3   | V2, м3 | V3, м3 | M1, т    | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.06.2022 | 668,709 | 9755,739 | 0      | 0,782  | 9555,36  | 0     | 0,774 | 10574   | 141    |
| 20.07.2022 | 675,532 | 9952,035 | 0      | 0,782  | 9748,449 | 0     | 0,774 | 11294   | 141    |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 21.07.2022 7:50:15