

#4918#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
Вагоностроительная 7, Калининград
9345
ТВ7 (ASCII)
20111641
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2023	0,234	0	6,616	0	0	6,508	0	0	24	0	59,8	51,2	0,44	0,42	-
22.06.2023	0,22	0	6,468	0	0	6,362	0	0	24	0	59,7	51,4	0,44	0,42	-
23.06.2023	0,24	0	6,868	0	0	6,756	0	0	24	0	59,6	51,2	0,44	0,42	-
24.06.2023	0,139	0	5,064	0	0	4,984	0	0	24	0	58,9	52,2	0,44	0,42	-
25.06.2023	0,14	0	5,269	0	0	5,186	0	0	24	0	58,8	52,4	0,44	0,42	-
26.06.2023	0,221	0	6,799	0	0	6,688	0	0	24	0	59,4	51,5	0,44	0,42	-
27.06.2023	0,223	0	7,057	0	0	6,944	0	0	24	0	59,1	51,5	0,44	0,42	-
28.06.2023	0,244	0	7,307	0	0	7,188	0	0	24	0	59,5	51,3	0,44	0,42	-
29.06.2023	0,214	0	7,342	0	0	7,226	0	0	24	0	58,8	51,7	0,44	0,43	-
30.06.2023	0,253	0	9,403	0	0	9,257	0	0	24	0	57,9	51,4	0,44	0,43	-
01.07.2023	0,147	0	5,872	0	0	5,778	0	0	24	0	58,8	52,7	0,44	0,43	-
02.07.2023	0,146	0	5,9	0	0	5,807	0	0	24	0	58,7	52,6	0,44	0,43	-
03.07.2023	0,252	0	7,524	0	0	7,402	0	0	24	0	59,3	51,2	0,44	0,43	-
04.07.2023	0,253	0	6,604	0	0,281	6,498	0	0,278	24	0	59,1	51,8	0,46	0,45	-
05.07.2023	0,261	0,051	7,647	0	0	7,522	0	0	24	0	59,5	51,2	0,44	0,43	-
06.07.2023	0,253	0	7,448	0	0	7,326	0	0	24	0	59,5	51,3	0,44	0,43	-
07.07.2023	0,247	0	7,414	0	0	7,294	0	0	24	0	59,5	51,5	0,44	0,43	-
08.07.2023	0,15	0	5,861	0	0	5,767	0	0	24	0	58,9	52,7	0,44	0,43	-
09.07.2023	0,149	0	5,7	0	0	5,608	0	0	24	0	59,1	52,8	0,44	0,43	-
10.07.2023	0,251	0	7,133	0	0	7,015	0	0	24	0	59,8	51,3	0,44	0,43	-
11.07.2023	0,234	0	6,978	0	0	6,864	0	0	24	0	59,5	51,3	0,44	0,42	-
12.07.2023	0,261	0	7,277	0	0	7,157	0	0	24	0	59,9	51,2	0,43	0,42	-
13.07.2023	0,242	0	7,245	0	0	7,127	0	0	24	0	59,5	51,4	0,43	0,41	-
14.07.2023	0,246	0	8,616	0	0	8,478	0	0	24	0	58,9	51,9	0,43	0,41	-
15.07.2023	0,146	0	5,56	0	0	5,471	0	0	24	0	59,1	52,7	0,43	0,41	-
16.07.2023	0,144	0	5,243	0	0	5,158	0	0	24	0	59,2	52,6	0,43	0,41	-
17.07.2023	0,237	0	6,942	0	0	6,828	0	0	24	0	59,7	51,5	0,43	0,41	-
18.07.2023	0,236	0	6,97	0	0	6,855	0	0	24	0	59,8	51,6	0,43	0,41	-
19.07.2023	0,238	0	7,335	0	0	7,216	0	0	24	0	59,3	51,5	0,43	0,41	-
20.07.2023	0,248	0	8,033	0	0	7,905	0	0	24	0	59	51,5	0,43	0,41	-
Итого:	6,469	0	205,495	0	0,281	202,175	0	0,278	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,545														

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2023	1197,47	15722,754	0	1,085	15388,106	0	1,076	19306	169
20.07.2023	1203,941	15928,25	0	1,366	15590,279	0	1,354	20026	169

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.07.2023 7:25:05