

#4910#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
 Адрес потребителя Вагоностроительная 7, Калининград
 Номер абонента
 Порядковый номер 9345
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
 Заводской номер 20111641
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2022	0,263	0	7,001	0	0	6,886	0	0	24	0	59,9	50,8	0,47	0,42	-
22.07.2022	0,244	0	6,771	0	0	6,659	0	0	24	0	60	51,3	0,47	0,42	-
23.07.2022	0,144	0	5,297	0	0	5,213	0	0	24	0	58,8	52,2	0,47	0,42	-
24.07.2022	0,147	0	5,413	0	0	5,326	0	0	24	0	59,3	52,7	0,47	0,42	-
25.07.2022	0,271	0	7,204	0	0	7,085	0	0	24	0	59,9	50,8	0,46	0,42	-
26.07.2022	0,264	0	7,473	0	0	7,351	0	0	24	0	59,6	51	0,47	0,43	-
27.07.2022	0,266	0	7,376	0	0	7,255	0	0	24	0	59,7	50,9	0,47	0,43	-
28.07.2022	0,26	0	7,671	0	0	7,546	0	0	24	0	59,5	51,3	0,47	0,43	-
29.07.2022	0,253	0	7,466	0	0	7,344	0	0	24	0	59,5	51,3	0,47	0,43	-
30.07.2022	0,151	0	5,399	0	0	5,313	0	0	24	0	58,9	52,1	0,48	0,43	-
31.07.2022	0,152	0	5,39	0	0	5,303	0	0	24	0	59,1	52,2	0,48	0,43	-
01.08.2022	0,305	0	7,642	0	0	7,516	0	0	24	0	60,1	50,4	0,48	0,43	-
02.08.2022	0,307	0	7,747	0	0	7,619	0	0	24	0	60	50,4	0,47	0,43	-
03.08.2022	0,298	0	7,614	0	0	7,487	0	0	24	0	60,1	50,6	0,48	0,43	-
04.08.2022	0,28	0	7,247	0	0	7,128	0	0	24	0	59,9	50,5	0,47	0,43	-
05.08.2022	0,289	0	6,957	0	0	6,84	0	0	24	0	60,6	50,5	0,48	0,43	-
06.08.2022	0,144	0	4,986	0	0	4,907	0	0	24	0	59	52	0,49	0,43	-
07.08.2022	0,15	0	5,558	0	0	5,468	0	0	24	0	59,3	52,8	0,48	0,43	-
08.08.2022	0,305	0	7,635	0	0	7,509	0	0	24	0	60,1	50,4	0,48	0,43	-
09.08.2022	0,308	0	7,448	0	0	7,323	0	0	24	0	60,4	50,3	0,48	0,43	-
10.08.2022	0,284	0	7,311	0	0	7,19	0	0	24	0	59,9	50,5	0,48	0,43	-
11.08.2022	0,283	0	7,198	0	0	7,078	0	0	24	0	60,1	50,5	0,48	0,43	-
12.08.2022	0,277	0	7,404	0	0	7,28	0	0	24	0	60	51	0,48	0,43	-
13.08.2022	0,145	0	5,201	0	0	5,117	0	0	24	0	59,1	52,3	0,49	0,43	-
14.08.2022	0,145	0	5,209	0	0	5,125	0	0	24	0	59,2	52,4	0,49	0,43	-
15.08.2022	0,267	0	6,994	0	0	6,878	0	0	24	0	60,2	50,9	0,49	0,43	-
16.08.2022	0,268	0	6,749	0	0	6,637	0	0	24	0	60,3	50,7	0,49	0,43	-
17.08.2022	0,094	0	2,339	0	0	2,304	0	0	24	0	57,3	47,6	0,26	0,25	-
18.08.2022	0,001	0	0,225	0	0	0,224	0	0	24	0	23,6	26,8	0,02	0,03	-
19.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,4	23,7	0,03	0,04	-
20.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,7	21,7	0,03	0,04	-
Итого:	6,565	0	183,925	0	0	180,911	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,568														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2022	675,532	9952,035	0	0,782	9748,449	0	0,774	11294	141
20.08.2022	682,098	10135,959	0	0,782	9929,359	0	0,774	12038	141

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.08.2022 15:01:40