

#28556#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
Вагоностроительная 7, Калининград

9345
ТВ7 (ASCII)
20111641
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	0,246	0	7,957	0	0	7,829	0	0	24	0	59	51,4	0,44	0,42	-
22.07.2023	0,145	0	6,064	0	0	5,97	0	0	24	0	58,1	52,3	0,43	0,42	-
23.07.2023	0,149	0	6,481	0	0	6,379	0	0	24	0	58,5	52,9	0,44	0,42	-
24.07.2023	0,256	0	7,905	0	0	7,778	0	0	24	0	59,2	51,3	0,44	0,42	-
25.07.2023	0,249	0	8,083	0	0	7,954	0	0	24	0	59	51,5	0,43	0,42	-
26.07.2023	0,255	0	8,057	0	0	7,927	0	0	24	0	59,1	51,5	0,43	0,42	-
27.07.2023	0,233	0	7,671	0	0	7,548	0	0	24	0	59	51,7	0,44	0,42	-
28.07.2023	0,227	0	7,611	0	0	7,489	0	0	24	0	59	51,8	0,44	0,42	-
29.07.2023	0,151	0	6,556	0	0	6,452	0	0	24	0	58,6	53	0,44	0,42	-
30.07.2023	0,147	0	6,074	0	0	5,978	0	0	24	0	58,4	52,5	0,44	0,42	-
31.07.2023	0,311	0	8,814	0	0	8,671	0	0	24	0	59,4	50,9	0,44	0,42	-
01.08.2023	0,295	0	8,788	0	0	8,646	0	0	24	0	59,3	51,1	0,45	0,43	-
02.08.2023	0,016	0	3,682	0	0,001	3,654	0	0,001	24	0	40,2	45,4	0,19	0,19	-
03.08.2023	0	0	1,887	0	0	1,88	0	0	24	0	29,3	36,4	0,04	0,04	-
04.08.2023	0	0	1,484	0	0	1,48	0	0	24	0	26,9	32,3	0,03	0,04	-
05.08.2023	0	0	1,118	0	0	1,115	0	0	24	0	25,1	28,4	0,03	0,03	-
06.08.2023	0	0	0,259	0	0	0,258	0	0	24	0	24,1	26,8	0,03	0,03	-
07.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,9	20,4	0,03	0,03	-
08.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,6	20	0,03	0,03	-
09.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,1	19,5	0,03	0,03	-
10.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,9	19,3	0,03	0,03	-
11.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,7	19,2	0,02	0,03	-
12.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,6	19,1	0,02	0,03	-
13.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,6	19,1	0,02	0,03	-
14.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,6	19	0,08	0,08	-
15.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,6	19,1	0,35	0,35	-
16.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,7	19,2	0,44	0,41	-
17.08.2023	0,087	0	2,997	0	0	2,949	0	0	24	0	58,9	51,9	0,44	0,41	-
18.08.2023	0,223	0	7,305	0	0	7,188	0	0	23	1	59	51,6	0,44	0,42	-
19.08.2023	0,15	0	6,097	0	0	6	0	0	24	0	58,6	52,6	0,44	0,42	-
20.08.2023	0,148	0	5,764	0	0	5,671	0	0	24	0	58,9	52,7	0,44	0,42	-
Итого:	3,288	0	120,654	0	0,001	118,816	0	0,001	743	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,785														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2023	1203,941	15928,25	0	1,366	15590,279	0	1,354	20026	169
20.08.2023	1207,23	16048,902	0	1,367	15709,094	0	1,355	20769	170

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.08.2023 11:36:01