

#34566#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
Вагоностроительная 7, Калининград
9345
ТВ7 (АСЦП)
20111641
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2023	0,217	0	6,649	0	0	6,541	0	0	24	0	59,7	51,8	0,44	0,42	-
22.08.2023	0,212	0	7,009	0	0	6,896	0	0	24	0	59,2	51,9	0,44	0,42	-
23.08.2023	0,204	0	6,5	0	0	6,395	0	0	24	0	59,5	51,9	0,44	0,42	-
24.08.2023	0,206	0	7,243	0	0	7,128	0	0	24	0	58,8	51,9	0,43	0,41	-
25.08.2023	0,198	0	7,076	0	0	6,963	0	0	24	0	59	52,2	0,43	0,41	-
26.08.2023	0,127	0	5,422	0	0	5,336	0	0	24	0	58,5	52,8	0,44	0,41	-
27.08.2023	0,145	0	6,052	0	0	5,956	0	0	21	3	58,6	52,8	0,44	0,41	-
28.08.2023	0,206	0	8,087	0	0	7,96	0	0	24	0	58,3	52,1	0,44	0,42	-
29.08.2023	0,186	0	7,694	0	0	7,572	0	0	24	0	58,4	52,5	0,44	0,42	-
30.08.2023	0,192	0	6,771	0	0	6,662	0	0	24	0	59,1	52,2	0,44	0,42	-
31.08.2023	0,179	0	7,115	0	0	7,003	0	0	24	0	58,4	52,3	0,44	0,42	-
01.09.2023	0,152	0	5,813	0	0	5,72	0	0	24	0	59	52,7	0,44	0,42	-
02.09.2023	0,154	0	6,084	0	0	5,988	0	0	24	0	58,7	52,6	0,44	0,42	-
03.09.2023	0,154	0	5,687	0	0	5,595	0	0	24	0	59,1	52,6	0,44	0,42	-
04.09.2023	0,163	0	6,048	0	0	5,95	0	0	24	0	59,2	52,6	0,44	0,42	-
05.09.2023	0,157	0	5,744	0	0	5,651	0	0	24	0	59,3	52,6	0,44	0,42	-
06.09.2023	0,152	0	5,378	0	0	5,292	0	0	24	0	59,2	52,3	0,44	0,42	-
07.09.2023	0,152	0	5,415	0	0	5,327	0	0	24	0	59,2	52,4	0,44	0,42	-
08.09.2023	0,152	0	5,519	0	0	5,43	0	0	24	0	59,1	52,4	0,44	0,42	-
09.09.2023	0,151	0	5,345	0	0	5,259	0	0	24	0	59,2	52,3	0,44	0,42	-
10.09.2023	0,152	0	5,686	0	0	5,594	0	0	24	0	59,2	52,7	0,44	0,42	-
11.09.2023	0,151	0	5,557	0	0	5,467	0	0	24	0	59,3	52,8	0,44	0,42	-
12.09.2023	0,149	0	5,391	0	0	5,305	0	0	24	0	59,2	52,5	0,44	0,42	-
13.09.2023	0,148	0	5,597	0	0	5,507	0	0	24	0	59,2	52,7	0,44	0,42	-
14.09.2023	0,147	0	5,274	0	0	5,189	0	0	24	0	59,2	52,4	0,43	0,41	-
15.09.2023	0,151	0	5,728	0	0	5,636	0	0	24	0	59,1	52,7	0,43	0,42	-
16.09.2023	0,153	0	5,94	0	0	5,844	0	0	24	0	59,2	52,9	0,43	0,42	-
17.09.2023	0,153	0	5,766	0	0	5,673	0	0	24	0	59,2	52,7	0,43	0,42	-
18.09.2023	0,151	0	5,555	0	0	5,465	0	0	24	0	59,3	52,7	0,43	0,42	-
19.09.2023	0,148	0	5,334	0	0	5,249	0	0	24	0	58,9	52,2	0,43	0,41	-
20.09.2023	0,152	0	5,687	0	0	5,596	0	0	24	0	59,1	52,6	0,43	0,41	-
Итого:	5,114	0	188,166	0	0	185,149	0	0	741	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,221														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 741

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2023	1207,23	16048,902	0	1,367	15709,094	0	1,355	20769	170
20.09.2023	1212,345	16237,07	0	1,367	15894,241	0	1,355	21510	173

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2023 7:36:21