

#33900#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2023 по 20.10.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР  
Вагоностроительная 7, Калининград  
9345  
ТВ7 (ASCII)  
20111641  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2023	0,152	0	5,614	0	0	5,523	0	0	24	0	59,1	52,6	0,43	0,41	-
22.09.2023	0,151	0	5,571	0	0	5,481	0	0	24	0	59,3	52,7	0,43	0,41	-
23.09.2023	0,151	0	5,776	0	0	5,684	0	0	24	0	59	52,6	0,43	0,41	-
24.09.2023	0,154	0	5,784	0	0	5,69	0	0	24	0	59,3	52,8	0,43	0,41	-
25.09.2023	0,153	0	5,385	0	0	5,298	0	0	24	0	59,3	52,4	0,43	0,41	-
26.09.2023	0,154	0	4,905	0	0	4,824	0	0	24	0	60	52,4	0,43	0,41	-
27.09.2023	0,154	0	5,576	0	0	5,485	0	0	24	0	59,3	52,6	0,43	0,41	-
28.09.2023	0,152	0	5,357	0	0	5,27	0	0	24	0	59,2	52,4	0,43	0,41	-
29.09.2023	0,153	0	5,563	0	0	5,473	0	0	24	0	59,3	52,6	0,43	0,41	-
30.09.2023	0,152	0	5,475	0	0	5,386	0	0	24	0	59,2	52,4	0,43	0,41	-
01.10.2023	0,154	0	5,84	0	0	5,746	0	0	24	0	59	52,7	0,43	0,41	-
02.10.2023	0,145	0	5,338	0	0	5,255	0	0	24	0	58,1	51,5	0,42	0,41	-
03.10.2023	0,128	0	11,576	0	0	11,434	0	0	24	0	50,9	48,2	0,33	0,27	-
04.10.2023	0,157	0	5,245	0	0	5,159	0	0	24	0	59,5	52,2	0,28	0,16	-
05.10.2023	0,159	0	4,643	0	0	4,564	0	0	24	0	60,6	52,3	0,29	0,16	-
06.10.2023	0,16	0	4,773	0	0	4,693	0	0	24	0	60,3	52,1	0,3	0,16	-
07.10.2023	0,159	0	4,462	0	0	4,386	0	0	24	0	60,6	51,9	0,31	0,17	-
08.10.2023	0,162	0	4,95	0	0	4,867	0	0	24	0	60	52	0,31	0,17	-
09.10.2023	0,164	0	4,634	0	0	4,555	0	0	24	0	60,6	52	0,31	0,16	-
10.10.2023	0,167	0	4,883	0	0	4,801	0	0	24	0	60,3	52	0,32	0,17	-
11.10.2023	0,168	0	4,571	0	0	4,493	0	0	24	0	60,9	52	0,37	0,17	-
12.10.2023	0,168	0	4,437	0	0	4,36	0	0	24	0	61,2	52	0,4	0,19	-
13.10.2023	0,167	0	3,474	0	0	3,411	0	0	24	0	63,2	51,6	0,43	0,22	-
14.10.2023	0,169	0	3,542	0	0	3,477	0	0	24	0	63,4	51,8	0,46	0,22	-
15.10.2023	0,169	0	3,61	0	0	3,545	0	0	24	0	63	51,6	0,45	0,22	-
16.10.2023	0,172	0	3,637	0	0	3,571	0	0	24	0	63,3	51,8	0,43	0,23	-
17.10.2023	0,176	0	3,623	0	0	3,557	0	0	24	0	63,6	51,9	0,44	0,24	-
18.10.2023	0,173	0	3,636	0	0	3,57	0	0	24	0	63	51,5	0,45	0,23	-
19.10.2023	0,177	0	3,691	0	0	3,623	0	0	24	0	63,3	51,7	0,44	0,23	-
20.10.2023	0,18	0	3,316	0	0	3,252	0	0	24	0	64,9	51,8	0,44	0,24	-
Итого:	4,8	0	148,887	0	0	146,433	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,146														

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2023	1212,345	16237,07	0	1,367	15894,241	0	1,355	21510	173
20.10.2023	1217,144	16385,954	0	1,367	16040,674	0	1,355	22230	173

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.10.2023 7:34:42