

#165336#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/10/25г.-20/11/25г.

Абонент:Вагостроительная 7

Адрес: СОШ68

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.Н 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00 °C

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.02 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 20111641, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х3F9C

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.10.25 23	13,21	12,85	0,35	4,44	2,41	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
22.10.25 23	13,28	12,95	0,32	4,59	2,37	6,12	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	24	0	
23.10.25 23	70,56	56,71	13,85	4,73	2,44	6,12	26,621	0	0	26,026	0	0	0	5	2	0,362	0	24	0	
24.10.25 23	70,82	58,52	12,3	4,77	2,6	6,12	65,145	0	0	63,681	0	0	0	5	2	0,786	0	24	0	
25.10.25 23	70,65	58,84	11,81	4,71	2,62	6,12	64,859	0	0	63,407	0	0	0	5	2	0,752	0	24	0	
26.10.25 23	70,92	59,37	11,55	4,7	2,63	6,12	64,82	0	0	63,358	0	0	0	5	2	0,735	0	24	0	
27.10.25 23	70,78	59,39	11,4	4,62	2,65	6,12	64,304	0	0	62,861	0	0	0	5	2	0,719	0	24	0	
28.10.25 23	71,1	59,9	11,2	4,68	2,65	6,12	64,894	0	0	63,424	0	0	0	5	2	0,714	0	24	0	
29.10.25 23	71,13	60,12	11,01	4,72	2,62	6,12	65,414	0	0	63,934	0	0	0	5	2	0,707	0	24	0	
30.10.25 23	70,85	60,12	10,72	4,76	2,6	6,12	65,821	0	0	64,342	0	0	0	5	2	0,693	0	24	0	
31.10.25 23	70,75	60,04	10,71	4,7	2,59	6,12	65,499	0	0	64,029	0	0	0	5	2	0,689	0	24	0	
01.11.25 23	71,43	60,62	10,81	4,7	2,58	6,12	65,514	0	0	64,016	0	0	0	5	2	0,695	0	24	0	
02.11.25 23	70,72	60,33	10,39	4,8	2,56	6,12	66,35	0	0	64,858	0	0	0	5	2	0,677	0	24	0	
03.11.25 23	70,81	60,54	10,27	4,81	2,56	6,12	66,488	0	0	64,995	0	0	0	5	2	0,671	0	24	0	
04.11.25 23	71,06	60,67	10,39	4,74	2,54	6,12	66,049	0	0	64,556	0	0	0	5	2	0,674	0	24	0	
05.11.25 23	71,14	60,93	10,22	4,79	2,56	6,12	66,561	0	0	65,051	0	0	0	5	2	0,668	0	24	0	
06.11.25 23	71,14	61,01	10,13	4,75	2,56	6,12	66,574	0	0	65,063	0	0	0	5	2	0,662	0	24	0	
07.11.25 23	70,92	60,76	10,16	4,7	2,57	6,12	66,046	0	0	64,556	0	0	0	5	2	0,659	0	24	0	
08.11.25 23	70,94	60,6	10,33	4,64	2,59	6,12	65,458	0	0	63,982	0	0	0	5	2	0,664	0	24	0	
09.11.25 23	70,85	60,42	10,44	4,59	2,59	6,12	65,1	0	0	63,639	0	0	0	5	2	0,667	0	24	0	
10.11.25 23	70,93	60,54	10,39	4,65	2,58	6,12	65,689	0	0	64,206	0	0	0	5	2	0,67	0	24	0	
11.11.25 23	71,21	60,84	10,36	4,68	2,56	6,12	66,108	0	0	64,608	0	0	0	5	2	0,673	0	24	0	
12.11.25 23	70,79	60,52	10,27	4,66	2,57	6,12	65,924	0	0	64,443	0	0	0	5	2	0,665	0	24	0	
13.11.25 23	71,35	61,15	10,2	4,77	2,59	6,12	66,777	0	0	65,255	0	0	0	5	2	0,669	0	24	0	
14.11.25 23	70,75	60,76	9,99	4,77	2,57	6,12	66,646	0	0	65,149	0	0	0	5	2	0,654	0	24	0	
15.11.25 23	71,62	61,11	10,52	4,64	2,6	6,12	65,477	0	0	63,973	0	0	0	5	2	0,676	0	24	0	
16.11.25 23	76,09	64,19	11,91	4,62	2,66	6,12	65,097	0	0	63,434	0	0	0	5	2	0,758	0	24	0	
17.11.25 23	74,15	62,84	11,31	4,63	2,63	6,12	65,443	0	0	63,845	0	0	0	5	2	0,725	0	24	0	
18.11.25 23	72,98	61,64	11,34	4,43	2,69	6,12	63,91	0	0	62,393	0	0	0	5	2	0,71	0	24	0	
19.11.25 23	73,55	62,28	11,27	4,58	2,68	6,12	65,516	0	0	63,937	0	0	0	5	2	0,724	0	24	0	
20.11.25 23	75,16	63,23	11,93	4,48	2,73	6,12	64,377	0	0	62,766	0	0	0	5	2	0,751	0	24	0	
Итого/Средн	71,57	60,7	10,87	4,67	2,59	6,12	1862,479	0	0	1819,788	0	0	0	5	2	19,871	0	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.10.25 23	1089,357	0	0,006	4067,073	0	0,006	0,006	33,813	0	6031	311
20.11.25 23	2951,836	0	0,006	2886,862	0	0,006	0,006	53,684	0	6775	311
Итого	1862,479	0	0	1819,788	0	0	0	19,871	0	744	0

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Точно перед в шом дс!
= 21.8447к

