

#179332#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/11/25г.-20/12/25г.

Абонент: Вагностроительная 7

Адрес: СОШ 58

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мрвс = _____ т.сут

тхв: догов., тхд = 5,00°C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.02 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 20111641, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0к3Ф9С

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tх °C	Pх кгс/см2	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.11.25 23	74,91	63,15	11,76	4,55	2,7	6,12	65,231	0	0	63,607	0	0	0	5	2	0,751	0	24	0	
22.11.25 23	75,05	63,11	11,93	4,48	2,69	6,12	64,552	0	0	62,942	0	0	0	5	2	0,754	0	24	0	
23.11.25 23	79,31	66,04	13,27	4,44	2,73	6,12	64,088	0	0	62,322	0	0	0	5	2	0,83	0	24	0	
24.11.25 23	80,02	66,54	13,48	4,41	2,75	6,12	64,018	0	0	62,223	0	0	0	5	2	0,842	0	24	0	
25.11.25 23	78,4	65,49	12,9	4,44	2,72	6,12	64,718	0	0	62,972	0	0	0	5	2	0,816	0	24	0	
26.11.25 23	77,74	65,04	12,69	4,48	2,72	6,12	65,114	0	0	63,382	0	0	0	5	2	0,808	0	24	0	
27.11.25 23	76,97	64,37	12,6	4,45	2,73	6,12	64,483	0	0	62,796	0	0	0	5	2	0,794	0	24	0	
28.11.25 23	76,62	64,19	12,43	4,48	2,71	6,12	64,968	0	0	63,286	0	0	0	5	2	0,79	0	24	0	
29.11.25 23	76,32	64,11	12,21	4,57	2,64	6,12	65,938	0	0	64,247	0	0	0	5	2	0,787	0	24	0	
30.11.25 23	76,72	64,46	12,26	4,61	2,61	6,12	66,355	0	0	64,631	0	0	0	5	2	0,796	0	24	0	
01.12.25 23	75,69	63,84	11,85	4,67	2,58	6,12	66,924	0	0	65,23	0	0	0	5	2	0,777	0	24	0	
02.12.25 23	77,16	64,75	12,41	4,6	2,62	6,12	66,136	0	0	64,402	0	0	0	5	2	0,803	0	24	0	
03.12.25 23	73,56	62,29	11,28	4,68	2,58	6,12	66,817	0	0	65,21	0	0	0	5	2	0,739	0	24	0	
04.12.25 23	71,79	60,99	10,79	4,67	2,58	6,12	66,733	0	0	65,196	0	0	0	5	2	0,707	0	24	0	
05.12.25 23	71,12	60,65	10,47	4,76	2,56	6,12	67,466	0	0	65,937	0	0	0	5	2	0,694	0	24	0	
06.12.25 23	70,92	60,63	10,29	4,81	2,52	6,12	67,795	0	0	66,268	0	0	0	5	2	0,685	0	24	0	
07.12.25 23	70,83	60,4	10,43	4,68	2,53	6,12	66,702	0	0	65,204	0	0	0	5	2	0,683	0	24	0	
08.12.25 23	71,39	60,89	10,49	4,74	2,55	6,12	67,134	0	0	65,604	0	0	0	5	2	0,692	0	24	0	
09.12.25 23	70,84	60,73	10,1	4,84	2,52	6,12	67,975	0	0	66,447	0	0	0	5	2	0,675	0	24	0	
10.12.25 23	70,79	60,79	10	4,87	2,51	6,12	68,236	0	0	66,701	0	0	0	5	2	0,671	0	24	0	
11.12.25 23	70,95	60,93	10,02	4,77	2,51	6,12	67,59	0	0	66,067	0	0	0	5	2	0,665	0	24	0	
12.12.25 23	70,99	60,94	10,05	4,75	2,5	6,12	67,49	0	0	65,969	0	0	0	5	2	0,667	0	24	0	
13.12.25 23	70,92	60,75	10,17	4,7	2,5	6,12	67,088	0	0	65,574	0	0	0	5	2	0,67	0	24	0	
14.12.25 23	71,01	60,91	10,09	4,81	2,51	6,12	67,827	0	0	66,294	0	0	0	5	2	0,673	0	24	0	
15.12.25 23	71,05	60,69	10,36	4,66	2,58	6,12	66,37	0	0	64,867	0	0	0	5	2	0,675	0	24	0	
16.12.25 23	72,83	61,99	10,85	4,72	2,6	6,12	66,74	0	0	65,163	0	0	0	5	2	0,71	0	24	0	
17.12.25 23	75,99	64,32	11,67	4,74	2,61	6,12	67,072	0	0	65,36	0	0	0	5	2	0,766	0	24	0	
18.12.25 23	74,99	63,49	11,5	4,69	2,6	6,12	66,577	0	0	64,92	0	0	0	5	2	0,75	0	24	0	
19.12.25 23	72,01	61,36	10,65	4,74	2,57	6,12	66,987	0	0	65,436	0	0	0	5	2	0,7	0	24	0	
20.12.25 23	70,87	60,6	10,27	4,82	2,55	6,12	67,614	0	0	66,093	0	0	0	5	2	0,682	0	24	0	
Итого/Средн	73,87	62,58	11,29	4,65	2,6	6,12	1992,74	0	0	1944,353	0	0	0	5	2	22,049	0	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.11.25 23	2951,836	0	0,006	2886,862	0	0,006	0,006	53,684	0	6775	311
20.12.25 23	4944,576	0	0,006	4831,214	0	0,006	0,006	75,733	0	7495	311
Итого	1992,74	0	0	1944,353	0	0	0	22,049	0	720	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат неисправ.

Предоставитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

