

#4915#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2021 по 20.01.2022

Потребитель Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
 Адрес потребителя Вагоностроительная 7, Калининград
 Номер абонента
 Порядковый номер 9345
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
 Заводской номер 20111641
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.12.2021	3,194	0	30,836	0	0,01	30,033	0	0,01	24	0	76,9	51,5	0,45	0,24	-
21.12.2021	3,448	0,002	31,549	0	0,002	30,645	0	0,002	24	0	81,1	54,2	0,44	0,24	-
22.12.2021	3,62	0	31,857	0	0,005	30,91	0	0,005	24	0	82,9	55	0,44	0,25	-
23.12.2021	3,392	0,001	30,166	0	0,004	29,304	0	0,004	24	0	81	53,4	0,46	0,24	-
24.12.2021	3,409	0,001	30,194	0	0,003	29,342	0	0,003	24	0	80,5	52,8	0,45	0,24	-
25.12.2021	3,046	0,001	29,565	0	0	28,73	0	0	24	0	80,4	55,1	0,44	0,24	-
26.12.2021	2,904	0	26,871	0	0	26,123	0	0	24	0	79,8	53,3	0,46	0,23	-
27.12.2021	3,707	0	33,514	0	0,001	32,514	0	0,001	24	0	83	55,8	0,43	0,25	-
28.12.2021	3,893	0	35,92	0	0	34,818	0	0	24	0	84,4	57,7	0,44	0,26	-
29.12.2021	3,497	0	31,847	0	0,005	30,925	0	0,005	24	0	81,5	54,6	0,46	0,24	-
30.12.2021	3,075	0,001	28,993	0	0,002	28,216	0	0,002	24	0	78,1	52,2	0,46	0,23	-
31.12.2021	2,517	0	26,083	0	0	25,459	0	0	24	0	73,2	49,7	0,47	0,22	-
01.01.2022	2,513	0	25,773	0	0	25,154	0	0	24	0	73,5	49,7	0,46	0,22	-
02.01.2022	2,458	0	24,938	0	0	24,337	0	0	24	0	73,7	49,6	0,46	0,22	-
03.01.2022	2,365	0	23,5	0	0	22,939	0	0	24	0	73,2	48,6	0,47	0,22	-
04.01.2022	2,385	0	23,521	0	0	22,95	0	0	24	0	73,8	49,1	0,47	0,22	-
05.01.2022	2,558	0	27,618	0	0	26,955	0	0	24	0	73,5	50,9	0,46	0,23	-
06.01.2022	2,757	0	30,222	0	0	29,472	0	0	24	0	74,9	52,6	0,44	0,24	-
07.01.2022	2,911	0	29,909	0	0	29,114	0	0	24	0	77,7	53,9	0,45	0,24	-
08.01.2022	2,859	0	28,445	0	0	27,689	0	0	24	0	77,8	53,2	0,46	0,23	-
09.01.2022	2,911	0	28,48	0	0	27,71	0	0	24	0	78,5	53,5	0,45	0,23	-
10.01.2022	3,428	0	29,226	0	0,009	28,385	0	0,009	24	0	81,3	52,5	0,45	0,23	-
11.01.2022	3,336	0,002	28,42	0	0,009	27,622	0	0,009	24	0	80,2	51,4	0,46	0,23	-
12.01.2022	3,376	0,002	30,746	0	0	29,897	0	0	24	0	79,5	52,6	0,45	0,23	-
13.01.2022	3,033	0	28,128	0	0	27,419	0	0	24	0	75,5	49,1	0,46	0,22	-
14.01.2022	2,824	0	30,399	0	0	29,708	0	0	24	0	71,3	48,6	0,45	0,22	-
15.01.2022	2,652	0	30,796	0	0	30,074	0	0	24	0	72,5	51,5	0,45	0,23	-
16.01.2022	2,812	0	30,315	0	0	29,548	0	0	24	0	75,6	52,9	0,46	0,24	-
17.01.2022	2,996	0	30,16	0	0	29,418	0	0	24	0	74,5	50,2	0,45	0,23	-
18.01.2022	3,179	0	33,065	0	0	32,262	0	0	24	0	73,9	50,4	0,44	0,23	-
19.01.2022	3,083	0	31,745	0	0	30,97	0	0	24	0	74,2	50,4	0,45	0,23	-
20.01.2022	3,17	0	34,049	0	0	33,2	0	0	24	0	75,1	52,3	0,44	0,24	-
Итого:	97,308	0	946,85	0	0,05	921,842	0	0,05	768	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,242														

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.12.2021	302,492	5872,396	0	0,671	5764,555	0	0,664	6183	140
20.01.2022	399,799	6819,246	0	0,721	6686,397	0	0,713	6951	140

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 21.01.2022 7:39:12