

#162750#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

А. Невского 1-5, Калининград

4395

9170

ТВ7 (АССII)

20129999

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	15,3	15	0	0,13	-
02.10.2025	1,677	0	126,743	0	0	125,528	0	0	24	0	45,7	42,5	0,2	0,21	-
03.10.2025	3,706	0	309,647	0	0	306,51	0	0	24	0	46,8	43,9	0,52	0,36	-
04.10.2025	3,014	0	256,369	0	0	254,275	0	0	24	0	42,5	39,7	0,49	0,38	-
05.10.2025	2,84	0	225,758	0	0	223,937	0	0	24	0	42,1	39,1	0,47	0,39	-
06.10.2025	2,795	0	217,924	0	0	216,158	0	0	24	0	42,2	39,1	0,47	0,39	-
07.10.2025	2,773	0	219,1	0	0	217,301	0	0	24	0	42,4	39,4	0,48	0,39	-
08.10.2025	2,704	0	204,936	0	0	203,275	0	0	24	0	42,1	38,9	0,47	0,4	-
09.10.2025	2,634	0	205,21	0	0	203,559	0	0	24	0	42,1	39	0,46	0,39	-
10.10.2025	2,629	0	205,223	0	0	203,564	0	0	24	0	42,1	39	0,46	0,39	-
11.10.2025	2,597	0	204,706	0	0	203,05	0	0	24	0	42,1	39,1	0,46	0,39	-
12.10.2025	2,688	0	204,577	0	0	202,895	0	0	24	0	42,5	39,3	0,46	0,39	-
13.10.2025	2,679	0	204,396	0	0	202,74	0	0	24	0	42,2	39,1	0,46	0,39	-
14.10.2025	2,72	0	204,424	0	0	202,765	0	0	24	0	42,2	39	0,46	0,39	-
15.10.2025	2,685	0	204,613	0	0	202,966	0	0	24	0	42,1	39	0,46	0,39	-
16.10.2025	2,654	0	204,281	0	0	202,639	0	0	24	0	42,1	39	0,46	0,39	-
17.10.2025	2,545	0	187,242	0	0	185,697	0	0	24	0	42,5	39,3	0,46	0,39	-
18.10.2025	3,559	0	204,506	0	0	202,369	0	0	22	2	47,5	43,3	0,47	0,4	-
19.10.2025	3,171	0	204,225	0	0	202,335	0	0	24	0	44,8	41,1	0,47	0,4	-
20.10.2025	3,296	0	204,176	0	0	202,219	0	0	24	0	45,5	41,7	0,47	0,4	-
21.10.2025	3,012	0	204,449	0	0	202,716	0	0	24	0	43	39,5	0,47	0,4	-
22.10.2025	2,885	0	205,095	0	0	203,436	0	0	24	0	42,2	38,8	0,47	0,4	-
23.10.2025	2,779	0	205,02	0	0	203,363	0	0	24	0	42,1	38,9	0,46	0,4	-
Итого:	62,042	0	4612,62	0	0	4573,297	0	0	550	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,818														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

550

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	680,22	26139,907	0	0	25745,529	0	0	7172	1024
23.10.2025	742,26	30752,526	0	0	30318,826	0	0	7722	1026

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

31.10.2025 9:35:17