

#207361#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Кронштадская 2-8, Калининград
13
9225
ТВ7 (ASCII)
20124558
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	4,313	0	56,486	0	0	54,633	0	0	24	0	87,5	68,7	0,33	0,23	-8,3
25.01.2026	4,08	0	59,693	0	0	57,78	0	0	24	0	86,4	69,6	0,34	0,23	-9,4
26.01.2026	3,538	0	60,965	0	0	59,115	0	0	24	0	83,7	69,4	0,34	0,23	-7,3
27.01.2026	3,439	0	61,62	0	0	59,76	0	0	24	0	83,5	69,8	0,34	0,23	-4,4
28.01.2026	3,633	0	58,422	0	0	56,621	0	0	24	0	84,5	69,2	0,33	0,23	-3,8
29.01.2026	4,204	0	55,66	0	0	53,835	0	0	24	0	87,5	68,9	0,32	0,23	-6
30.01.2026	4,532	0	53,194	0	0	51,39	0	0	24	0	89,2	68,2	0,32	0,23	-9,7
31.01.2026	4,632	0	51,626	0	0	49,876	0	0	24	0	89,2	67,1	0,31	0,23	-12,4
01.02.2026	4,88	0	48,649	0	0	46,965	0	0	24	0	90,2	65,5	0,3	0,23	-13,8
02.02.2026	5,135	0	49,081	0	0	47,352	0	0	24	0	91,2	65,3	0,3	0,23	-18,9
03.02.2026	5,268	0	53,465	0	0	51,552	0	0	24	0	92	67,7	0,32	0,23	-20,1
04.02.2026	5,115	0	54,991	0	0	53,05	0	0	24	0	91,3	68,4	0,32	0,23	-18
05.02.2026	4,687	0	59,27	0	0	57,251	0	0	24	0	89,5	70	0,34	0,23	-12,3
06.02.2026	3,95	0	61,789	0	0	59,829	0	0	24	0	85,9	70,2	0,35	0,23	-7,6
07.02.2026	3,558	0	61,072	0	0	59,207	0	0	24	0	84	69,7	0,35	0,23	-3,2
08.02.2026	3,715	0	59,397	0	0	57,541	0	0	24	0	85,1	69,8	0,34	0,23	-3,3
09.02.2026	4,348	0	54,843	0	0	53,009	0	0	24	0	88,6	69	0,32	0,23	-4,9
10.02.2026	4,188	0	55,05	0	0	53,256	0	0	24	0	87,2	68,5	0,33	0,23	-12,1
11.02.2026	3,463	0	62,116	0	0	60,236	0	0	24	0	83,6	69,9	0,35	0,23	-12,4
12.02.2026	2,835	0	62,319	0	0	60,563	0	0	24	0	80,3	69,2	0,35	0,23	-3,8
13.02.2026	2,934	0	61,873	0	0	60,085	0	0	24	0	81,4	69,8	0,35	0,23	-0,7
14.02.2026	3,612	0	59,734	0	0	57,863	0	0	24	0	85,3	70,4	0,34	0,23	-1,2
15.02.2026	4,31	0	58,785	0	0	56,777	0	0	24	0	89,6	71,6	0,33	0,23	-6,7
16.02.2026	4,712	0	57,159	0	0	55,12	0	0	24	0	91,9	71,5	0,33	0,23	-11,2
17.02.2026	4,521	0	56,575	0	0	54,608	0	0	24	0	90,5	70,8	0,33	0,23	-
Итого:	103,602	0	1433,834	0	0	1387,274	0	0	600	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,745														

Общее время работы системы, ч 600
Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2026	1089,744	16144,962	0	0	15677,234	0	0	9979	470
17.02.2026	1193,35	17578,795	0	0	17064,51	0	0	10579	470

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
18.02.2026 8:05:33