

#161970#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Кронштадская 2-8, Калининград
13

Заводской номер счётчика	Показания прибора, ГДж	Предыдущие показания, ГДж	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
20124558	23.10.2025	30.09.2025	16.559	3.955 +рекорд

Подпись исполнителя



#161969#

Отчёт за период с 30.09.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 9225
Тип теплосчёта TB7 (ASCII)
Заводской номер 20124558
Номер системы 1
Отчёт сформирован 31.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
01.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,7	42,9	0	0
02.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,4	42,7	0,1	0,1
03.10.2025	-	1,417	0	32,369	0	0	31,671	0	0	24	0	69,1	59	0,26	0,18
04.10.2025	-	0,293	0	71,765	0	0	63,464	0	0	24	0	69,6	113,7	0,33	0,18
05.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	22	2	24,7	30,5	0,16	0,15
06.10.2025	-	0,413	0	41,835	0	0	21,62	0	0	24	0	69,6	84,4	0,26	0,18
07.10.2025	-	0	0	3,158	0	0	0	0	0	18	6	70,3	0	0,35	0,2
07.10.2025	-	0	0	3,056	0	0	0	0	0	0	1	69,8	0	0,34	0,2
07.10.2025	-	0	0	72,354	0	0	26,021	0	0	0	1	69,6	99,1	0,33	0,2
08.10.2025	-	0	0	69,184	0	0	67,673	0	0	9	15	69,6	89,7	0,32	0,2
09.10.2025	-	1,786	0	65,372	0	0	63,966	0	0	24	0	69	72,2	0,32	0,2
10.10.2025	-	2,33	0	65,848	0	0	64,414	0	0	24	0	69,5	60,9	0,31	0,2
11.10.2025	-	1,468	0	67,73	0	0	66,237	0	0	24	0	69,9	64,6	0,32	0,2
12.10.2025	-	0,96	0	67,004	0	0	65,534	0	0	24	0	69,8	66,3	0,31	0,2
13.10.2025	-	0,686	0	66,852	0	0	65,401	0	0	24	0	69,3	66,8	0,32	0,2
14.10.2025	-	0,042	0	69,871	0	0	68,341	0	0	24	0	69,7	71,4	0,34	0,21
15.10.2025	-	0	0	74,535	0	0	72,888	0	0	24	0	70,1	72,3	0,36	0,21
16.10.2025	-	0,238	0	75,686	0	0	74,012	0	0	24	0	70,1	70,2	0,36	0,21
17.10.2025	-	0,585	0	75,935	0	0	74,259	0	0	24	0	70	68,1	0,36	0,21
18.10.2025	-	0,793	0	73,864	0	0	72,257	0	0	24	0	69,4	66,8	0,36	0,21
19.10.2025	-	0,929	0	73,922	0	0	72,303	0	0	24	0	69,7	66,7	0,36	0,22
20.10.2025	-	1,24	0	69,057	0	0	67,504	0	0	24	0	70,7	66,4	0,34	0,21
21.10.2025	-	1,153	0	69,72	0	0	68,178	0	0	24	0	70,1	66,1	0,35	0,21
22.10.2025	-	1,109	0	71,348	0	0	69,77	0	0	24	0	70	66,3	0,36	0,22
23.10.2025	-	1,116	0	73,267	0	0	71,603	0	0	24	0	71,1	67,4	0,36	0,22
Итого:	-	16,558	0	1353,732	0	0	1247,116	0	0	529	25	63,75	62,98	0,3	0,19

Общее время работы системы

552 час.

Период нормальной работы системы

529 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	884,208	8694,511	0	0	8485,127	0	0	7242	447
23.10.2025	900,767	10042,028	0	0	9732,24	0	0	7771	470

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
