

#190241#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Кронштадская 2-8, Калининград

13

9225

ТВ7 (АСЦП)

20124558

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	2,93	0	63,054	0	0	61,263	0	0	24	0	80,6	69,3	0,33	0,22	-3,3
25.11.2025	2,621	0	63,389	0	0	61,654	0	0	24	0	78,9	68,8	0,34	0,22	-3,9
26.11.2025	2,562	0	63,507	0	0	61,794	0	0	24	0	78,4	68,5	0,34	0,22	-0,9
27.11.2025	2,483	0	63,346	0	0	61,665	0	0	24	0	77,6	68	0,34	0,22	-0,4
28.11.2025	2,37	0	63,995	0	0	62,311	0	0	24	0	77,1	68,1	0,34	0,22	-1,3
29.11.2025	2,363	0	64,184	0	0	62,505	0	0	24	0	77,1	68,1	0,34	0,22	-0,4
30.11.2025	2,405	0	64,092	0	0	62,395	0	0	24	0	77,5	68,3	0,34	0,23	-0,3
01.12.2025	2,138	0	65,231	0	0	63,553	0	0	24	0	76,3	68,3	0,35	0,22	-0,5
02.12.2025	2,45	0	63,796	0	0	62,098	0	0	24	0	77,7	68,3	0,34	0,22	-
03.12.2025	1,803	0	65,687	0	0	64,078	0	0	24	0	74,2	67,5	0,35	0,22	-
04.12.2025	1,502	0	65,729	0	0	64,185	0	0	24	0	72,4	66,9	0,35	0,22	-
05.12.2025	1,283	0	67,7	0	0	66,137	0	0	24	0	71,8	67,2	0,36	0,22	-
06.12.2025	1,112	0	69,119	0	0	67,525	0	0	24	0	71,7	67,8	0,36	0,22	-
07.12.2025	1,215	0	66,585	0	0	65,052	0	0	24	0	71,7	67,2	0,35	0,22	-
08.12.2025	1,2	0	68,273	0	0	66,682	0	0	24	0	72,1	67,9	0,36	0,22	-
09.12.2025	0,866	0	70,644	0	0	69,024	0	0	24	0	71,6	68,6	0,36	0,22	-
10.12.2025	0,782	0	71,079	0	0	69,434	0	0	24	0	71,8	69,1	0,37	0,22	-
11.12.2025	0,79	0	69,273	0	0	67,678	0	0	24	0	71,7	68,9	0,36	0,22	-
12.12.2025	0,918	0	68,149	0	0	66,571	0	0	24	0	71,9	68,6	0,36	0,22	-
13.12.2025	1,029	0	66,044	0	0	64,522	0	0	24	0	71,7	67,9	0,35	0,22	-
14.12.2025	0,975	0	67,439	0	0	65,876	0	0	24	0	71,9	68,4	0,36	0,22	-
15.12.2025	1,108	0	64,271	0	0	62,785	0	0	24	0	71,8	67,6	0,35	0,22	-
16.12.2025	1,459	0	64,644	0	0	63,073	0	0	24	0	73,8	68,3	0,35	0,23	-
17.12.2025	1,908	0	64,868	0	0	63,181	0	0	24	0	76,8	69,6	0,35	0,23	-
18.12.2025	1,789	0	64,211	0	0	62,588	0	0	24	0	75,5	68,7	0,35	0,22	-
19.12.2025	1,231	0	64,417	0	0	62,899	0	0	24	0	72,6	67,9	0,35	0,23	-
20.12.2025	1,04	0	65,928	0	0	64,412	0	0	24	0	71,6	67,7	0,36	0,23	-
21.12.2025	1,068	0	66,366	0	0	64,829	0	0	24	0	72	68,1	0,36	0,22	-
22.12.2025	1,067	0	66,019	0	0	64,471	0	0	24	0	72,4	68,5	0,36	0,22	-
23.12.2025	2,197	0	64,469	0	0	62,724	0	0	24	0	78,4	70,1	0,35	0,22	-
Итого:	48,664	0	1975,508	0	0	1926,964	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,623														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.11.2025	939,527	12244,327	0	0	11882,528	0	0	8515	470
23.12.2025	988,19	14219,835	0	0	13809,494	0	0	9235	470

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.12.2025 7:55:41