

#207360#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 15.02.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Носова 22-26, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9155
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20124594
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	4,926	0	33,459	0	0	32,425	0	0	24	0	0	0	84,6	48,4	0,33	0,24	-8,3
25.01.2026	4,994	0	35,396	0	0	34,322	0	0	24	0	0	0	83,8	49,1	0,34	0,25	-9,4
26.01.2026	4,804	0	36,248	0	0	35,203	0	0	24	0	0	0	81,3	48,7	0,35	0,25	-7,3
27.01.2026	4,761	0	36,645	0	0	35,596	0	0	24	0	0	0	81	49,1	0,35	0,25	-4,4
28.01.2026	4,683	0	34,689	0	0	33,676	0	0	24	0	0	0	81,8	48,7	0,34	0,25	-3,8
29.01.2026	4,818	0	32,959	0	0	31,942	0	0	24	0	0	0	84,6	48,6	0,33	0,24	-6
30.01.2026	4,866	0	31,465	0	0	30,464	0	0	24	0	0	0	85,9	47,9	0,32	0,24	-9,7
31.01.2026	4,834	0	30,528	0	0	29,56	0	0	24	0	0	0	85,9	46,9	0,32	0,24	-12,4
01.02.2026	4,786	0	28,753	0	0	27,826	0	0	24	0	0	0	86,6	45,6	0,31	0,24	-13,8
02.02.2026	4,961	0	28,993	0	0	28,042	0	0	24	0	0	0	87,5	45,3	0,31	0,24	-18,9
03.02.2026	5,27	0	31,591	0	0	30,533	0	0	24	0	0	0	88,6	47,4	0,32	0,24	-20,1
04.02.2026	5,254	0	32,496	0	0	31,42	0	0	24	0	0	0	88	48,2	0,33	0,24	-18
05.02.2026	5,257	0	35,099	0	0	33,969	0	0	24	0	0	0	86,7	49,7	0,34	0,25	-12,3
06.02.2026	5,02	0	36,732	0	0	35,626	0	0	24	0	0	0	83,4	49,8	0,35	0,25	-7,6
07.02.2026	4,791	0	36,352	0	0	35,298	0	0	24	0	0	0	81,6	49,2	0,35	0,25	-3,2
08.02.2026	4,775	0	35,306	0	0	34,263	0	0	24	0	0	0	82,5	49,3	0,34	0,24	-3,3
09.02.2026	4,865	0	32,496	0	0	31,474	0	0	24	0	0	0	85,5	48,6	0,33	0,24	-4,9
10.02.2026	4,804	0	32,657	0	0	31,654	0	0	24	0	0	0	84,3	48,1	0,33	0,24	-12,1
11.02.2026	4,798	0	36,992	0	0	35,927	0	0	24	0	0	0	81,2	49,4	0,36	0,25	-12,4
12.02.2026	4,483	0	37,204	0	0	36,207	0	0	24	0	0	0	78,1	48,5	0,36	0,25	-3,8
13.02.2026	4,507	0	36,908	0	0	35,895	0	0	24	0	0	0	79,2	49,2	0,36	0,25	-0,7
14.02.2026	4,744	0	35,495	0	0	34,444	0	0	24	0	0	0	82,7	49,8	0,35	0,24	-1,2
15.02.2026	5,064	0	34,839	0	0	33,715	0	0	24	0	0	0	86,8	50,9	0,34	0,24	-6,7
Итого:	112,065	0	783,302	0	0	759,481	0	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,766																

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2026	982,354	9812,302	0	0	9581,863	0	0	10018	431
15.02.2026	1094,42	10595,604	0	0	10341,343	0	0	10570	431

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2026 10:00:03