

#166141#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Носова 22-26, Калининград
13
9155
ТВ7
20124594
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.10.2025	3,709	0	44,141	0	0	43,175	0	0	24	0	0	0	69,7	49,2	0,37	0,23	-
24.10.2025	3,683	0	44,27	0	0	43,291	0	0	24	0	0	0	70,1	49,8	0,37	0,23	-
25.10.2025	3,689	0	43,787	0	0	42,823	0	0	24	0	0	0	70	49,4	0,36	0,23	-
26.10.2025	3,729	0	43,75	0	0	42,781	0	0	24	0	0	0	70,1	49,3	0,36	0,23	-
27.10.2025	3,722	0	42,861	0	0	41,916	0	0	24	0	0	0	70	48,8	0,36	0,23	-
28.10.2025	3,749	0	43,262	0	0	42,301	0	0	24	0	0	0	70,3	49,1	0,36	0,23	-
29.10.2025	3,769	0	43,545	0	0	42,576	0	0	24	0	0	0	70,3	49,2	0,36	0,23	-
30.10.2025	3,744	0	43,812	0	0	42,845	0	0	24	0	0	0	70	49,2	0,36	0,23	-
31.10.2025	3,752	0	43,424	0	0	42,464	0	0	24	0	0	0	70,1	49	0,36	0,23	-
01.11.2025	3,815	0	43,685	0	0	42,703	0	0	24	0	0	0	70,6	49,3	0,36	0,23	-
02.11.2025	3,738	0	44,579	0	0	43,596	0	0	24	0	0	0	70	49,5	0,37	0,23	-
03.11.2025	3,74	0	45,195	0	0	44,196	0	0	24	0	0	0	70,1	49,9	0,37	0,23	-
04.11.2025	3,794	0	44,954	0	0	43,954	0	0	24	0	0	0	70,4	49,8	0,37	0,22	-
05.11.2025	3,8	0	45,953	0	0	44,932	0	0	24	0	0	0	70,4	50,2	0,37	0,22	-
06.11.2025	3,779	0	46,042	0	0	45,014	0	0	24	0	0	0	70,4	50,4	0,37	0,22	-
07.11.2025	3,761	0	44,668	0	0	43,679	0	0	24	0	0	0	70,2	49,7	0,37	0,23	-
08.11.2025	3,769	0	43,771	0	0	42,802	0	0	24	0	0	0	70,1	49,1	0,36	0,23	-
09.11.2025	3,75	0	43,159	0	0	42,205	0	0	24	0	0	0	70	48,8	0,36	0,23	-
10.11.2025	3,764	0	43,309	0	0	42,352	0	0	24	0	0	0	70,1	48,9	0,36	0,23	-
11.11.2025	3,797	0	43,725	0	0	42,753	0	0	24	0	0	0	70,3	49,2	0,36	0,23	-
12.11.2025	3,772	0	43,701	0	0	42,736	0	0	24	0	0	0	70,1	49	0,36	0,23	-
13.11.2025	3,828	0	44,394	0	0	43,404	0	0	24	0	0	0	70,6	49,5	0,37	0,23	-
14.11.2025	3,737	0	44,388	0	0	43,407	0	0	24	0	0	0	70	49,5	0,37	0,23	-
15.11.2025	3,838	0	42,992	0	0	42,018	0	0	24	0	0	0	71	49,2	0,36	0,23	-
16.11.2025	4,221	0	41,995	0	0	40,941	0	0	24	0	0	0	75,2	50,6	0,36	0,23	-
17.11.2025	4,027	0	42,236	0	0	41,229	0	0	24	0	0	0	73	49,7	0,36	0,23	-
18.11.2025	3,914	0	40,469	0	0	39,531	0	0	24	0	0	0	71,9	48,3	0,35	0,23	-
19.11.2025	3,996	0	41,121	0	0	40,152	0	0	24	0	0	0	72,5	48,8	0,35	0,23	-
20.11.2025	4,091	0	39,902	0	0	38,928	0	0	24	0	0	0	74	49	0,35	0,23	-
21.11.2025	4,078	0	39,926	0	0	38,956	0	0	24	0	0	0	73,8	48,8	0,35	0,24	-
22.11.2025	4,059	0	39,188	0	0	38,236	0	0	24	0	0	0	73,8	48,5	0,34	0,23	-
23.11.2025	4,42	0	38,439	0	0	37,411	0	0	24	0	0	0	77,9	49,8	0,34	0,24	-
Итого:	123,034	0	1380,643	0	0	1349,307	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,386																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

768

768

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
22.10.2025	597,322	6074,002	0	0	5935,799	0	0	7786	431
23.11.2025	720,355	7454,645	0	0	7285,107	0	0	8554	431

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.11.2025 10:38:36