

#190240#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Носова 22-26, Калининград

13

9155

ТВ7

20124594

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	4,447	0	38,022	0	0	36,993	0	0	24	0	0	0	78,5	49,8	0,34	0,24	-3,3
25.11.2025	4,322	0	38,283	0	0	37,284	0	0	24	0	0	0	76,9	49,2	0,34	0,24	-3,9
26.11.2025	4,297	0	38,388	0	0	37,4	0	0	24	0	0	0	76,3	48,9	0,34	0,24	-0,9
27.11.2025	4,226	0	38,281	0	0	37,31	0	0	24	0	0	0	75,6	48,6	0,34	0,24	-0,4
28.11.2025	4,235	0	38,676	0	0	37,708	0	0	24	0	0	0	75,2	48,4	0,35	0,24	-1,3
29.11.2025	4,231	0	38,785	0	0	37,814	0	0	24	0	0	0	75,1	48,4	0,35	0,24	-0,4
30.11.2025	4,261	0	38,714	0	0	37,735	0	0	24	0	0	0	75,5	48,6	0,35	0,24	-0,3
01.12.2025	4,177	0	39,475	0	0	38,504	0	0	24	0	0	0	74,4	48,5	0,35	0,24	-0,5
02.12.2025	4,27	0	38,542	0	0	37,564	0	0	24	0	0	0	75,7	48,6	0,35	0,24	-
03.12.2025	4,004	0	39,838	0	0	38,904	0	0	24	0	0	0	72,4	47,8	0,35	0,24	-
04.12.2025	3,836	0	39,94	0	0	39,043	0	0	24	0	0	0	70,7	47,3	0,35	0,24	-
05.12.2025	3,8	0	41,245	0	0	40,331	0	0	24	0	0	0	70,2	47,7	0,36	0,24	-
06.12.2025	3,768	0	42,063	0	0	41,131	0	0	24	0	0	0	70,2	48,3	0,36	0,24	-
07.12.2025	3,698	0	40,477	0	0	39,583	0	0	24	0	0	0	70	47,7	0,36	0,24	-
08.12.2025	3,778	0	41,495	0	0	40,568	0	0	24	0	0	0	70,5	48,3	0,36	0,24	-
09.12.2025	3,734	0	43,093	0	0	42,141	0	0	24	0	0	0	70,1	48,9	0,37	0,23	-
10.12.2025	3,74	0	43,689	0	0	42,72	0	0	24	0	0	0	70,2	49,4	0,37	0,23	-
11.12.2025	3,654	0	42,762	0	0	41,815	0	0	24	0	0	0	70,1	49,3	0,36	0,23	-
12.12.2025	3,653	0	42,145	0	0	41,207	0	0	24	0	0	0	70,3	49,2	0,36	0,23	-
13.12.2025	3,628	0	40,925	0	0	40,023	0	0	24	0	0	0	70	48,4	0,36	0,23	-
14.12.2025	3,694	0	41,819	0	0	40,889	0	0	24	0	0	0	70,3	48,8	0,36	0,24	-
15.12.2025	3,638	0	39,917	0	0	39,031	0	0	24	0	0	0	70,1	47,9	0,35	0,24	-
16.12.2025	3,849	0	40,118	0	0	39,184	0	0	24	0	0	0	72,1	48,6	0,36	0,24	-
17.12.2025	4,091	0	39,882	0	0	38,887	0	0	24	0	0	0	74,9	49,8	0,36	0,24	-
18.12.2025	3,98	0	39,561	0	0	38,602	0	0	24	0	0	0	73,7	49,1	0,35	0,24	-
19.12.2025	3,758	0	40,111	0	0	39,208	0	0	24	0	0	0	70,9	48	0,36	0,24	-
20.12.2025	3,721	0	41,194	0	0	40,286	0	0	24	0	0	0	69,9	47,9	0,37	0,24	-
21.12.2025	3,762	0	41,394	0	0	40,474	0	0	24	0	0	0	70,3	48,2	0,36	0,24	-
22.12.2025	3,79	0	41,443	0	0	40,513	0	0	24	0	0	0	70,7	48,4	0,37	0,24	-
23.12.2025	4,238	0	39,558	0	0	38,537	0	0	24	0	0	0	76,3	50,1	0,35	0,24	-
Итого:	118,28	0	1209,835	0	0	1181,389	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,251																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.11.2025	720,355	7454,645	0	0	7285,107	0	0	8554	431
23.12.2025	838,633	8664,479	0	0	8466,495	0	0	9274	431

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:38:09