

#193817#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Носова 22-26, Калининград
13
9155
ТВ7
20124594
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	4,736	0	37,946	0	0	36,827	0	0	24	0	0	0	82,4	51,7	0,34	0,24	0
25.12.2025	4,448	0	37,394	0	0	36,363	0	0	24	0	0	0	79,2	50,1	0,34	0,24	-6,3
26.12.2025	3,935	0	40,744	0	0	39,807	0	0	24	0	0	0	71,7	48,1	0,36	0,24	-5,6
27.12.2025	3,781	0	40,379	0	0	39,485	0	0	24	0	0	0	70,2	47,3	0,36	0,24	4,4
28.12.2025	3,734	0	38,708	0	0	37,852	0	0	24	0	0	0	70,1	46,6	0,36	0,24	5,4
29.12.2025	4,024	0	39,566	0	0	38,624	0	0	24	0	0	0	73,1	48,3	0,36	0,24	3,8
30.12.2025	4,414	0	39,255	0	0	38,211	0	0	24	0	0	0	77,7	50,2	0,36	0,24	2,5
31.12.2025	4,601	0	38,067	0	0	36,989	0	0	24	0	0	0	80,5	50,8	0,35	0,24	-1,1
01.01.2026	4,462	0	37,765	0	0	36,734	0	0	24	0	0	0	78,8	49,9	0,35	0,24	-4,2
02.01.2026	4,366	0	40,035	0	0	38,997	0	0	24	0	0	0	76,6	49,9	0,36	0,24	-5,2
03.01.2026	4,354	0	38,415	0	0	37,402	0	0	24	0	0	0	77,3	49,6	0,35	0,24	1,2
04.01.2026	4,549	0	38,079	0	0	37,027	0	0	24	0	0	0	79,4	50,1	0,35	0,24	-0,6
05.01.2026	4,687	0	39,465	0	0	38,366	0	0	24	0	0	0	79,7	50,6	0,36	0,24	-4
06.01.2026	4,852	0	38,662	0	0	37,523	0	0	24	0	0	0	82,4	51,5	0,35	0,24	-3
07.01.2026	4,901	0	37,223	0	0	36,095	0	0	24	0	0	0	83,7	51,3	0,35	0,24	-5,5
08.01.2026	4,96	0	35,526	0	0	34,42	0	0	24	0	0	0	85	50,6	0,34	0,24	-7,8
09.01.2026	4,971	0	36,033	0	0	34,923	0	0	24	0	0	0	84,5	50,5	0,34	0,24	-11
10.01.2026	4,876	0	37,881	0	0	36,773	0	0	24	0	0	0	82	50,4	0,35	0,24	-9,6
11.01.2026	4,789	0	38,001	0	0	36,91	0	0	24	0	0	0	81,2	50,2	0,36	0,24	-5,2
12.01.2026	4,88	0	37,25	0	0	36,145	0	0	24	0	0	0	82,7	50,5	0,35	0,24	-5,2
13.01.2026	4,811	0	35,027	0	0	33,968	0	0	24	0	0	0	83,5	49,8	0,34	0,24	-
14.01.2026	4,759	0	34,522	0	0	33,495	0	0	24	0	0	0	82,8	48,9	0,34	0,24	-
15.01.2026	4,441	0	35,947	0	0	34,985	0	0	24	0	0	0	77,9	47,7	0,35	0,24	-
16.01.2026	4,649	0	35,342	0	0	34,334	0	0	24	0	0	0	80,8	48,5	0,34	0,24	-
17.01.2026	4,921	0	35,596	0	0	34,515	0	0	24	0	0	0	83,8	49,8	0,34	0,24	-
18.01.2026	4,982	0	34,743	0	0	33,661	0	0	24	0	0	0	85	49,7	0,34	0,24	-
19.01.2026	4,974	0	33,972	0	0	32,907	0	0	24	0	0	0	85,4	49,3	0,33	0,24	-
20.01.2026	4,964	0	34,404	0	0	33,336	0	0	24	0	0	0	84,9	49,4	0,34	0,24	-
21.01.2026	4,966	0	34,489	0	0	33,412	0	0	24	0	0	0	85,2	49,7	0,34	0,24	-
22.01.2026	4,905	0	32,766	0	0	31,738	0	0	24	0	0	0	85,4	48,5	0,33	0,24	-
23.01.2026	5,028	0	34,618	0	0	33,544	0	0	24	0	0	0	84,8	49	0,34	0,24	-
Итого:	143,72	0	1147,82	0	0	1115,368	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,327																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.12.2025	838,633	8664,479	0	0	8466,495	0	0	9274	431
23.01.2026	982,354	9812,302	0	0	9581,863	0	0	10018	431

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 14:57:17