

#162745#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Макарова 2, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 7444
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16034536
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	4,119	0	27,401	17,056	0	26,896	16,912	0	24	0	63,3	42,7	0,44	0,42	-
25.09.2025	3,947	0	26,94	17,293	0	26,446	17,149	0	24	0	62,7	41,6	0,4	0,38	-
26.09.2025	3,451	0	20,94	11,269	0	20,563	11,179	0	24	0	63,4	40,6	0,43	0,41	-
27.09.2025	3,852	0	20,951	9,564	0	20,567	9,493	0	24	0	63,6	41,2	0,43	0,41	-
28.09.2025	4,27	0	26,125	14,987	0	25,642	14,871	0	24	0	62,7	41,2	0,43	0,41	-
29.09.2025	4,535	0	27,686	15,191	0	27,188	15,073	0	24	0	62,4	39,8	0,44	0,41	-
30.09.2025	4,178	0	25,927	14,981	0	25,464	14,874	0	24	0	62,6	39,9	0,44	0,41	-
01.10.2025	4,154	0	25,878	15,157	0	25,411	15,048	0	24	0	63,5	40,4	0,43	0,41	-
02.10.2025	3,759	0	23,92	14,83	0	23,479	14,72	0	24	0	61,4	39,6	0,43	0,41	-
03.10.2025	4,03	0	25,642	14,902	0	25,197	14,797	0	24	0	61,4	39,1	0,44	0,41	-
04.10.2025	4,081	0	25,679	14,811	0	25,234	14,709	0	24	0	62,1	38,6	0,44	0,41	-
05.10.2025	4,092	0	25,427	15,009	0	24,977	14,908	0	24	0	62,4	39,4	0,44	0,41	-
06.10.2025	4,403	0	26,765	15,081	0	26,288	14,976	0	24	0	64,2	40,8	0,44	0,41	-
07.10.2025	4,373	0	26,22	15	0	25,727	14,886	0	24	0	63,3	41,3	0,43	0,41	-
08.10.2025	4,044	0	25,312	14,872	0	24,848	14,757	0	24	0	61,4	39,8	0,44	0,41	-
09.10.2025	4,118	0	26,022	14,868	0	25,573	14,762	0	24	0	61,7	40,1	0,44	0,41	-
10.10.2025	3,87	0	25,076	14,962	0	24,638	14,853	0	24	0	61,7	40,1	0,44	0,41	-
11.10.2025	3,916	0	25,194	14,894	0	24,755	14,786	0	24	0	61,6	40,4	0,44	0,41	-
12.10.2025	3,847	0	25,048	14,913	0	24,611	14,802	0	24	0	60,8	40,2	0,43	0,41	-
13.10.2025	4,471	0	27,974	15,17	0	27,497	15,059	0	24	0	59,9	39,4	0,44	0,41	-
14.10.2025	3,856	0	25,513	14,922	0	25,091	14,817	0	24	0	60,1	39,3	0,43	0,41	-
15.10.2025	3,408	0	21,335	11,468	0	20,98	11,389	0	24	0	60,5	39,4	0,43	0,41	-
16.10.2025	3,456	0	21,183	11,147	0	20,826	11,069	0	24	0	61	40	0,43	0,41	-
17.10.2025	3,992	0	25,919	15,135	0	25,476	15,026	0	24	0	61,1	40,1	0,43	0,41	-
18.10.2025	3,544	0	24,062	15,032	0	23,65	14,922	0	24	0	60,5	39,5	0,43	0,41	-
19.10.2025	3,738	0	25,01	15,193	0	24,589	15,085	0	24	0	60,3	40	0,43	0,41	-
20.10.2025	3,74	0	25,311	15,291	0	24,888	15,18	0	24	0	59,8	38,8	0,43	0,41	-
21.10.2025	3,637	0	24,711	15,196	0	24,304	15,093	0	24	0	58,1	37,4	0,44	0,41	-
22.10.2025	3,634	0	24,868	14,976	0	24,481	14,885	0	24	0	57,8	37,4	0,44	0,41	-
23.10.2025	3,439	0	24,226	15,033	0	23,852	14,94	0	24	0	58,6	38,3	0,47	0,44	-
Итого:	117,954	0	752,265	438,203	0	739,138	435,02	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,173														

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2025	489,508	3837,08	1595,534	0	2978,709	1516,16	0	2097	100
23.10.2025	607,461	4589,346	2033,734	0	3717,846	1951,183	0	2817	100

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.10.2025 13:01:19