

#162746#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Макарова 2, Калининград

4395

7443

ТВ7 (АСЦП)

16034536

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	13,1	12,6	0	0,24	-
02.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	14,1	17,6	0	0,32	-
03.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	27,6	25,5	0,31	0,43	-
04.10.2025	4,191	0	323,67	0	0	322,614	0	0	24	0	19,1	18,7	0,48	0,43	-
05.10.2025	4,047	0	481,315	0	0	480,92	0	0	24	0	36,9	32,4	0,5	0,44	-
06.10.2025	10,109	0	461,105	0	0	457,657	0	0	24	0	49,4	43,5	0,48	0,42	-
07.10.2025	10,755	0	441,41	0	0	436,353	0	0	24	0	43,4	38,8	0,48	0,42	-
08.10.2025	8,64	0	446,135	0	0	442,278	0	0	24	0	42,8	38,1	0,48	0,42	-
09.10.2025	8,421	0	432,26	0	0	428,668	0	0	24	0	43,2	38,7	0,48	0,42	-
10.10.2025	7,8	0	414,8	0	0	411,281	0	0	24	0	43,1	38,3	0,46	0,42	-
11.10.2025	8,453	0	419,99	0	0	416,439	0	0	24	0	43,2	38,6	0,47	0,42	-
12.10.2025	8,568	0	448,395	0	0	444,575	0	0	24	0	43,1	38,4	0,48	0,42	-
13.10.2025	8,551	0	437,005	0	0	433,3	0	0	24	0	43	38,2	0,48	0,42	-
14.10.2025	8,53	0	429,33	0	0	425,72	0	0	24	0	42,9	38	0,48	0,42	-
15.10.2025	8,587	0	424,04	0	0	420,471	0	0	24	0	43	37,9	0,46	0,42	-
16.10.2025	8,915	0	420,325	0	0	416,793	0	0	24	0	43,1	38,3	0,46	0,4	-
17.10.2025	8,263	0	414,115	0	0	410,592	0	0	24	0	42,8	38,2	0,47	0,42	-
18.10.2025	8,746	0	452,055	0	0	448,267	0	0	24	0	42,4	37,3	0,47	0,42	-
19.10.2025	9,457	0	448,585	0	0	444,904	0	0	24	0	42,4	37,2	0,48	0,42	-
20.10.2025	9,325	0	438,575	0	0	434,996	0	0	24	0	41,8	36,4	0,47	0,42	-
21.10.2025	9,302	0	421,285	0	0	417,948	0	0	24	0	43,3	37	0,47	0,41	-
22.10.2025	9,612	0	372,485	0	0	369,301	0	0	24	0	44	38,1	0,47	0,42	-
23.10.2025	10,451	0	425,57	0	0	421,804	0	0	24	0	44,4	38,3	0,47	0,42	-
Итого:	170,723	0	8552,45	0	0	8484,881	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,776														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	10,507	2601,6	0	0	1245,483	0	0	2265	100
23.10.2025	181,229	11154,05	0	0	9730,367	0	0	2817	100

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.10.2025 8:11:56