

#34554#

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК
Макарова 2, Калининград
4395
7443
ТВ7 (АСЦП)
16034536
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	0,005	0	0,6	0	0	0,6	0	0	24	0	40,6	36,5	0,41	0,36	-
13.10.2023	5,789	0	339,2	0	0	336,671	0	0	24	0	41	37,1	0,5	0,44	-
14.10.2023	7,941	0	499,96	0	0	496,166	0	0	24	0	40,9	36,9	0,49	0,44	-
15.10.2023	7,171	0	422,005	0	0	418,82	0	0	24	0	40,9	36,4	0,49	0,44	-
16.10.2023	7,966	0	423,355	0	0	420,166	0	0	24	0	44,1	38,7	0,48	0,44	-
17.10.2023	9,647	0	429,14	0	0	425,316	0	0	24	0	44,5	38,9	0,48	0,44	-
18.10.2023	9,762	0	425,39	0	0	421,509	0	0	24	0	41	36,2	0,48	0,44	-
19.10.2023	8,661	0	429,325	0	0	426,067	0	0	24	0	46,1	39,4	0,48	0,44	-
20.10.2023	11,817	0	429,625	0	0	425,435	0	0	24	0	49,7	41,7	0,48	0,44	-
21.10.2023	13,878	0	420,305	0	0	415,525	0	0	24	0	46,5	39,6	0,48	0,44	-
22.10.2023	12,393	0	433,175	0	0	428,831	0	0	24	0	40,8	35,7	0,48	0,44	-
23.10.2023	9,234	0	432,95	0	0	429,726	0	0	24	0	41,4	36,3	0,48	0,44	-
Итого:	104,264	0	4685,03	0	0	4644,832	0	0	288	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,903														

Общее время работы системы, ч288

Период нормальной работы системы, ч288

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
11.10.2023	5917,89	216694,225	0	0	211323,06	0	0	21973	216
23.10.2023	6022,154	221379,255	0	0	215967,893	0	0	22261	216

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.10.2023 10:24:50