

#166140#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Макарова 2, Калининград

4395

7443

ТВ7 (АСЦП)

16034536

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	10,29	0	410,23	0	0	406,54	0	0	24	0	44,5	38,3	0,47	0,42	-
25.10.2025	10,211	0	401,365	0	0	397,715	0	0	24	0	44,2	38	0,47	0,42	-
26.10.2025	10,178	0	396,96	0	0	393,425	0	0	24	0	44,1	37,9	0,47	0,42	-
27.10.2025	10,215	0	393,15	0	0	389,644	0	0	24	0	44	37,6	0,47	0,42	-
28.10.2025	10,346	0	389,9	0	0	386,433	0	0	24	0	43,8	37,4	0,47	0,42	-
29.10.2025	10,294	0	388,15	0	0	384,751	0	0	24	0	43,9	37,4	0,47	0,42	-
30.10.2025	10,293	0	385,145	0	0	381,743	0	0	24	0	43,8	37,5	0,47	0,42	-
31.10.2025	10,191	0	384,115	0	0	380,723	0	0	24	0	43,6	37,3	0,47	0,42	-
01.11.2025	10,075	0	384,26	0	0	380,926	0	0	24	0	43,6	37,2	0,47	0,42	-
02.11.2025	10,077	0	380,415	0	0	377,111	0	0	24	0	43,4	37,2	0,47	0,42	-
03.11.2025	9,749	0	381,475	0	0	378,199	0	0	24	0	43,5	37,4	0,47	0,42	-
04.11.2025	9,598	0	379,885	0	0	376,594	0	0	24	0	43,9	37,6	0,47	0,42	-
05.11.2025	9,952	0	379,62	0	0	376,274	0	0	24	0	43,2	37,2	0,48	0,42	-
06.11.2025	9,459	0	377,5	0	0	374,283	0	0	24	0	43,4	37,3	0,48	0,42	-
07.11.2025	9,449	0	373,925	0	0	370,696	0	0	24	0	44,7	38,1	0,48	0,42	-
08.11.2025	10,294	0	373,42	0	0	369,997	0	0	24	0	46,5	38,5	0,45	0,41	-
09.11.2025	9,098	0	271,265	0	0	268,552	0	0	24	0	47	39,6	0,48	0,42	-
10.11.2025	11,81	0	381,735	0	0	377,839	0	0	24	0	44,3	37,5	0,48	0,42	-
11.11.2025	10,474	0	375,885	0	0	372,536	0	0	24	0	43,7	37,2	0,48	0,42	-
12.11.2025	10,028	0	371,995	0	0	368,739	0	0	24	0	44	37,3	0,48	0,42	-
13.11.2025	10,28	0	370,975	0	0	367,697	0	0	24	0	42,6	36,3	0,48	0,42	-
14.11.2025	9,415	0	360,24	0	0	357,254	0	0	24	0	43	36,4	0,47	0,42	-
15.11.2025	9,622	0	354,465	0	0	351,487	0	0	24	0	48,9	39,6	0,45	0,41	-
16.11.2025	10,463	0	271,74	0	0	268,743	0	0	24	0	55,8	45,1	0,47	0,42	-
17.11.2025	16,231	0	369,765	0	0	364,468	0	0	24	0	51,2	42,1	0,47	0,42	-
18.11.2025	13,914	0	370,155	0	0	365,674	0	0	24	0	53,4	43,5	0,47	0,42	-
19.11.2025	15,145	0	371,27	0	0	366,364	0	0	24	0	51,6	42,1	0,47	0,42	-
20.11.2025	14,445	0	366,625	0	0	362,097	0	0	24	0	56	45,1	0,47	0,42	-
21.11.2025	16,887	0	375,115	0	0	369,687	0	0	24	0	53,3	43,2	0,48	0,42	-
22.11.2025	15,877	0	378,115	0	0	373,146	0	0	24	0	55,1	44,6	0,48	0,42	-
23.11.2025	16,407	0	378,885	0	0	373,552	0	0	24	0	59,6	47,6	0,48	0,42	-
Итого:	350,767	0	11547,745	0	0	11432,889	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	83,779														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	181,229	11154,05	0	0	9730,367	0	0	2817	100
23.11.2025	531,995	22701,795	0	0	21163,255	0	0	3561	100

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 8:15:20