

#166139#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Макарова 2, Калининград

4395

7444

ТВ7 (АСЦП)

16034536

2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т  | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2025 | 3,579   | 0         | 25,175  | 15,739  | 0       | 24,777 | 15,636  | 0      | 24       | 0       | 59,3   | 39,2   | 0,49    | 0,45    | -           |
| 25.10.2025 | 3,784   | 0         | 26,192  | 16,041  | 0       | 25,77  | 15,93   | 0      | 24       | 0       | 58,9   | 38,9   | 0,48    | 0,45    | -           |
| 26.10.2025 | 3,974   | 0         | 27,094  | 16,114  | 0       | 26,662 | 16,004  | 0      | 24       | 0       | 58,3   | 38,6   | 0,48    | 0,45    | -           |
| 27.10.2025 | 3,981   | 0         | 27,336  | 16,166  | 0       | 26,907 | 16,059  | 0      | 24       | 0       | 59,5   | 38,7   | 0,48    | 0,45    | -           |
| 28.10.2025 | 3,812   | 0         | 26,112  | 16,093  | 0       | 25,688 | 15,985  | 0      | 24       | 0       | 59,8   | 38,7   | 0,48    | 0,45    | -           |
| 29.10.2025 | 3,792   | 0         | 25,835  | 15,996  | 0       | 25,411 | 15,888  | 0      | 24       | 0       | 60     | 38,7   | 0,48    | 0,45    | -           |
| 30.10.2025 | 3,961   | 0         | 26,359  | 15,882  | 0       | 25,921 | 15,776  | 0      | 24       | 0       | 59,8   | 38,6   | 0,48    | 0,45    | -           |
| 31.10.2025 | 3,92    | 0         | 26,301  | 15,912  | 0       | 25,869 | 15,807  | 0      | 24       | 0       | 60,1   | 39     | 0,48    | 0,45    | -           |
| 01.11.2025 | 3,866   | 0         | 26,07   | 15,934  | 0       | 25,638 | 15,825  | 0      | 24       | 0       | 60,1   | 39,2   | 0,47    | 0,43    | -           |
| 02.11.2025 | 3,537   | 0         | 22,621  | 12,698  | 0       | 22,245 | 12,611  | 0      | 24       | 0       | 60,4   | 40,1   | 0,48    | 0,44    | -           |
| 03.11.2025 | 3,73    | 0         | 21,455  | 9,668   | 0       | 21,094 | 9,599   | 0      | 24       | 0       | 60,9   | 40,5   | 0,48    | 0,45    | -           |
| 04.11.2025 | 3,927   | 0         | 26,509  | 16,177  | 0       | 26,057 | 16,057  | 0      | 24       | 0       | 60,1   | 39,7   | 0,48    | 0,44    | -           |
| 05.11.2025 | 3,933   | 0         | 26,971  | 16,639  | 0       | 26,525 | 16,523  | 0      | 24       | 0       | 60,8   | 40     | 0,48    | 0,45    | -           |
| 06.11.2025 | 3,99    | 0         | 26,779  | 16,326  | 0       | 26,325 | 16,208  | 0      | 24       | 0       | 60,8   | 40,4   | 0,48    | 0,45    | -           |
| 07.11.2025 | 3,927   | 0         | 26,601  | 16,28   | 0       | 26,151 | 16,16   | 0      | 24       | 0       | 60,9   | 40     | 0,48    | 0,45    | -           |
| 08.11.2025 | 3,778   | 0         | 25,775  | 16,168  | 0       | 25,336 | 16,051  | 0      | 24       | 0       | 61,1   | 40,2   | 0,48    | 0,45    | -           |
| 09.11.2025 | 3,882   | 0         | 26,214  | 16,228  | 0       | 25,766 | 16,109  | 0      | 24       | 0       | 60     | 40,4   | 0,48    | 0,44    | -           |
| 10.11.2025 | 4,452   | 0         | 29,089  | 16,365  | 0       | 28,607 | 16,245  | 0      | 24       | 0       | 60,6   | 40,3   | 0,48    | 0,45    | -           |
| 11.11.2025 | 4,098   | 0         | 27,251  | 16,147  | 0       | 26,792 | 16,029  | 0      | 24       | 0       | 60,7   | 39,9   | 0,48    | 0,45    | -           |
| 12.11.2025 | 3,788   | 0         | 25,795  | 16,024  | 0       | 25,359 | 15,91   | 0      | 24       | 0       | 60,3   | 39,5   | 0,48    | 0,45    | -           |
| 13.11.2025 | 3,693   | 0         | 25,46   | 16,024  | 0       | 25,035 | 15,912  | 0      | 24       | 0       | 61     | 39,1   | 0,48    | 0,45    | -           |
| 14.11.2025 | 3,892   | 0         | 25,853  | 15,995  | 0       | 25,412 | 15,886  | 0      | 24       | 0       | 62     | 40,4   | 0,48    | 0,45    | -           |
| 15.11.2025 | 4,025   | 0         | 26,13   | 15,716  | 0       | 25,67  | 15,6    | 0      | 24       | 0       | 60     | 36,8   | 0,4     | 0,37    | -           |
| 16.11.2025 | 2,893   | 0         | 16,075  | 7,189   | 0       | 15,808 | 7,145   | 0      | 24       | 0       | 64,5   | 41     | 0,49    | 0,45    | -           |
| 17.11.2025 | 3,988   | 0         | 21,798  | 10,535  | 0       | 21,384 | 10,454  | 0      | 24       | 0       | 61,6   | 40,5   | 0,49    | 0,46    | -           |
| 18.11.2025 | 3,907   | 0         | 26,132  | 16,176  | 0       | 25,677 | 16,056  | 0      | 24       | 0       | 59,5   | 38,9   | 0,49    | 0,45    | -           |
| 19.11.2025 | 3,949   | 0         | 26,815  | 16,243  | 0       | 26,378 | 16,133  | 0      | 24       | 0       | 59,6   | 38     | 0,49    | 0,45    | -           |
| 20.11.2025 | 4,054   | 0         | 26,927  | 16,237  | 0       | 26,488 | 16,133  | 0      | 24       | 0       | 61,1   | 39,5   | 0,49    | 0,45    | -           |
| 21.11.2025 | 4,281   | 0         | 27,6    | 16,219  | 0       | 27,128 | 16,106  | 0      | 24       | 0       | 60,6   | 38,4   | 0,49    | 0,45    | -           |
| 22.11.2025 | 4,234   | 0         | 27,189  | 15,978  | 0       | 26,73  | 15,874  | 0      | 24       | 0       | 60,8   | 39,4   | 0,48    | 0,45    | -           |
| 23.11.2025 | 4,066   | 0         | 26,794  | 16,163  | 0       | 26,34  | 16,051  | 0      | 24       | 0       | 63,9   | 41,3   | 0,48    | 0,45    | -           |
| Итого:     | 120,693 | 0         | 798,307 | 475,072 | 0       | 784,95 | 471,762 | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 28,827  |           |         |         |         |        |         |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3   | V2, м3   | V3, м3 | M1, т    | M2, т    | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|----------|--------|----------|----------|-------|---------|--------|
| 23.10.2025 | 607,461 | 4589,346 | 2033,734 | 0      | 3717,846 | 1951,183 | 0     | 2817    | 100    |
| 23.11.2025 | 728,155 | 5387,654 | 2508,806 | 0      | 4502,796 | 2422,946 | 0     | 3561    | 100    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 7:41:31