

#4537#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 21.03.2022

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
 Адрес потребителя Зеленая 78-80, Калининград  
 Номер абонента 4395  
 Порядковый номер 6056  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00206996  
 Номер системы 2

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2022	0,836	0,444	23,42	13,35	23,02	13,16	9,86	24	0	0	62	44,8	17,26	0,4	0,7	4,7
25.02.2022	0,769	0,399	22,43	13,36	22,04	13,19	8,85	24	0	0	61,6	44,4	17,12	0,4	0,7	4,4
26.02.2022	0,876	0,478	24,02	13,25	23,61	13,07	10,54	24	0	0	61,8	44,7	17,09	0,4	0,7	2,9
27.02.2022	0,971	0,559	25,59	13,21	25,14	13,01	12,13	24	0	0	62	45	16,97	0,4	0,7	0,6
28.02.2022	0,791	0,413	22,58	13,24	22,21	13,05	9,16	24	0	0	62,2	44,8	17,31	0,4	0,7	0,5
01.03.2022	0,888	0,488	24,25	13,22	23,82	13,06	10,76	24	0	0	61,8	44,6	17,15	0,4	0,7	-1,2
02.03.2022	0,906	0,502	24,5	13,17	24,05	12,98	11,07	24	0	0	61,8	44,6	17,15	0,4	0,7	-0,1
03.03.2022	0,805	0,429	22,86	13,19	22,45	12,99	9,46	24	0	0	62,1	45,1	16,99	0,4	0,7	2,7
04.03.2022	0,853	0,46	23,73	13,23	23,31	13,05	10,26	24	0	0	61,7	44,5	17,22	0,4	0,7	2,1
05.03.2022	0,887	0,488	24,25	13,27	23,83	13,1	10,73	24	0	0	61,8	44,7	17,09	0,4	0,7	-2,2
06.03.2022	0,881	0,495	24,27	13,23	23,82	13,03	10,79	24	0	0	61,7	45	16,74	0,4	0,7	-1,1
07.03.2022	0,914	0,505	24,61	13,28	24,18	13,07	11,11	24	0	0	62,3	45,2	17,11	0,4	0,7	1,7
08.03.2022	0,889	0,486	24,28	13,28	23,86	13,1	10,76	24	0	0	61,8	44,6	17,21	0,4	0,7	2,8
09.03.2022	0,773	0,398	22,39	13,3	21,99	13,13	8,86	24	0	0	61,5	44,3	17,28	0,4	0,7	1,3
10.03.2022	0,731	0,412	20,68	11,4	20,31	11,27	9,04	24	0	0	61,3	45,9	15,46	0,4	0,7	-2,5
11.03.2022	0,812	0,427	23,01	13,26	22,61	13,13	9,48	24	0	0	61,6	44,1	17,44	0,4	0,7	-1,2
12.03.2022	0,884	0,486	24,26	13,27	23,84	13,1	10,74	24	0	0	61,7	44,6	17,04	0,4	0,7	-0,6
13.03.2022	0,903	0,511	24,54	13,21	24,11	13,05	11,06	24	0	0	61,8	44,9	16,92	0,4	0,7	0
14.03.2022	0,877	0,489	24,03	13,15	23,6	12,93	10,67	24	0	0	62,1	45,4	16,77	0,4	0,7	1,5
15.03.2022	0,771	0,408	22,41	13,21	22,01	13,02	8,99	24	0	0	61,6	44,8	16,8	0,4	0,7	1,8
16.03.2022	0,767	0,413	22,43	13,27	22,03	13,06	8,97	24	0	0	61,7	45,2	16,47	0,4	0,7	2,3
17.03.2022	0,806	0,438	22,98	13,24	22,56	13,01	9,55	24	0	0	62	45,4	16,57	0,4	0,7	3,3
18.03.2022	0,864	0,486	23,93	13,12	23,5	12,94	10,56	24	0	0	61,7	45,2	16,52	0,4	0,7	4,3
19.03.2022	0,785	0,416	22,58	13,26	22,18	13,05	9,13	24	0	0	61,8	44,9	16,84	0,4	0,7	2,6
20.03.2022	0,953	0,551	25,27	13,14	24,83	12,95	11,88	24	0	0	62	45,3	16,69	0,4	0,7	2,2
21.03.2022	0,76	0,399	22,14	13,19	21,73	12,98	8,75	24	0	0	62	45,3	16,73	0,4	0,7	-
Итого:	21,952	0	611,44	342,3	600,64	337,48	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,952															

Общее время работы системы, ч 624

Период нормальной работы системы, ч 624

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2022	234,854	7543,11	4685,78	7409,64	4613,98
21.03.2022	256,806	8154,55	5028,08	8010,28	4951,46

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 07.04.2022 9:13:29